

#12609#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Южный бульвар 33-43, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 7465
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00268179
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	1,102	0,466	115,12	104,74	113,1	103,25	9,85	24	0	0	62	56,3	5,69	0,31	0,5	-
25.08.2021	1,149	0,506	115,8	104,53	113,77	103,08	10,69	24	0	0	62	56,3	5,72	0,36	0,5	-
26.08.2021	1,116	0,478	115,2	104,52	113,18	103,08	10,1	24	0	0	62	56,3	5,7	0,3	0,5	-
27.08.2021	1,112	0,476	115,39	104,77	113,33	103,31	10,02	24	0	0	62	56,2	5,7	0,24	0,5	-
28.08.2021	1,159	0,509	115,96	104,55	113,9	103,1	10,8	24	0	0	62	56,2	5,75	0,26	0,5	-
29.08.2021	1,15	0,505	115,69	104,42	113,64	102,98	10,66	24	0	0	62	56,2	5,76	0,41	0,49	-
30.08.2021	1,135	0,485	115,41	104,57	113,39	103,13	10,26	24	0	0	62	56,2	5,74	0,24	0,49	-
31.08.2021	1,249	0,597	117,4	104,11	115,31	102,67	12,64	24	0	0	62	56,2	5,74	0,3	0,49	-
01.09.2021	1,162	0,513	115,62	104,12	113,58	102,68	10,9	24	0	0	62	56,2	5,77	0,21	0,5	-
02.09.2021	1,199	0,548	116,39	104,15	114,32	102,71	11,61	24	0	0	62	56,2	5,76	0,3	0,49	-
03.09.2021	1,18	0,519	115,91	104,31	113,88	102,87	11,01	24	0	0	62	56,1	5,86	0,27	0,49	-
04.09.2021	1,221	0,555	116,58	104,16	114,5	102,72	11,78	24	0	0	62	56,1	5,86	0,29	0,49	-
05.09.2021	1,259	0,59	117,04	103,91	114,96	102,47	12,49	24	0	0	62	56,1	5,9	0,28	0,49	-
06.09.2021	1,247	0,576	117,09	104,2	115,01	102,76	12,25	24	0	0	62	56,1	5,89	0,2	0,49	-
07.09.2021	1,237	0,573	117	104,23	114,91	102,79	12,12	24	0	0	62	56,1	5,86	0,18	0,49	-
08.09.2021	1,18	0,521	116,11	104,42	114,05	102,98	11,07	24	0	0	62	56,1	5,85	0,49	0,5	-
09.09.2021	1,168	0,517	116,01	104,48	113,97	103,04	10,93	24	0	0	62	56,2	5,72	0,44	0,5	-
10.09.2021	1,137	0,494	115,58	104,54	113,55	103,09	10,46	24	0	0	62	56,3	5,67	0,38	0,5	-
11.09.2021	1,127	0,5	115,67	104,58	113,63	103,1	10,53	24	0	0	62	56,4	5,58	0,35	0,5	-
12.09.2021	1,264	0,628	117,74	103,95	115,66	102,45	13,21	24	0	0	62	56,4	5,53	0,36	0,5	-
13.09.2021	1,116	0,483	115,33	104,53	113,28	103,05	10,23	24	0	0	62	56,4	5,62	0,3	0,5	-
14.09.2021	1,167	0,532	116,35	104,51	114,29	103,03	11,26	24	0	0	62	56,4	5,6	0,33	0,5	-
15.09.2021	1,175	0,534	116,35	104,5	114,3	103,03	11,27	24	0	0	62	56,3	5,66	0,27	0,5	-
16.09.2021	1,155	0,515	116,02	104,6	113,98	103,11	10,87	24	0	0	62	56,3	5,68	0,28	0,5	-
17.09.2021	1,168	0,523	116,2	104,54	114,14	103,07	11,07	24	0	0	62	56,3	5,72	0,25	0,49	-
18.09.2021	1,179	0,524	115,97	104,22	113,91	102,78	11,13	24	0	0	62	56,2	5,82	0,31	0,49	-
19.09.2021	1,299	0,625	117,64	103,72	115,55	102,28	13,27	24	0	0	62	56,1	5,9	0,45	0,49	-
20.09.2021	1,273	0,596	117,38	104,09	115,29	102,65	12,64	24	0	0	62	56	5,93	0,26	0,49	-
21.09.2021	1,244	0,564	116,87	104,18	114,8	102,74	12,06	24	0	0	62	56	5,95	0,46	0,49	-
22.09.2021	0,824	0,472	117,79	102,58	116,63	101,68	14,95	24	0	0	45,5	42,8	2,74	0,54	0,38	-
23.09.2021	1,288	0,614	112,63	98,89	110,67	97,52	13,15	23	1	1	61,5	55,4	6,13	0,52	0,4	-
Итого:	36,441	0	3601,24	3227,62	3538,48	3183,2	0	743	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,441															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 743

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2021	-2207,763	49882,9	103816,24	49007,89	102308,94
23.09.2021	-2171,322	53484,14	107043,86	52546,37	105492,14

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2021 20:47:36