

#93240#

Показания приборов  
учёта тепловой энергии  
за период с 23.08.2024 по 30.08.2024

Потребитель  
Адрес потребителя  
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК  
Южный бульвар 33-43, Калининград  
4113

Заводской номер счётчика 00268179	Показания прибора, Гкал 30.08.2024	Предыдущие показания, Гкал 23.08.2024	Разность показаний, Гкал
Количество тепловой энергии, система 1	1283,756	1283,756	0
Количество тепловой энергии, система 2	1275,242	1268,359	6.883

Подпись исполнителя



*от 31.08.24 пов.*



#93239#

Отчёт за период с 23.08.2024 по 30.08.2024.

Номер абонента 4113  
Порядковый номер 7465  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00268179  
Номер системы 2  
Отчёт сформирован 04.09.2024

Ведомость регистрации параметров:

Дата	tнар, °C	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr,	t1, °C	t2, °C	td,	p1, МПа	p2, МПа
24.08.2024	-	1,008	0,392	101,69	92,76	99,9	91,49	8,41	24	0	0	62	55,7	6,25	0,22	0,53
25.08.2024	-	0,962	0,351	111,24	103,32	109,3	101,82	7,48	24	0	0	62	56,3	5,65	0,22	0,54
26.08.2024	-	0,994	0,38	102,38	93,73	100,56	92,39	8,17	24	0	0	62	55,8	6,19	0,22	0,54
27.08.2024	-	1,018	0,394	103,92	95,07	102,1	93,7	8,4	24	0	0	62	55,8	6,21	0,22	0,54
28.08.2024	-	0,926	0,356	95,08	87,06	93,4	85,77	7,63	22	2	1	62	55,8	6,18	0,21	0,53
29.08.2024	-	0,992	0,37	103,23	94,82	101,39	93,43	7,96	24	0	0	62	55,8	6,18	0,22	0,54
30.08.2024	-	0,983	0,377	102,41	93,97	100,6	92,59	8,01	24	0	0	62	55,8	6,15	0,22	0,54
Итого:	-	6,883	2,62	719,95	660,73	707,25	651,19	56,06	166	2	-	62	55,86	6,12	0,22	0,54

Общее время работы системы 168 час.  
Период нормальной работы системы 166 час.

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	M1, т	M2, т
23.08.2024	1268,359	111771,89	98604,34	109813,02	97213,61
30.08.2024	1275,242	112491,84	99265,07	110520,27	97864,8

Подпись абонента

\_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения

\_\_\_\_\_