

#148647#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Южный бульвар 33-43, Калининград
4113
7465
ВКТ-7
00268179
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	1,22	0,623	108,11	92,61	106,46	91,45	15,01	24	0	0	57,2	51,8	5,45	0,55	0,48	-
25.08.2025	0,424	0,27	114,24	102,06	113,62	101,55	12,07	24	0	0	33,9	32,7	1,22	0,55	0,49	-
26.08.2025	0,142	0,11	109,47	102	109,23	101,76	7,47	24	0	0	24,3	24	0,25	0,54	0,48	-
27.08.2025	0,121	0,1	109,52	102,23	109,28	101,99	7,29	24	0	0	23	22,8	0,19	0,55	0,49	-
28.08.2025	0,104	0,093	108,41	101,26	108,17	101,02	7,15	24	0	0	22,2	22,1	0,11	0,55	0,48	-
29.08.2025	0,087	0,078	93,44	87,56	93,22	87,34	5,88	24	0	0	22,2	22,2	0,1	0,55	0,5	-
30.08.2025	0,386	0,234	102	91,74	101,58	91,41	10,17	24	0	0	28	25,9	2,12	0,56	0,51	-
31.08.2025	1,342	0,707	110,2	92,89	108,53	91,71	16,82	24	0	0	57,3	51,5	5,79	0,57	0,51	-
01.09.2025	1,203	0,553	107,55	94,52	105,77	93,26	12,51	24	0	0	59,8	53,7	6,1	0,57	0,5	-
02.09.2025	1,258	0,625	109,28	94,55	107,47	93,29	14,18	24	0	0	59,6	53,8	5,82	0,57	0,5	-
03.09.2025	1,26	0,633	109,26	94,57	107,42	93,31	14,11	24	0	0	60	54,2	5,83	0,57	0,5	-
04.09.2025	1,179	0,562	107,36	94,16	105,61	92,9	12,71	24	0	0	59,6	53,8	5,78	0,57	0,51	-
05.09.2025	1,18	0,553	103,71	90,88	102	89,64	12,36	24	0	0	60,4	54,3	6,09	0,58	0,52	-
06.09.2025	1,23	0,611	101,55	87,29	99,84	86,09	13,75	24	0	0	60,2	54	6,13	0,59	0,53	-
07.09.2025	1,187	0,59	101,2	86,96	99,56	85,79	13,77	24	0	0	58,8	53	5,83	0,6	0,54	-
08.09.2025	1,193	0,576	98,48	84,96	96,8	83,76	13,04	24	0	0	60,1	53,8	6,31	0,6	0,54	-
09.09.2025	1,146	0,529	96,93	84,49	95,3	83,29	12,01	24	0	0	59,9	53,5	6,43	0,6	0,53	-
10.09.2025	1,212	0,596	104,65	90,74	102,98	89,52	13,46	24	0	0	59,6	53,7	5,93	0,6	0,53	-
11.09.2025	1,171	0,56	104,7	91,59	103,01	90,39	12,62	24	0	0	59,6	53,7	5,91	0,6	0,53	-
12.09.2025	1,146	0,535	99,2	86,59	97,55	85,39	12,16	24	0	0	59,5	53,3	6,24	0,6	0,53	-
13.09.2025	1,232	0,611	98,85	84,29	97,22	83,21	14,01	24	0	0	59,4	53	6,34	0,59	0,52	-
14.09.2025	1,276	0,666	107,33	91,24	105,66	90,02	15,64	24	0	0	58,2	52,6	5,64	0,59	0,52	-
15.09.2025	1,173	0,545	99,75	86,79	98,08	85,6	12,48	24	0	0	59,6	53,3	6,33	0,58	0,52	-
16.09.2025	1,154	0,538	97,58	84,76	95,98	83,61	12,37	24	0	0	59,4	53	6,35	0,57	0,51	-
17.09.2025	1,138	0,524	96,44	83,87	94,91	82,79	12,12	24	0	0	59,1	52,6	6,44	0,57	0,51	-
18.09.2025	1,219	0,597	101,44	87	99,81	85,88	13,93	24	0	0	58,7	52,6	6,13	0,57	0,52	-
19.09.2025	1,176	0,55	93,73	80,41	92,24	79,39	12,85	24	0	0	59,2	52,4	6,72	0,58	0,52	-
20.09.2025	1,234	0,616	96,44	81,57	94,94	80,53	14,41	24	0	0	58,8	52,4	6,39	0,61	0,54	-
21.09.2025	1,168	0,562	93,42	79,83	91,93	78,81	13,12	24	0	0	59,2	52,7	6,5	0,62	0,55	-
22.09.2025	1,162	0,554	94,26	80,97	92,77	79,94	12,83	24	0	0	59,3	52,8	6,46	0,62	0,55	-
23.09.2025	1,215	0,599	100,72	86,34	99,11	85,21	13,9	24	0	0	58,9	52,7	6,12	0,63	0,56	-
Итого:	31,338	0	3179,22	2780,72	3136,05	2749,85	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,338															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2025	394,425	30808,47	26494,14	30270,08	26123,54
23.09.2025	425,763	33987,69	29274,86	33406,13	28873,39

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 15:10:10