

#112566#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2024 по 23.01.2025

Потребитель
Адрес потребителя
Номер абонента
Порядковый номер
Тип теплосчётчика
Заводской номер
Номер системы

ЖКМР, ООО, УК
Южный бульвар 33-43, Калининград
4113
7465
ВКТ-7
00268179
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2024	1,327	0,618	102,6	88,53	100,78	87,33	13,45	24	0	0	62,2	55,2	7,02	0,55	0,5	1,8
25.12.2024	1,323	0,627	103,36	89,24	101,51	87,99	13,52	24	0	0	62,3	55,4	6,87	0,57	0,53	2,1
26.12.2024	1,378	0,64	112,51	98,21	110,53	96,78	13,75	24	0	0	62,3	55,6	6,67	0,57	0,53	3,8
27.12.2024	1,396	0,665	107,37	92,36	105,44	91,05	14,39	24	0	0	62,3	55,3	6,95	0,58	0,54	5,3
28.12.2024	1,443	0,711	105,31	89,18	103,43	87,95	15,48	24	0	0	62,2	55,2	7,05	0,57	0,54	4,3
29.12.2024	1,49	0,752	103,88	86,9	102,07	85,7	16,37	24	0	0	62,3	55	7,23	0,57	0,54	3,9
30.12.2024	1,638	0,883	106,77	86,89	104,88	85,69	19,19	24	0	0	62,3	55,1	7,2	0,57	0,53	4,8
31.12.2024	1,737	0,972	112,24	90,51	110,25	89,25	21	24	0	0	62,3	55,4	6,94	0,57	0,53	5,5
01.01.2025	1,397	0,659	117,33	102,66	115,23	101,22	14,01	24	0	0	62,3	55,9	6,44	0,57	0,53	4,2
02.01.2025	1,453	0,713	111,56	95,62	109,59	94,24	15,35	24	0	0	62,3	55,5	6,75	0,57	0,54	4
03.01.2025	1,442	0,707	105,24	89,28	103,4	88,06	15,34	24	0	0	62,2	55,1	7,14	0,57	0,53	-0,5
04.01.2025	1,449	0,704	109,19	93,41	107,26	92,09	15,17	24	0	0	62,3	55,3	6,98	0,57	0,53	-0,9
05.01.2025	1,508	0,755	114,92	98,13	112,87	96,69	16,18	24	0	0	62,3	55,6	6,69	0,57	0,53	-1,8
06.01.2025	1,481	0,74	106,92	90,27	105,02	88,99	16,03	24	0	0	62,2	55,2	7,08	0,57	0,54	-1,4
07.01.2025	1,451	0,711	103,86	87,73	102,04	86,5	15,54	24	0	0	62,2	55	7,22	0,57	0,54	4,9
08.01.2025	1,528	0,785	104,98	87,29	103,13	86,05	17,08	24	0	0	62,2	55	7,21	0,57	0,54	2,3
09.01.2025	1,441	0,705	103,16	87,21	101,34	85,97	15,37	24	0	0	62,3	55	7,28	0,57	0,53	0,7
10.01.2025	1,399	0,674	104,65	89,48	102,8	88,21	14,59	24	0	0	62,2	55,1	7,1	0,57	0,54	-
11.01.2025	1,48	0,74	102,52	85,82	100,7	84,62	16,08	24	0	0	62,2	54,8	7,41	0,57	0,53	-
12.01.2025	1,552	0,798	108,12	90,28	106,2	88,97	17,23	24	0	0	62,3	55,2	7,15	0,57	0,53	-
13.01.2025	1,488	0,742	106,33	89,57	104,42	88,31	16,11	24	0	0	62,3	55,1	7,16	0,57	0,53	-
14.01.2025	1,448	0,703	105,07	89,17	103,22	87,92	15,3	24	0	0	62,2	55	7,21	0,57	0,52	-
15.01.2025	1,513	0,762	118,92	101,96	116,82	100,52	16,3	24	0	0	62,3	55,8	6,44	0,57	0,53	-
16.01.2025	1,46	0,71	112,19	96,23	110,21	94,86	15,35	24	0	0	62,3	55,5	6,79	0,57	0,53	-
17.01.2025	1,435	0,688	103,71	88,03	101,85	86,83	15,02	24	0	0	62,3	55	7,34	0,57	0,54	-
18.01.2025	1,488	0,744	105,11	88,31	103,22	87,06	16,16	24	0	0	62,3	55	7,23	0,57	0,53	-
19.01.2025	1,499	0,754	107,34	90,29	105,41	89,01	16,4	24	0	0	62,2	55,2	7,04	0,57	0,54	-
20.01.2025	1,433	0,696	100,45	84,64	98,67	83,44	15,23	24	0	0	62,2	54,8	7,46	0,57	0,54	-
21.01.2025	1,419	0,678	106,36	91,02	104,48	89,8	14,68	24	0	0	62,3	55,2	7,11	0,57	0,53	-
22.01.2025	1,431	0,688	105,09	89,5	103,2	88,25	14,95	24	0	0	62,2	55	7,21	0,57	0,53	-
23.01.2025	1,439	0,698	105,39	89,66	103,52	88,4	15,12	24	0	0	62,2	55,1	7,15	0,57	0,54	-
Итого:	45,366	0	3322,45	2817,38	3263,49	2777,75	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	45,366															

Общее время работы системы, ч744

Период нормальной работы системы, ч744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2024	85,483	6811,33	5928,51	6690,58	5844,97
23.01.2025	130,849	10133,78	8745,89	9954,07	8622,72

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.01.2025 15:33:40