

#71620#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.01.2024 по 23.02.2024

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

ЖКМР, ООО, УК

Ульяны Громовой 83-93, Калининград

4113

7207

ТВ7

15025687

2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.01.2024 | 3,974 | 0 | 43,389 | 33,745 | 0 | 42,644 | 33,38 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,2 | 48,4 | 0,45 | 0,43 | - |
| 25.01.2024 | 4,3 | 0 | 44,366 | 33,468 | 0 | 43,595 | 33,105 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,6 | 48,5 | 0,45 | 0,43 | - |
| 26.01.2024 | 4,269 | 0 | 43,935 | 33,304 | 0 | 43,17 | 32,945 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,6 | 48,3 | 0,45 | 0,43 | - |
| 27.01.2024 | 4,395 | 0 | 44,583 | 33,208 | 0 | 43,817 | 32,851 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,3 | 48,2 | 0,45 | 0,43 | - |
| 28.01.2024 | 4,381 | 0 | 44,654 | 33,104 | 0 | 43,894 | 32,75 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 60,9 | 48 | 0,45 | 0,43 | - |
| 29.01.2024 | 4,967 | 0 | 46,959 | 33,062 | 0 | 46,144 | 32,702 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,5 | 48,5 | 0,45 | 0,43 | - |
| 30.01.2024 | 4,501 | 0 | 44,893 | 33,007 | 0 | 44,112 | 32,647 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,6 | 48,5 | 0,45 | 0,43 | - |
| 31.01.2024 | 3,297 | 0 | 34,895 | 25,625 | 0 | 34,332 | 25,369 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 58,3 | 46,1 | 0,4 | 0,38 | - |
| 01.02.2024 | 4,334 | 0 | 44,454 | 33,328 | 0 | 43,68 | 32,962 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,7 | 48,7 | 0,45 | 0,43 | - |
| 02.02.2024 | 4,479 | 0 | 45,972 | 34,713 | 0 | 45,166 | 34,329 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62 | 48,8 | 0,45 | 0,43 | - |
| 03.02.2024 | 4,275 | 0 | 45,304 | 34,931 | 0 | 44,507 | 34,546 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,9 | 48,8 | 0,45 | 0,43 | - |
| 04.02.2024 | 4,242 | 0 | 45,064 | 34,727 | 0 | 44,282 | 34,35 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,5 | 48,4 | 0,45 | 0,43 | - |
| 05.02.2024 | 4,416 | 0 | 45,799 | 34,671 | 0 | 45,003 | 34,293 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,6 | 48,5 | 0,45 | 0,43 | - |
| 06.02.2024 | 4,35 | 0 | 45,482 | 34,588 | 0 | 44,692 | 34,211 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,5 | 48,5 | 0,45 | 0,43 | - |
| 07.02.2024 | 4,202 | 0 | 44,985 | 34,541 | 0 | 44,215 | 34,17 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,1 | 48,2 | 0,45 | 0,43 | - |
| 08.02.2024 | 4,306 | 0 | 45,259 | 34,384 | 0 | 44,481 | 34,013 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,2 | 48,3 | 0,45 | 0,43 | - |
| 09.02.2024 | 4,204 | 0 | 44,751 | 34,431 | 0 | 43,978 | 34,059 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,4 | 48,4 | 0,45 | 0,43 | - |
| 10.02.2024 | 4,776 | 0 | 46,216 | 34,137 | 0 | 45,413 | 33,784 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,5 | 47,3 | 0,45 | 0,43 | - |
| 11.02.2024 | 5,452 | 0 | 47,752 | 33,687 | 0 | 46,93 | 33,371 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,3 | 45,1 | 0,45 | 0,43 | - |
| 12.02.2024 | 4,864 | 0 | 45,16 | 34,132 | 0 | 44,372 | 33,813 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,7 | 45 | 0,45 | 0,43 | - |
| 13.02.2024 | 5,035 | 0 | 45,861 | 34,001 | 0 | 45,065 | 33,686 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,5 | 44,9 | 0,45 | 0,43 | - |
| 14.02.2024 | 4,416 | 0 | 41,226 | 31,211 | 0 | 40,507 | 30,921 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,6 | 45,1 | 0,45 | 0,43 | - |
| 15.02.2024 | 4,767 | 0 | 44,787 | 34,111 | 0 | 44,005 | 33,79 | 0 | 22 | 453 | 0 | 2 | 61,7 | 45,2 | 0,45 | 0,43 | - |
| 16.02.2024 | 4,896 | 0 | 45,271 | 34,014 | 0 | 44,477 | 33,69 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,9 | 45,4 | 0,45 | 0,43 | - |
| 17.02.2024 | 5,056 | 0 | 38,857 | 25,353 | 0 | 38,179 | 25,137 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,7 | 43,1 | 0,46 | 0,44 | - |
| 18.02.2024 | 4,709 | 0 | 32,396 | 19,365 | 0 | 31,839 | 19,229 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,2 | 39,6 | 0,46 | 0,44 | - |
| 19.02.2024 | 4,554 | 0 | 31,65 | 19,397 | 0 | 31,104 | 19,261 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,3 | 39,5 | 0,46 | 0,44 | - |
| 20.02.2024 | 4,309 | 0 | 30,971 | 19,645 | 0 | 30,438 | 19,505 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,2 | 40 | 0,46 | 0,44 | - |
| 21.02.2024 | 4,853 | 0 | 38,306 | 25,784 | 0 | 37,642 | 25,566 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,5 | 42,9 | 0,45 | 0,44 | - |
| 22.02.2024 | 4,721 | 0 | 44,55 | 34,25 | 0 | 43,77 | 33,928 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,8 | 45,1 | 0,45 | 0,43 | - |
| 23.02.2024 | 4,718 | 0 | 44,716 | 34,119 | 0 | 43,936 | 33,797 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 61,7 | 45,4 | 0,45 | 0,43 | - |
| Итого: | 140,018 | 0 | 1332,463 | 982,043 | 0 | 1309,389 | 972,16 | 0 | 742 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 33,443 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

742

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.01.2024 | 5094,651 | 47564,151 | 33732,514 | 0 | 46740,598 | 33379,258 | 0 | 29827 | 597 |
| 23.02.2024 | 5234,667 | 48896,616 | 34714,555 | 0 | 48049,988 | 34351,415 | 0 | 30569 | 599 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.02.2024 8:01:53