

#90195#

Показания приборов
учёта тепловой энергии
за период с 23.06.2024 по 23.07.2024

Потребитель
Адрес потребителя
Абонентский номер

ЖКМР, ООО, УК
Ульяны Громовой 83-93, Калининград
4113

| Заводской номер счётчика 15025687 | Показания прибора, ГДж 23.07.2024 | Предыдущие показания, ГДж 23.06.2024 | Разность показаний, ГДж | Разность показаний, Гкал |
|--|-----------------------------------|--------------------------------------|-------------------------|--------------------------|
| Количество тепловой энергии, система 1 | 9173,326 | 9172,915 | 0.411 | 0.098 |
| Количество тепловой энергии, система 2 | 5815,47 | 5701,864 | 113.606 | 27.134 |

Подпись исполнителя _____



#90194#

Отчёт за период с 23.06.2024 по 23.07.2024.

Номер абонента 4113
 Порядковый номер 7207
 Тип теплосчётчика ТВ7
 Заводской номер 15025687
 Номер системы 2
 Отчёт сформирован 29.07.2024

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | tнар, °C | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin, | Tmax, | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа |
|------------|----------|---------|-----------|----------|----------|---------|----------|---------|--------|----------|-------|-------|---------|--------|--------|---------|---------|
| 24.06.2024 | - | 4,142 | 0 | 63,169 | 54,829 | 0 | 62,043 | 54,124 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,4 | 52,5 | 0,46 | 0,44 |
| 25.06.2024 | - | 4,281 | 0 | 63,515 | 54,457 | 0 | 62,381 | 53,76 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,4 | 52,6 | 0,46 | 0,44 |
| 26.06.2024 | - | 4,35 | 0 | 63,949 | 54,464 | 0 | 62,806 | 53,757 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,5 | 52,8 | 0,46 | 0,44 |
| 27.06.2024 | - | 3,906 | 0 | 62,545 | 54,749 | 0 | 61,429 | 54,034 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,5 | 53,1 | 0,46 | 0,44 |
| 28.06.2024 | - | 3,75 | 0 | 62,178 | 54,873 | 0 | 61,066 | 54,15 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,5 | 53,3 | 0,46 | 0,44 |
| 29.06.2024 | - | 4,06 | 0 | 63,186 | 54,564 | 0 | 62,057 | 53,847 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,5 | 53,3 | 0,46 | 0,44 |
| 30.06.2024 | - | 3,945 | 0 | 62,702 | 54,579 | 0 | 61,581 | 53,862 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,5 | 53,3 | 0,46 | 0,44 |
| 01.07.2024 | - | 3,911 | 0 | 62,575 | 54,561 | 0 | 61,457 | 53,843 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,5 | 53,3 | 0,46 | 0,44 |
| 02.07.2024 | - | 4,014 | 0 | 56,434 | 47,383 | 0 | 55,429 | 46,777 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,4 | 52,5 | 0,46 | 0,44 |
| 03.07.2024 | - | 3,713 | 0 | 39,686 | 30,594 | 0 | 38,992 | 30,253 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 61,8 | 49 | 0,46 | 0,45 |
| 04.07.2024 | - | 2,497 | 0 | 27,639 | 21,892 | 0 | 27,153 | 21,651 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 61,9 | 48,8 | 0,47 | 0,44 |
| 05.07.2024 | - | 2,275 | 0 | 26,541 | 21,819 | 0 | 26,079 | 21,582 | 0 | 17 | 523 | 0 | 7 | 61,8 | 48,5 | 0,47 | 0,44 |
| 06.07.2024 | - | 3,606 | 0 | 39,131 | 30,638 | 0 | 38,445 | 30,302 | 0 | 17 | 523 | 0 | 7 | 61,9 | 48,7 | 0,46 | 0,45 |
| 07.07.2024 | - | 3,591 | 0 | 39,251 | 30,706 | 0 | 38,564 | 30,365 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 61,9 | 49 | 0,46 | 0,45 |
| 08.07.2024 | - | 4,013 | 0 | 52,493 | 43,336 | 0 | 51,561 | 42,804 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,3 | 51,6 | 0,46 | 0,44 |
| 09.07.2024 | - | 3,95 | 0 | 62,119 | 54,119 | 0 | 61,009 | 53,413 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,5 | 53 | 0,46 | 0,43 |
| 10.07.2024 | - | 3,883 | 0 | 62,099 | 54,153 | 0 | 60,988 | 53,441 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,5 | 53,3 | 0,46 | 0,43 |
| 11.07.2024 | - | 3,96 | 0 | 62,263 | 53,823 | 0 | 61,152 | 53,113 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,5 | 53,4 | 0,46 | 0,43 |
| 12.07.2024 | - | 3,731 | 0 | 61,171 | 53,802 | 0 | 60,076 | 53,093 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,5 | 53,3 | 0,46 | 0,43 |
| 13.07.2024 | - | 3,908 | 0 | 61,78 | 53,589 | 0 | 60,675 | 52,883 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,5 | 53,3 | 0,45 | 0,43 |
| 14.07.2024 | - | 3,84 | 0 | 61,419 | 53,597 | 0 | 60,321 | 52,895 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,5 | 53,2 | 0,45 | 0,43 |
| 15.07.2024 | - | 3,947 | 0 | 61,841 | 53,507 | 0 | 60,734 | 52,805 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,5 | 53,3 | 0,45 | 0,43 |
| 16.07.2024 | - | 3,828 | 0 | 61,521 | 53,619 | 0 | 60,423 | 52,91 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,5 | 53,4 | 0,45 | 0,43 |
| 17.07.2024 | - | 3,699 | 0 | 60,991 | 53,653 | 0 | 59,899 | 52,944 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,5 | 53,4 | 0,45 | 0,43 |
| 18.07.2024 | - | 3,661 | 0 | 60,661 | 53,553 | 0 | 59,578 | 52,847 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,5 | 53,3 | 0,45 | 0,43 |
| 19.07.2024 | - | 3,772 | 0 | 60,929 | 53,512 | 0 | 59,841 | 52,812 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,5 | 53,1 | 0,45 | 0,43 |
| 20.07.2024 | - | 3,888 | 0 | 61,21 | 53,238 | 0 | 60,116 | 52,543 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,5 | 53,1 | 0,45 | 0,43 |
| 21.07.2024 | - | 3,878 | 0 | 61,194 | 53,232 | 0 | 60,101 | 52,536 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,5 | 53,2 | 0,45 | 0,43 |
| 22.07.2024 | - | 3,771 | 0 | 60,825 | 53,237 | 0 | 59,737 | 52,537 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,5 | 53,3 | 0,45 | 0,43 |
| 23.07.2024 | - | 3,835 | 0 | 61,028 | 53,129 | 0 | 59,936 | 52,427 | 0 | 24 | 523 | 0 | 0 | 62,5 | 53,3 | 0,45 | 0,43 |
| Итого: | - | 113,605 | 0 | 1706,045 | 1467,207 | 0 | 1675,629 | 1448,31 | 0 | 706 | 15690 | 0 | 14 | 62,38 | 52,37 | 0,46 | 0,44 |

Общее время работы системы 720 час.

Период нормальной работы системы 706 час.

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.06.2024 | 5701,864 | 55760,797 | 40561,369 | 0 | 54792,596 | 40123,527 | 0 | 33472 | 600 |
| 23.07.2024 | 5815,47 | 57466,841 | 42028,575 | 0 | 56468,225 | 41571,834 | 0 | 34178 | 614 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения