

#35035#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2023 по 23.09.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 83-93, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 7207
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15025687
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|---------|-----------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2023 | 3,759 | 0 | 43,556 | 34,837 | 0 | 42,781 | 34,43 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,4 | 50,2 | 0,46 | 0,43 | - |
| 25.08.2023 | 3,671 | 0 | 43,136 | 34,76 | 0 | 42,368 | 34,356 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,4 | 50,2 | 0,46 | 0,43 | - |
| 26.08.2023 | 3,823 | 0 | 43,786 | 34,662 | 0 | 43,006 | 34,254 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,4 | 50,4 | 0,46 | 0,43 | - |
| 27.08.2023 | 3,8 | 0 | 43,585 | 34,625 | 0 | 42,809 | 34,22 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,4 | 50,3 | 0,46 | 0,43 | - |
| 28.08.2023 | 3,732 | 0 | 43,257 | 34,683 | 0 | 42,49 | 34,281 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,3 | 50,1 | 0,45 | 0,43 | - |
| 29.08.2023 | 3,837 | 0 | 43,54 | 34,558 | 0 | 42,766 | 34,159 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,3 | 49,9 | 0,45 | 0,43 | - |
| 30.08.2023 | 4,064 | 0 | 44,307 | 34,335 | 0 | 43,519 | 33,938 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,3 | 49,9 | 0,45 | 0,43 | - |
| 31.08.2023 | 3,994 | 0 | 43,974 | 34,438 | 0 | 43,192 | 34,044 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,3 | 49,7 | 0,45 | 0,43 | - |
| 01.09.2023 | 3,872 | 0 | 43,36 | 34,445 | 0 | 42,59 | 34,054 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,3 | 49,5 | 0,45 | 0,43 | - |
| 02.09.2023 | 4,158 | 0 | 44,354 | 34,239 | 0 | 43,569 | 33,854 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,3 | 49,4 | 0,46 | 0,43 | - |
| 03.09.2023 | 4,082 | 0 | 44,108 | 34,319 | 0 | 43,324 | 33,929 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,3 | 49,4 | 0,46 | 0,43 | - |
| 04.09.2023 | 3,968 | 0 | 43,737 | 34,326 | 0 | 42,968 | 33,938 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62 | 49,3 | 0,46 | 0,43 | - |
| 05.09.2023 | 3,936 | 0 | 43,594 | 34,449 | 0 | 42,818 | 34,059 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,3 | 49,5 | 0,45 | 0,43 | - |
| 06.09.2023 | 4,135 | 0 | 44,303 | 34,124 | 0 | 43,516 | 33,733 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,3 | 49,6 | 0,45 | 0,43 | - |
| 07.09.2023 | 3,747 | 0 | 43,028 | 34,604 | 0 | 42,264 | 34,208 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,3 | 49,7 | 0,46 | 0,43 | - |
| 08.09.2023 | 4,125 | 0 | 44,481 | 34,341 | 0 | 43,69 | 33,947 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,3 | 49,8 | 0,45 | 0,43 | - |
| 09.09.2023 | 4,015 | 0 | 44,106 | 34,355 | 0 | 43,324 | 33,961 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,3 | 49,9 | 0,46 | 0,43 | - |
| 10.09.2023 | 3,886 | 0 | 43,566 | 34,38 | 0 | 42,791 | 33,983 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,3 | 49,9 | 0,46 | 0,43 | - |
| 11.09.2023 | 4,022 | 0 | 44,18 | 34,407 | 0 | 43,395 | 34,009 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,4 | 49,9 | 0,46 | 0,43 | - |
| 12.09.2023 | 3,774 | 0 | 43,811 | 35,215 | 0 | 43,032 | 34,805 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,3 | 50 | 0,46 | 0,43 | - |
| 13.09.2023 | 3,91 | 0 | 44,46 | 35,213 | 0 | 43,671 | 34,803 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,4 | 50,2 | 0,46 | 0,43 | - |
| 14.09.2023 | 3,851 | 0 | 43,605 | 34,637 | 0 | 42,83 | 34,237 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,3 | 49,9 | 0,46 | 0,43 | - |
| 15.09.2023 | 3,872 | 0 | 43,16 | 34,174 | 0 | 42,395 | 33,785 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,3 | 49,5 | 0,45 | 0,43 | - |
| 16.09.2023 | 3,856 | 0 | 43,112 | 34,258 | 0 | 42,347 | 33,872 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,3 | 49,4 | 0,45 | 0,43 | - |
| 17.09.2023 | 4,186 | 0 | 44,237 | 33,969 | 0 | 43,448 | 33,585 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,3 | 49,4 | 0,45 | 0,43 | - |
| 18.09.2023 | 4,303 | 0 | 44,965 | 34,037 | 0 | 44,164 | 33,648 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,3 | 49,7 | 0,45 | 0,43 | - |
| 19.09.2023 | 4,084 | 0 | 44,107 | 34,108 | 0 | 43,326 | 33,716 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,3 | 49,7 | 0,45 | 0,43 | - |
| 20.09.2023 | 4,145 | 0 | 44,41 | 34,152 | 0 | 43,621 | 33,759 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 62,3 | 49,7 | 0,45 | 0,43 | - |
| 21.09.2023 | 2,573 | 0 | 25,632 | 18,064 | 0 | 25,205 | 17,869 | 0 | 24 | 447 | 0 | 0 | 60 | 48,2 | 0,27 | 0,25 | - |
| 22.09.2023 | 4,531 | 0 | 47,694 | 35,745 | 0 | 46,843 | 35,322 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,3 | 50,4 | 0,45 | 0,43 | - |
| 23.09.2023 | 4,279 | 0 | 46,274 | 35,6 | 0 | 45,45 | 35,185 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,3 | 50 | 0,45 | 0,43 | - |
| Итого: | 121,99 | 0 | 1347,425 | 1054,059 | 0 | 1323,512 | 1041,943 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 29,137 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.08.2023 | 4449,171 | 40756,197 | 28528,936 | 0 | 40052,838 | 28234,238 | 0 | 26155 | 597 |
| 23.09.2023 | 4571,161 | 42103,625 | 29582,996 | 0 | 41376,353 | 29276,183 | 0 | 26899 | 597 |

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.09.2023 7:36:44