

#49592#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2023 по 23.11.2023

Потребитель ЖКМР, ООО, УК
Адрес потребителя Ульяны Громовой 83-93, Калининград
Номер абонента 4113
Порядковый номер 7207
Тип теплосчётчика ТВ7
Заводской номер 15025687
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, ГДж | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | Tmin | Tmax | dTtn, ч | t1, °C | t2, °C | p1, МПа | p2, МПа | TempNar, °C |
|------------|------------|--------------|----------|----------|---------|----------|----------|--------|----------|------|------|---------|--------|--------|---------|---------|-------------|
| 24.10.2023 | 4,362 | 0 | 44,522 | 33,325 | 0 | 43,731 | 32,947 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,3 | 49,4 | 0,45 | 0,43 | - |
| 25.10.2023 | 4,348 | 0 | 44,645 | 33,495 | 0 | 43,856 | 33,115 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,2 | 49,4 | 0,45 | 0,43 | - |
| 26.10.2023 | 4,406 | 0 | 45,591 | 34,223 | 0 | 44,786 | 33,831 | 0 | 24 | 1 | 0 | 0 | 62,2 | 49,7 | 0,45 | 0,43 | - |
| 27.10.2023 | 4,003 | 0 | 44,086 | 34,53 | 0 | 43,304 | 34,136 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,3 | 49,6 | 0,45 | 0,43 | - |
| 28.10.2023 | 4,271 | 0 | 45,154 | 34,413 | 0 | 44,351 | 34,019 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,3 | 49,7 | 0,45 | 0,43 | - |
| 29.10.2023 | 4,447 | 0 | 45,78 | 34,325 | 0 | 44,968 | 33,933 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,3 | 49,6 | 0,45 | 0,43 | - |
| 30.10.2023 | 4,306 | 0 | 45,535 | 34,599 | 0 | 44,728 | 34,201 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,3 | 49,8 | 0,45 | 0,43 | - |
| 31.10.2023 | 4,136 | 0 | 44,935 | 34,645 | 0 | 44,138 | 34,243 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,3 | 50 | 0,45 | 0,43 | - |
| 01.11.2023 | 3,9 | 0 | 43,984 | 34,792 | 0 | 43,204 | 34,392 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,2 | 49,8 | 0,45 | 0,43 | - |
| 02.11.2023 | 4,041 | 0 | 44,439 | 34,718 | 0 | 43,648 | 34,321 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,2 | 49,7 | 0,45 | 0,43 | - |
| 03.11.2023 | 3,946 | 0 | 44,164 | 34,882 | 0 | 43,38 | 34,481 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,2 | 49,7 | 0,45 | 0,43 | - |
| 04.11.2023 | 4,081 | 0 | 44,511 | 34,61 | 0 | 43,722 | 34,215 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,2 | 49,6 | 0,45 | 0,43 | - |
| 05.11.2023 | 4,369 | 0 | 45,768 | 34,672 | 0 | 44,958 | 34,275 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,2 | 49,6 | 0,45 | 0,43 | - |
| 06.11.2023 | 4,226 | 0 | 45,214 | 34,625 | 0 | 44,413 | 34,227 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,2 | 49,7 | 0,45 | 0,43 | - |
| 07.11.2023 | 4,224 | 0 | 45,342 | 34,74 | 0 | 44,54 | 34,344 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,1 | 49,7 | 0,45 | 0,43 | - |
| 08.11.2023 | 4,037 | 0 | 44,484 | 34,778 | 0 | 43,694 | 34,379 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,3 | 49,7 | 0,45 | 0,43 | - |
| 09.11.2023 | 3,713 | 0 | 43,226 | 34,977 | 0 | 42,462 | 34,575 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,2 | 49,6 | 0,45 | 0,43 | - |
| 10.11.2023 | 4,154 | 0 | 44,923 | 34,743 | 0 | 44,127 | 34,345 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,3 | 49,7 | 0,45 | 0,43 | - |
| 11.11.2023 | 4,365 | 0 | 45,691 | 34,485 | 0 | 44,88 | 34,088 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,3 | 49,8 | 0,45 | 0,43 | - |
| 12.11.2023 | 4,133 | 0 | 44,662 | 34,382 | 0 | 43,877 | 33,991 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62 | 49,5 | 0,45 | 0,43 | - |
| 13.11.2023 | 4,194 | 0 | 45,001 | 34,533 | 0 | 44,206 | 34,138 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,1 | 49,7 | 0,45 | 0,43 | - |
| 14.11.2023 | 4,367 | 0 | 45,71 | 34,521 | 0 | 44,902 | 34,127 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,1 | 49,6 | 0,45 | 0,43 | - |
| 15.11.2023 | 4,737 | 0 | 47,386 | 34,744 | 0 | 46,547 | 34,349 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,2 | 49,5 | 0,45 | 0,43 | - |
| 16.11.2023 | 4,198 | 0 | 45,362 | 35,227 | 0 | 44,559 | 34,83 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,1 | 49,3 | 0,45 | 0,43 | - |
| 17.11.2023 | 4,327 | 0 | 45,816 | 35,236 | 0 | 45,006 | 34,841 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,2 | 49,2 | 0,45 | 0,43 | - |
| 18.11.2023 | 4,261 | 0 | 45,291 | 34,931 | 0 | 44,488 | 34,538 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,2 | 49,2 | 0,45 | 0,43 | - |
| 19.11.2023 | 4,789 | 0 | 47,174 | 34,478 | 0 | 46,338 | 34,09 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,2 | 49,2 | 0,45 | 0,43 | - |
| 20.11.2023 | 4,505 | 0 | 46,16 | 34,735 | 0 | 45,342 | 34,345 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,2 | 49,2 | 0,45 | 0,43 | - |
| 21.11.2023 | 4,36 | 0 | 45,595 | 34,826 | 0 | 44,786 | 34,435 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,2 | 49,2 | 0,45 | 0,43 | - |
| 22.11.2023 | 4,345 | 0 | 45,574 | 34,888 | 0 | 44,765 | 34,497 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62,2 | 49,2 | 0,45 | 0,43 | - |
| 23.11.2023 | 4,128 | 0 | 44,424 | 34,571 | 0 | 43,641 | 34,189 | 0 | 24 | 453 | 0 | 0 | 62 | 48,9 | 0,45 | 0,43 | - |
| Итого: | 131,679 | 0 | 1400,149 | 1072,649 | 0 | 1375,347 | 1060,437 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 31,451 | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, ГДж | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | Ttn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|--------|
| 23.10.2023 | 4694,421 | 43301,017 | 30461,726 | 0 | 42552,611 | 30145,371 | 0 | 27619 | 597 |
| 23.11.2023 | 4826,099 | 44701,167 | 31534,373 | 0 | 43927,958 | 31205,808 | 0 | 28363 | 597 |

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
24.11.2023 16:10:40