

#121272#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2025 по 23.03.2025

Потребитель 1812 года, дом 49,51,53, ТСЖ, УК
Адрес потребителя улица 1812 года 49-51, 53, Калининград
Номер абонента 2525
Порядковый номер 6893
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3711
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.02.2025	4,865	0	588,133	0	0,016	574,051	0	0,016	24	0	16384	0	73,4	64,9	30	0,48	0,4	0,3	-
25.02.2025	4,831	0	587,033	0	0	573,22	0	0	24	0	16384	0	72,7	64,3	30	0,48	0,4	0,3	-
26.02.2025	4,514	0	565,824	0	0	552,514	0	0	24	0	16384	0	72,7	64,5	30	0,49	0,4	0,3	-
27.02.2025	4,355	0	558,413	0	0,016	545,193	0	0,016	24	0	16384	0	72,9	65	30	0,49	0,4	0,3	-
28.02.2025	4,652	0	574,044	0	0	560,526	0	0	24	0	16384	0	72,7	64,4	30	0,49	0,4	0,3	-
01.03.2025	4,958	0	598,473	0	0	584,341	0	0	24	0	16384	0	72,8	64,3	30	0,48	0,4	0,3	-
02.03.2025	4,738	0	576,433	0	0	562,844	0	0	24	0	16384	0	72,8	64,3	30	0,48	0,4	0,3	-
03.03.2025	4,422	0	553,783	0	0	540,995	0	0	24	0	16384	0	71,9	63,7	30	0,48	0,4	0,3	-
04.03.2025	4,53	0	544,253	0	0	531,456	0	0	24	0	16384	0	72,6	64,1	30	0,48	0,39	0,3	-
05.03.2025	4,175	0	539,673	0	0	526,937	0	0	24	0	16384	0	72,8	64,9	30	0,49	0,39	0,3	-
06.03.2025	3,946	0,001	539,113	0	0,033	526,396	0	0,033	24	0	16384	2	72,8	65,3	30	0,5	0,39	0,3	-
07.03.2025	3,932	0	522,213	0	0	510,595	0	0	24	0	16384	2	70,4	62,5	30	0,47	0,37	0,3	-
08.03.2025	3,756	0	540,533	0	0	529,085	0	0	24	0	16384	2	68,6	61,6	30	0,48	0,39	0,3	-
09.03.2025	3,834	0	541,933	0	0,016	530,557	0	0,016	24	0	16384	2	68,3	61,1	30	0,47	0,38	0,3	-
10.03.2025	3,156	0	506,562	0	0,016	496,056	0	0,016	23,83	0,17	16384	32774	67,7	61,2	30	0,48	0,38	0,3	-
11.03.2025	4,345	0	546,913	0	0	535,188	0	0	24	0	16384	0	69,1	61	30	0,46	0,39	0,3	-
12.03.2025	4,18	0	520,803	0	0	509,632	0	0	24	0	16384	2	69	60,9	30	0,47	0,4	0,3	-
13.03.2025	4,263	0,001	537,503	0	0,037	525,866	0	0,037	24	0	16384	0	69,1	60,5	30	0,47	0,41	0,3	-
14.03.2025	4,871	0	592,413	0	0	578,148	0	0	24	0	16384	0	73,6	65,2	30	0,49	0,41	0,3	-
15.03.2025	5,181	0	613,292	0	0	598,097	0	0	24	0	16384	0	74,8	66,2	30	0,49	0,41	0,3	-
16.03.2025	5,195	0	605,303	0	0	590,405	0	0	24	0	16384	0	74,5	65,7	30	0,49	0,41	0,3	-
17.03.2025	5,459	0	630,172	0	0	614,368	0	0	24	0	16384	0	75,3	66,4	30	0,49	0,41	0,3	-
18.03.2025	4,298	0	472,652	0	0,011	461,262	0	0,011	24	0	16384	0	73,6	61,3	30	0,49	0,42	0,3	-
19.03.2025	4,815	0	554,173	0	0	541,452	0	0	24	0	16384	0	71,7	62,9	30	0,49	0,4	0,3	-
20.03.2025	4,383	0	490,912	0	0,016	480,124	0	0,016	24	0	16384	0	70	60,2	30	0,49	0,4	0,3	-
21.03.2025	4,194	0	551,133	0	0	539,44	0	0	24	0	16384	0	68,7	61	30	0,49	0,4	0,3	-
22.03.2025	4,059	0	566,832	0	0	554,574	0	0	24	0	16384	2	69,4	62,1	30	0,49	0,4	0,3	-
23.03.2025	3,963	0	522,552	0	0,016	511,624	0	0,016	23,65	0,35	16385	32774	68,1	60,3	30	0,47	0,39	0,3	-
Итого:	123,87	0	15541,069	0	0,177	15184,946	0	0,177	671,48	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	123,87																		

Общее время работы системы, ч 672
Период нормальной работы системы, ч 671,48

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.02.2025	8361,895	598557,5	160	226,516	584030,375	156,578	225,515	66496,08	768	7127,35	0
23.03.2025	8485,764	614098,562	160	226,693	599215,312	156,578	225,692	67167,57	1439,48	7127,87	0,52

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.03.2025 9:53:29