

#12521#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 25.04.2022

Потребитель 1812 года, дом 49,51,53, ТСЖ, УК
 Адрес потребителя улица 1812 года 49-51, 53, Калининград
 Номер абонента 2525
 Порядковый номер 6893
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 3711
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	3,93	0,001	368,951	0	0,024	360,536	0	0,024	24	0	16384	0	71,5	60,2	30	0,47	0,38	0,3	3,9
25.03.2022	3,702	0,001	380,331	0	0,025	371,736	0	0,025	24	0	16384	0	71,1	60,5	30	0,48	0,38	0,3	7
26.03.2022	3,905	0,009	388,811	0	0,449	380,187	0	0,447	24	0	16384	2	70,3	59,5	30	0,47	0,38	0,3	6,2
27.03.2022	4,215	0	392,121	0	0	383,377	0	0	24	0	16384	2	70,5	59,3	30	0,47	0,38	0,3	5,2
28.03.2022	3,864	0,001	362,531	0	0,026	354,292	0	0,026	24	0	16384	0	71,3	59,8	30	0,48	0,38	0,3	7
29.03.2022	4,335	0	397,781	0	0	388,667	0	0	24	0	16384	0	71,6	60	30	0,47	0,38	0,3	4
30.03.2022	4,846	0	359,792	0	0	351,167	0	0	24	0	16384	0	73,4	58,9	30	0,46	0,38	0,3	0,2
31.03.2022	5,184	0	350,151	0	0	341,249	0	0	24	0	16384	0	75,8	60	30	0,47	0,38	0,3	-
01.04.2022	4,643	0,001	320,751	0	0,025	312,847	0	0,025	24	0	16384	0	74,5	59	30	0,47	0,38	0,3	-
02.04.2022	4,806	0	382,491	0	0	373,346	0	0	24	0	16384	0	73,3	60,1	30	0,46	0,38	0,3	-
03.04.2022	4,761	0	387,321	0	0	378,161	0	0	24	0	16384	0	72,9	59,9	30	0,46	0,38	0,3	-
04.04.2022	4,439	0,001	363,141	0	0,025	354,61	0	0,025	24	0	16384	0	72,6	59,6	30	0,47	0,38	0,3	-
05.04.2022	4,549	0	394,071	0	0	384,986	0	0	24	0	16384	0	71,9	59,6	30	0,46	0,38	0,3	-
06.04.2022	4,093	0	394,641	0	0	385,664	0	0	24	0	16384	0	71,4	60,5	30	0,47	0,38	0,3	-
07.04.2022	2,99	0,001	342,871	0	0,025	335,114	0	0,025	24	0	16384	2	71,2	61,8	30	0,48	0,37	0,3	-
08.04.2022	3,84	0	371,941	0	0	363,447	0	0	24	0	16384	0	71,5	60,2	30	0,48	0,38	0,3	-
09.04.2022	4,176	0	391,971	0	0	383,103	0	0	24	0	16384	0	71,1	59,8	30	0,47	0,38	0,3	-
10.04.2022	4,119	0,001	385,221	0	0,025	376,483	0	0,025	24	0	16384	0	71,2	59,9	30	0,47	0,38	0,3	-
11.04.2022	4,05	0,001	401,422	0	0,024	393,123	0	0,024	24	0	16384	0	67,4	57,2	30	0,45	0,37	0,3	-
12.04.2022	3,997	0,001	375,091	0	0,024	366,542	0	0,024	24	0	16384	0	71,4	60	30	0,45	0,35	0,3	-
13.04.2022	3,392	0,001	350,431	0	0,025	342,462	0	0,025	24	0	16384	0	71,3	61,2	30	0,46	0,35	0,3	-
14.04.2022	2,837	0	361,911	0	0	353,815	0	0	24	0	16384	2	70,7	62,4	30	0,47	0,35	0,3	-
15.04.2022	3,813	0	405,311	0	0	396,161	0	0	24	0	16384	0	71	61,1	30	0,46	0,35	0,3	-
16.04.2022	4,076	0	399,101	0	0	390,013	0	0	24	0	16384	0	71,4	60,6	30	0,45	0,35	0,3	-
17.04.2022	3,968	0,001	391,752	0	0,024	382,889	0	0,024	24	0	16384	0	71,1	60,4	30	0,45	0,35	0,3	-
18.04.2022	3,825	0	417,471	0	0	408,107	0	0	24	0	16384	2	70,8	61,1	30	0,46	0,35	0,3	-
19.04.2022	3,373	0,001	364,971	0	0,024	356,702	0	0,024	24	0	16384	0	71,2	61,3	30	0,47	0,35	0,3	-
20.04.2022	2,719	0,001	319,001	0	0,024	311,772	0	0,024	24	0	16384	2	71,2	61,7	30	0,47	0,35	0,3	-
21.04.2022	2,483	0,001	327,821	0	0,024	320,418	0	0,024	24	0	16384	2	71,1	62,8	30	0,46	0,35	0,3	-
22.04.2022	2,731	0	340,931	0	0	333,277	0	0	24	0	16384	0	70,8	62,3	30	0,47	0,35	0,3	-
23.04.2022	2,955	0,001	375,361	0	0,025	366,898	0	0,025	24	0	16384	2	71	62,4	30	0,47	0,35	0,3	-
24.04.2022	2,993	0	318,051	0	0	310,817	0	0	24	0	16384	2	71,4	60,5	30	0,47	0,35	0,3	-
25.04.2022	3,34	0	336,531	0	0	328,982	0	0	24	0	16384	0	70,8	60,1	30	0,44	0,34	0,3	-
Итого:	126,949	0	12220,046	0	0,818	11940,95	0	0,816	792	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	126,949																		

Общее время работы системы, ч 792

Период нормальной работы системы, ч 792

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2022	5570,509	324123,344	160	214,842	316156,094	156,578	213,883	43152,05	696	4949,15	0
25.04.2022	5697,457	336343,406	160	215,66	328097,031	156,578	214,698	43944,05	1488	4949,15	0

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 27.04.2022 10:33:41