

#126389#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

1812 года, дом 49,51,53, ТСЖ, УК

улица 1812 года 49-51, 53, Калининград

2525

6893

ВКТ-9

3711

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	4,222	0	540,063	0	0	528,499	0	0	24	0	16384	0	69	61,1	30	0,47	0,39	0,3	5,5
25.03.2025	4,039	0	543,813	0	0,016	532,149	0	0,016	24	0	16384	2	69,1	61,6	30	0,48	0,39	0,3	4,4
26.03.2025	4,024	0	526,653	0	0	515,397	0	0	24	0	16384	0	69	61,2	30	0,48	0,39	0,3	6,9
27.03.2025	4,061	0	531,763	0	0	520,373	0	0	24	0	16384	0	69	61,3	30	0,48	0,39	0,3	5,7
28.03.2025	3,379	0	524,423	0	0,016	513,154	0	0,016	24	0	16384	2	69,2	62,7	30	0,5	0,39	0,3	8,9
29.03.2025	3,029	0	528,953	0	0,016	517,595	0	0,016	24	0	16384	2	69,2	63,5	30	0,5	0,39	0,3	9,9
30.03.2025	3,746	0	532,273	0	0	520,856	0	0	24	0	16384	0	69,1	61,9	30	0,49	0,39	0,3	6,8
31.03.2025	3,579	0,003	478,403	0	2,058	468,166	0	2,051	21,28	2,72	802817	32770	69	61,3	30	0,49	0,4	0,3	5,9
01.04.2025	4,101	0,001	548,033	0	0,067	536,287	0	0,067	24	0	16384	0	69,1	61,4	30	0,48	0,39	0,3	-
02.04.2025	3,704	0	552,352	0	0,003	540,504	0	0,003	24	0	16384	2	69,1	62,3	30	0,48	0,39	0,3	-
03.04.2025	2,945	0	531,613	0	0,015	519,88	0	0,015	24	0	16384	2	70,2	64,7	30	0,5	0,38	0,3	-
04.04.2025	3,696	0,001	548,303	0	0,054	535,983	0	0,054	24	0	16384	2	70,9	64,1	30	0,5	0,39	0,3	-
05.04.2025	4,551	0	581,223	0	0,011	567,849	0	0,011	24	0	16384	0	71,8	63,8	30	0,47	0,39	0,3	-
06.04.2025	4,951	0	605,333	0	0,017	590,695	0	0,017	24	0	16384	0	73,8	65,4	30	0,47	0,38	0,3	-
07.04.2025	4,656	0,002	594,952	0	0,078	580,796	0	0,078	24	0	16384	0	73,1	65	30	0,47	0,38	0,3	-
08.04.2025	4,718	0,001	608,973	0	0,029	595,162	0	0,029	24	0	16384	0	71,2	63,3	30	0,47	0,38	0,3	-
09.04.2025	4,475	0	602,992	0	0,005	589,466	0	0,005	24	0	16384	0	70,8	63,3	30	0,48	0,39	0,3	-
10.04.2025	4,795	0	627,092	0	0	612,735	0	0	24	0	16384	0	71,6	63,8	30	0,47	0,39	0,3	-
11.04.2025	4,197	0,001	569,983	0	0,043	557,172	0	0,043	24	0	16384	0	70,9	63,4	30	0,48	0,38	0,3	-
12.04.2025	3,396	0,002	552,933	0	0,08	540,439	0	0,08	24	0	16384	2	71,1	65	30	0,49	0,39	0,3	-
13.04.2025	2,219	0	513,972	0	0,011	502,328	0	0,011	24	0	16384	2	71,2	67	30	0,5	0,38	0,3	-
14.04.2025	1,52	0	494,762	0	0,023	483,59	0	0,023	24	0	16384	2	71,1	68	30	0,5	0,37	0,3	-
15.04.2025	1,009	0	465,841	0	0	455,267	0	0	24	0	16384	2	71,3	69,1	30	0,47	0,34	0,3	-
16.04.2025	0,974	0	467,911	0	0	457,484	0	0	24	0	16384	2	70,6	68,4	30	0,45	0,33	0,3	-
17.04.2025	1,007	0	466,091	0	0	455,585	0	0	24	0	16384	2	71	68,8	30	0,45	0,32	0,3	-
18.04.2025	0,974	0	471,441	0	0	460,76	0	0	24	0	16384	2	71,2	69,1	30	0,44	0,32	0,3	-
19.04.2025	0,982	0	460,191	0	0	449,962	0	0	24	0	16384	2	70,4	68,3	30	0,44	0,32	0,3	-
20.04.2025	0,897	0	458,331	0	0	448,138	0	0	24	0	16384	2	70,5	68,5	30	0,44	0,32	0,3	-
21.04.2025	0,935	0	392,611	0	0	384,059	0	0	24	0	16384	2	69,6	67	30	0,42	0,33	0,3	-
22.04.2025	0,911	0	357,201	0	0	349,271	0	0	24	0	16384	2	70,4	67,8	30	0,42	0,34	0,3	-
23.04.2025	0,924	0	361,171	0	0	353,128	0	0	24	0	16384	2	70,5	67,9	30	0,42	0,34	0,3	-
Итого:	92,616	0	16039,649	0	2,542	15682,729	0	2,535	741,28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	92,616																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

741,28

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	8485,764	614098,562	160	226,693	599215,312	156,578	225,692	67167,57	695,48	7127,87	0,52
23.04.2025	8578,382	630138,188	160	229,235	614898,062	156,578	228,225	67908,85	1436,77	7130,58	3,23

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:29:43