

#12530#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель 1812 года, дом 49,51,53, ТСЖ, УК
Адрес потребителя улица 1812 года 49-51, 53, Калининград
Номер абонента 2525
Порядковый номер 6893
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3711
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	1,069	0	95,61	0	0	93,508	0	0	24	0	16384	0	70	57,9	30	0,41	0,31	0,3	16
25.05.2021	1,101	0	110,39	0	0	108,015	0	0	24	0	16384	2	69,2	58,2	30	0,41	0,31	0,3	-
26.05.2021	1,057	0	94,99	0	0	92,904	0	0	24	0	16384	0	70	57,7	30	0,41	0,31	0,3	-
27.05.2021	1,068	0	94,09	0	0	92,013	0	0	24	0	16384	0	70,2	58,1	30	0,41	0,31	0,3	-
28.05.2021	1,07	0	95,33	0	0	93,233	0	0	24	0	16384	0	70	58	30	0,41	0,31	0,3	11
29.05.2021	1,069	0	102,62	0	0	100,379	0	0	24	0	16384	0	69,8	58,5	30	0,41	0,31	0,3	12,3
30.05.2021	1,147	0	112,88	0	0	110,405	0	0	24	0	16384	0	69,9	58,8	30	0,41	0,31	0,3	-
31.05.2021	1,091	0	102,62	0	0	100,358	0	0	24	0	16384	0	70,1	58,7	30	0,41	0,31	0,3	16
01.06.2021	1,053	0	101,03	0	0	98,817	0	0	24	0	16384	0	69,9	58,5	30	0,41	0,31	0,3	-
02.06.2021	1,011	0	96,86	0	0	94,748	0	0	24	0	16384	0	69,7	58,4	30	0,41	0,31	0,3	-
03.06.2021	1,018	0	96,49	0	0	94,366	0	0	24	0	16384	0	70,1	58,8	30	0,41	0,31	0,3	15
04.06.2021	1,004	0	98,97	0	0	96,795	0	0	24	0	16384	0	70	58,9	30	0,41	0,31	0,3	-
05.06.2021	0,976	0	102,79	0	0	100,578	0	0	24	0	16384	2	69,2	58,9	30	0,4	0,31	0,3	13,4
06.06.2021	0,972	0	97,95	0	0	95,801	0	0	24	0	16384	0	69,9	59	30	0,41	0,31	0,3	22
07.06.2021	0,942	0	98,14	0	0	96,011	0	0	24	0	16384	2	69,5	59,2	30	0,4	0,31	0,3	-
08.06.2021	0,967	0	98,74	0	0	96,567	0	0	24	0	16384	0	70,1	59,4	30	0,41	0,31	0,3	18,8
09.06.2021	0,913	0	91,38	0	0	89,374	0	0	24	0	16384	0	70	59,3	30	0,4	0,31	0,3	21
10.06.2021	0,913	0	95,16	0	0	93,073	0	0	24	0	16384	0	69,9	59,7	30	0,41	0,31	0,3	-
11.06.2021	0,896	0	92,67	0	0	90,636	0	0	24	0	16384	0	70	59,6	30	0,41	0,31	0,3	-
12.06.2021	0,901	0	99,67	0	0	97,496	0	0	24	0	16384	0	69,7	60	30	0,41	0,31	0,3	-
13.06.2021	0,935	0	104,87	0	0	102,579	0	0	24	0	16384	0	69,8	60,2	30	0,41	0,32	0,3	-
14.06.2021	0,961	0	105,56	0	0	103,24	0	0	24	0	16384	0	70	60	30	0,41	0,32	0,3	-
15.06.2021	0,922	0	93,21	0	0	91,157	0	0	24	0	16384	0	70,1	59,4	30	0,41	0,32	0,3	-
16.06.2021	0,941	0	95,19	0	0	93,088	0	0	24	0	16384	0	70,2	59,6	30	0,41	0,32	0,3	-
17.06.2021	0,946	0	94,7	0	0	92,604	0	0	24	0	16384	0	70,3	59,4	30	0,41	0,32	0,3	-
18.06.2021	0,868	0	87,09	0	0	85,183	0	0	24	0	16384	0	69,8	59,2	30	0,41	0,32	0,3	-
19.06.2021	0,854	0	86,25	0	0	84,356	0	0	24	0	16384	0	70	59,4	30	0,41	0,32	0,3	-
20.06.2021	0,833	0	89,77	0	0	87,812	0	0	24	0	16384	0	69,7	59,8	30	0,41	0,32	0,3	-
21.06.2021	0,85	0	91,72	0	0	89,715	0	0	24	0	16384	0	69,8	60,1	30	0,41	0,32	0,3	-
22.06.2021	0,832	0	88,92	0	0	86,969	0	0	24	0	16384	0	69,9	60	30	0,41	0,31	0,3	-
23.06.2021	0,874	0	96,62	0	0	94,49	0	0	24	0	16384	0	70,1	60,4	30	0,41	0,31	0,3	-
Итого:	30,054	0	3012,28	0	0	2946,27	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	30,054																		

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.05.2021	4666,693	263355,125	160	185,272	256885,953	156,578	184,417	35988,97	666,52	4816,2	77,5
23.06.2021	4696,749	266367,406	160	185,272	259832,219	156,578	184,417	36732,97	1410,52	4816,2	77,5

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 8:02:27