

#142349#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2025 по 23.07.2025

Потребитель 1812 года, дом 49,51,53, ТСЖ, УК
Адрес потребителя улица 1812 года 49-51, 53, Калининград
Номер абонента 2525
Порядковый номер 6893
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3711
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.06.2025	0,886	0	400,52	0	0	391,202	0	0	24	0	16384	2	72,2	69,9	30	0,43	0,34	0,3	-
25.06.2025	0,199	0	103,691	0	0	102,087	0	0	15,4	8,6	802817	32774	57,8	39,1	30	0,21	0,21	0,3	-
26.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	278529	32770	28,2	27,4	30	0	0	0,3	-
27.06.2025	0	0	0,4	0	0	0,399	0	0	0,02	23,98	278529	32774	23,8	26,6	30	0,02	0,02	0,3	-
28.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16385	32774	24	25,9	30	0,04	0,04	0,3	-
29.06.2025	0	0	0	0	0	0	0	0	0	24	16385	32774	23,4	23,7	30	0,04	0,04	0,3	-
30.06.2025	0	0	0,02	0	0	0,02	0	0	0,2	23,8	16385	32770	23,1	22,6	30	0,07	0,07	0,3	-
01.07.2025	0	0	0,8	0	0	0,799	0	0	1,9	22,1	16385	32774	21,5	21,8	30	0,39	0,39	0,3	-
02.07.2025	0	0	0,1	0	0	0,1	0	0	0,1	23,9	16385	32774	21,9	22,2	30	0,35	0,35	0,3	-
03.07.2025	0,406	0	168,76	0	0	165,343	0	0	12,15	11,85	16385	32774	65,6	40,5	30	0,35	0,32	0,3	-
04.07.2025	0,857	0	439,1	0	0	428,663	0	0	24	0	16384	2	73	71,1	30	0,43	0,33	0,3	-
05.07.2025	0,816	0	439,43	0	0	428,964	0	0	24	0	16384	2	73,1	71,2	30	0,44	0,33	0,3	-
06.07.2025	0,824	0	429,14	0	0	418,948	0	0	24	0	16384	2	73	71	30	0,43	0,33	0,3	-
07.07.2025	0,845	0	426,84	0	0	416,585	0	0	24	0	16384	2	73,5	71,5	30	0,43	0,33	0,3	-
08.07.2025	0,823	0	409,98	0	0	400,223	0	0	24	0	16384	2	73,1	71	30	0,43	0,33	0,3	-
09.07.2025	0,841	0	398,33	0	0	388,819	0	0	24	0	16384	2	73,2	71,1	30	0,42	0,34	0,3	-
10.07.2025	0,812	0	403,7	0	0	394	0	0	24	0	16384	2	73,5	71,4	30	0,43	0,34	0,3	-
11.07.2025	0,835	0	404,36	0	0	394,758	0	0	24	0	16384	2	73	70,9	30	0,43	0,34	0,3	-
12.07.2025	0,814	0	397,43	0	0	387,973	0	0	24	0	16384	2	73,1	71	30	0,43	0,34	0,3	-
13.07.2025	0,844	0	400,06	0	0	390,565	0	0	24	0	16384	2	73	70,8	30	0,42	0,34	0,3	-
14.07.2025	0,854	0	406,85	0	0	397,121	0	0	24	0	16384	2	73,3	71,2	30	0,43	0,34	0,3	-
15.07.2025	0,81	0	355,95	0	0	347,454	0	0	21,62	2,38	16384	32774	73,2	70	30	0,43	0,35	0,3	-
16.07.2025	0,566	0	317,45	0	0	309,904	0	0	19,38	4,62	16384	32774	73	68,6	30	0,43	0,36	0,3	-
17.07.2025	0,932	0	396,8	0	0	387,412	0	0	24	0	16384	2	72,9	70,4	30	0,43	0,34	0,3	-
18.07.2025	0,871	0	391,89	0	0	382,742	0	0	24	0	16384	2	72,3	70	30	0,42	0,34	0,3	-
19.07.2025	0,894	0	384,21	0	0	375,376	0	0	24	0	16384	2	71,7	69,4	30	0,42	0,34	0,3	-
20.07.2025	0,876	0	398,19	0	0	388,752	0	0	24	0	16384	2	72,9	70,7	30	0,43	0,34	0,3	-
21.07.2025	0,84	0	404,66	0	0	395,138	0	0	24	0	16384	2	72,6	70,5	30	0,43	0,34	0,3	-
22.07.2025	0,877	0	402,03	0	0	392,689	0	0	24	0	16384	2	72,2	69,9	30	0,43	0,34	0,3	-
23.07.2025	0,88	0	394,69	0	0	385,541	0	0	24	0	16384	2	72	69,8	30	0,43	0,34	0,3	-
Итого:	18,202	0	8675,381	0	0	8471,577	0	0	526,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	18,202																		

Общее время работы системы, ч 720
Период нормальной работы системы, ч 526,77

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.06.2025	8637,697	653121,375	160	229,235	637343,875	156,578	228,225	69371,7	768	7131,73	0
23.07.2025	8655,9	661796,75	160	229,235	645815,438	156,578	228,225	69898,47	1294,77	7324,97	193,23

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
29.07.2025 8:22:10