

#28731#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель 1812 года, дом 49,51,53, ТСЖ, УК
Адрес потребителя улица 1812 года 49-51, 53, Калининград
Номер абонента 2525
Порядковый номер 6893
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3711
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|----------|--------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.07.2023 | 0,845 | 0 | 87,84 | 0 | 0 | 85,898 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,2 | 60,2 | 30 | 0,44 | 0,32 | 0,3 | - |
| 25.07.2023 | 0,883 | 0 | 97,62 | 0 | 0 | 95,457 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,3 | 60,6 | 30 | 0,44 | 0,31 | 0,3 | - |
| 26.07.2023 | 0,876 | 0 | 121,43 | 0 | 0 | 118,829 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 69 | 61 | 30 | 0,43 | 0,32 | 0,3 | - |
| 27.07.2023 | 0,867 | 0 | 97,7 | 0 | 0 | 95,533 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,4 | 61 | 30 | 0,44 | 0,32 | 0,3 | - |
| 28.07.2023 | 0,85 | 0 | 100,74 | 0 | 0 | 98,506 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,4 | 61,4 | 30 | 0,44 | 0,32 | 0,3 | - |
| 29.07.2023 | 0,854 | 0 | 106,52 | 0 | 0 | 104,149 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,5 | 62 | 30 | 0,44 | 0,32 | 0,3 | - |
| 30.07.2023 | 0,871 | 0 | 107,85 | 0 | 0 | 105,44 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,6 | 61,9 | 30 | 0,44 | 0,32 | 0,3 | - |
| 31.07.2023 | 0,862 | 0 | 105,92 | 0 | 0 | 103,56 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,5 | 61,5 | 30 | 0,43 | 0,32 | 0,3 | - |
| 01.08.2023 | 0,873 | 0 | 106,52 | 0 | 0 | 104,133 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,8 | 62 | 30 | 0,44 | 0,32 | 0,3 | - |
| 02.08.2023 | 0,885 | 0 | 119,97 | 0 | 0 | 117,305 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,4 | 62,4 | 30 | 0,42 | 0,32 | 0,3 | - |
| 03.08.2023 | 0,878 | 0 | 131,62 | 0 | 0 | 128,736 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 2 | 69,9 | 62,3 | 30 | 0,42 | 0,32 | 0,3 | - |
| 04.08.2023 | 0,865 | 0 | 114,75 | 0 | 0 | 112,188 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,6 | 62,4 | 30 | 0,43 | 0,32 | 0,3 | - |
| 05.08.2023 | 0,836 | 0 | 108,11 | 0 | 0 | 105,695 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,6 | 62,4 | 30 | 0,42 | 0,32 | 0,3 | - |
| 06.08.2023 | 0,853 | 0 | 136,16 | 0 | 0 | 133,201 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 69,6 | 62,7 | 30 | 0,42 | 0,32 | 0,3 | - |
| 07.08.2023 | 0,857 | 0 | 140,901 | 0 | 0 | 137,849 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 2 | 69,4 | 63 | 30 | 0,42 | 0,33 | 0,3 | - |
| 08.08.2023 | 0,894 | 0 | 130,95 | 0 | 0 | 128,042 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,4 | 63 | 30 | 0,42 | 0,33 | 0,3 | - |
| 09.08.2023 | 0,885 | 0 | 120,6 | 0 | 0 | 117,883 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,9 | 62,9 | 30 | 0,42 | 0,33 | 0,3 | - |
| 10.08.2023 | 0,951 | 0 | 170,161 | 0 | 0 | 166,306 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 2 | 71,1 | 64 | 30 | 0,41 | 0,33 | 0,3 | - |
| 11.08.2023 | 0,907 | 0 | 143,141 | 0 | 0 | 139,972 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,3 | 63,4 | 30 | 0,41 | 0,33 | 0,3 | - |
| 12.08.2023 | 0,926 | 0 | 157,951 | 0 | 0 | 154,463 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,2 | 63,7 | 30 | 0,41 | 0,33 | 0,3 | - |
| 13.08.2023 | 0,892 | 0 | 136,07 | 0 | 0 | 133,029 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,6 | 63,5 | 30 | 0,41 | 0,33 | 0,3 | - |
| 14.08.2023 | 0,863 | 0 | 130,84 | 0 | 0 | 127,912 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,7 | 63,5 | 30 | 0,41 | 0,33 | 0,3 | - |
| 15.08.2023 | 0,848 | 0 | 129,141 | 0 | 0 | 126,257 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,6 | 63,5 | 30 | 0,42 | 0,32 | 0,3 | - |
| 16.08.2023 | 0,827 | 0 | 111,96 | 0 | 0 | 109,403 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 71,5 | 63,4 | 30 | 0,43 | 0,32 | 0,3 | - |
| 17.08.2023 | 0,863 | 0 | 129,02 | 0 | 0 | 126,104 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 71,1 | 63,7 | 30 | 0,42 | 0,32 | 0,3 | - |
| 18.08.2023 | 0,859 | 0 | 128,19 | 0 | 0 | 125,307 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,9 | 63,6 | 30 | 0,42 | 0,32 | 0,3 | - |
| 19.08.2023 | 0,778 | 0 | 117,45 | 0 | 0 | 114,837 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,5 | 63,5 | 30 | 0,42 | 0,32 | 0,3 | - |
| 20.08.2023 | 0,811 | 0 | 113,55 | 0 | 0 | 110,973 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 71,2 | 63,4 | 30 | 0,42 | 0,32 | 0,3 | - |
| 21.08.2023 | 0,78 | 0 | 109,21 | 0 | 0 | 106,738 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 71,1 | 63,5 | 30 | 0,42 | 0,32 | 0,3 | - |
| 22.08.2023 | 0,829 | 0 | 135,09 | 0 | 0 | 132,048 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 70,9 | 64,2 | 30 | 0,42 | 0,32 | 0,3 | - |
| 23.08.2023 | 0,837 | 0 | 122,48 | 0 | 0 | 119,689 | 0 | 0 | 24 | 0 | 16384 | 0 | 71,4 | 64 | 30 | 0,42 | 0,32 | 0,3 | - |
| Итого: | 26,705 | 0 | 3769,455 | 0 | 0 | 3685,442 | 0 | 0 | 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 26,705 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|------------|--------|---------|------------|---------|---------|---------|----------|---------|---------|
| 23.07.2023 | 6803,399 | 442753,781 | 160 | 218,756 | 432000,938 | 156,578 | 217,783 | 54366,1 | 681,22 | 5313,23 | 62,82 |
| 23.08.2023 | 6830,103 | 446523,25 | 160 | 218,756 | 435686,375 | 156,578 | 217,783 | 55110,1 | 1425,22 | 5313,23 | 62,82 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.08.2023 7:38:31