

#145211#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель 1812 года, дом 49,51,53, ТСЖ, УК
Адрес потребителя улица 1812 года 49-51, 53, Калининград
Номер абонента 2525
Порядковый номер 6893
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 3711
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,883	0	400,68	0	0	391,26	0	0	24	0	16384	2	72,6	70,4	30	0,43	0,34	0,3	-
25.07.2025	0,909	0	408,5	0	0	398,862	0	0	24	0	16384	2	72,8	70,5	30	0,43	0,34	0,3	-
26.07.2025	0,862	0	416,08	0	0	406,232	0	0	24	0	16384	2	72,9	70,8	30	0,44	0,34	0,3	-
27.07.2025	0,865	0	412,16	0	0	402,449	0	0	24	0	16384	2	72,7	70,6	30	0,44	0,34	0,3	-
28.07.2025	0,943	0	414,54	0	0	404,744	0	0	24	0	16384	2	72,8	70,5	30	0,43	0,34	0,3	-
29.07.2025	0,9	0	399,17	0	0	389,786	0	0	24	0	16384	2	72,6	70,3	30	0,43	0,34	0,3	-
30.07.2025	0,864	0	380,2	0	0	371,338	0	0	24	0	16384	2	72,3	69,9	30	0,42	0,34	0,3	-
31.07.2025	0,866	0	386,67	0	0	377,521	0	0	24	0	16384	2	72,9	70,6	30	0,42	0,34	0,3	-
01.08.2025	0,88	0	403,79	0	0	394,204	0	0	24	0	16384	2	73	70,8	30	0,43	0,34	0,3	-
02.08.2025	0,88	0	408,21	0	0	398,556	0	0	24	0	16384	2	72,8	70,6	30	0,43	0,34	0,3	-
03.08.2025	0,882	0	403,35	0	0	393,994	0	0	24	0	16384	2	72,1	69,8	30	0,43	0,34	0,3	-
04.08.2025	0,916	0	408,91	0	0	399,004	0	0	24	0	16384	2	73,8	71,5	30	0,43	0,33	0,3	-
05.08.2025	0,876	0	397,19	0	0	387,874	0	0	24	0	16384	2	72,5	70,3	30	0,43	0,34	0,3	-
06.08.2025	0,952	0	395,33	0	0	386,016	0	0	24	0	16384	2	72,7	70,2	30	0,43	0,34	0,3	-
07.08.2025	0,889	0	393,67	0	0	384,321	0	0	24	0	16384	2	73	70,7	30	0,43	0,35	0,3	-
08.08.2025	0,777	0	385,38	0	0	376,34	0	0	24	0	16384	2	72,5	70,5	30	0,43	0,35	0,3	-
09.08.2025	0,555	0	383,24	0	0	374,301	0	0	24	0	16384	2	72,3	70,8	30	0,43	0,35	0,3	-
10.08.2025	0,904	0	380,76	0	0	371,821	0	0	24	0	16384	2	72,6	70,1	30	0,43	0,35	0,3	-
11.08.2025	0,696	0	378,271	0	0	369,452	0	0	24	0	16384	2	72,3	70,4	30	0,43	0,35	0,3	-
12.08.2025	0,896	0	378,75	0	0	369,858	0	0	23,73	0,27	16385	32774	72,6	70,1	30	0,43	0,35	0,3	-
13.08.2025	0,885	0	388,13	0	0	378,969	0	0	24	0	16384	2	72,8	70,4	30	0,44	0,35	0,3	-
14.08.2025	0,845	0	375,161	0	0	366,357	0	0	24	0	16384	2	72,5	70,2	30	0,43	0,35	0,3	-
15.08.2025	0,825	0	372,641	0	0	363,89	0	0	24	0	16384	2	72,6	70,3	30	0,43	0,35	0,3	-
16.08.2025	0,821	0	372,961	0	0	364,144	0	0	24	0	16384	2	72,8	70,6	30	0,43	0,35	0,3	-
17.08.2025	0,895	0	373,941	0	0	365,203	0	0	24	0	16384	2	72,4	69,9	30	0,43	0,35	0,3	-
18.08.2025	0,885	0	387,37	0	0	378,212	0	0	24	0	16384	2	72,8	70,5	30	0,44	0,35	0,3	-
19.08.2025	0,96	0	375,431	0	0	366,713	0	0	24	0	16384	2	72,1	69,5	30	0,42	0,34	0,3	-
20.08.2025	0,851	0	363,751	0	0	355,227	0	0	24	0	16384	2	72,5	70,1	30	0,42	0,34	0,3	-
21.08.2025	0,777	0	373,661	0	0	364,887	0	0	24	0	16384	2	72,6	70,4	30	0,43	0,35	0,3	-
22.08.2025	0,837	0	377,03	0	0	368,126	0	0	24	0	16384	2	72,8	70,5	30	0,43	0,34	0,3	-
23.08.2025	0,791	0	370,011	0	0	361,383	0	0	24	0	16384	2	72,3	70,1	30	0,42	0,35	0,3	-
Итого:	26,567	0	12064,939	0	0	11781,044	0	0	743,73	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,567																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,73

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.07.2025	8655,9	661796,75	160	229,235	645815,438	156,578	228,225	69898,47	550,77	7324,97	193,23
23.08.2025	8682,467	673861,688	160	229,235	657596,5	156,578	228,225	70642,2	1294,5	7325,23	193,5

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.08.2025 9:44:12