

#148645#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2025 по 23.09.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

1812 года, дом 49,51,53, ТСЖ, УК

улица 1812 года 49-51, 53, Калининград

2525

6893

ВКТ-9

3711

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2025	0,885	0	366,681	0	0	358,132	0	0	24	0	16384	2	72,3	69,8	30	0,42	0,34	0,3	-
25.08.2025	0,817	0	364,651	0	0	356,098	0	0	24	0	16384	2	72,5	70,2	30	0,42	0,34	0,3	-
26.08.2025	0,896	0	370,731	0	0	361,887	0	0	24	0	16384	2	73,2	70,7	30	0,42	0,35	0,3	-
27.08.2025	0,928	0	363,541	0	0	355,054	0	0	24	0	16384	2	72,3	69,7	30	0,42	0,34	0,3	-
28.08.2025	0,899	0	371,891	0	0	363,253	0	0	24	0	16384	2	72,1	69,6	30	0,42	0,34	0,3	-
29.08.2025	0,873	0	376,701	0	0	367,899	0	0	24	0	16384	2	72,4	70	30	0,43	0,34	0,3	-
30.08.2025	0,883	0	377	0	0	368,131	0	0	24	0	16384	2	72,6	70,2	30	0,43	0,35	0,3	-
31.08.2025	0,911	0	374,961	0	0	366,162	0	0	24	0	16384	2	72,5	70	30	0,43	0,35	0,3	-
01.09.2025	0,902	0	380,72	0	0	371,774	0	0	24	0	16384	2	72,6	70,2	30	0,43	0,34	0,3	-
02.09.2025	0,913	0	363,12	0	0	354,662	0	0	23,97	0,03	16384	32774	72,2	69,4	30	0,42	0,34	0,3	-
03.09.2025	0,864	0	379,52	0	0	370,585	0	0	24	0	16384	2	72,7	70,4	30	0,43	0,35	0,3	-
04.09.2025	0,883	0	395,49	0	0	386,096	0	0	24	0	16384	2	73	70,8	30	0,44	0,35	0,3	-
05.09.2025	0,827	0	407,15	0	0	397,526	0	0	24	0	16384	2	72,8	70,8	30	0,44	0,35	0,3	-
06.09.2025	0,795	0	402,93	0	0	393,499	0	0	24	0	16384	2	72,4	70,4	30	0,44	0,35	0,3	-
07.09.2025	0,86	0	394,93	0	0	385,623	0	0	24	0	16384	2	72,7	70,5	30	0,43	0,34	0,3	-
08.09.2025	0,823	0	407,22	0	0	397,505	0	0	24	0	16384	2	73,2	71,1	30	0,44	0,34	0,3	-
09.09.2025	0,81	0	400,87	0	0	391,477	0	0	24	0	16384	2	72,5	70,4	30	0,43	0,34	0,3	-
10.09.2025	0,741	0	398,47	0	0	389,223	0	0	24	0	16384	2	72,1	70,2	30	0,44	0,35	0,3	-
11.09.2025	0,766	0	394,06	0	0	384,852	0	0	24	0	16384	2	72,4	70,4	30	0,43	0,34	0,3	-
12.09.2025	0,779	0	393,39	0	0	384,107	0	0	24	0	16384	2	72,8	70,7	30	0,43	0,35	0,3	-
13.09.2025	0,79	0	394,7	0	0	385,398	0	0	24	0	16384	2	72,7	70,7	30	0,43	0,35	0,3	-
14.09.2025	0,786	0	387,68	0	0	378,705	0	0	24	0	16384	2	72	69,9	30	0,43	0,34	0,3	-
15.09.2025	0,765	0	397,24	0	0	387,891	0	0	24	0	16384	2	72,7	70,7	30	0,44	0,34	0,3	-
16.09.2025	0,808	0	397,46	0	0	388,152	0	0	24	0	16384	2	72,5	70,4	30	0,44	0,35	0,3	-
17.09.2025	0,805	0	393,16	0	0	383,992	0	0	24	0	16384	2	72,3	70,2	30	0,44	0,35	0,3	-
18.09.2025	0,818	0	395,09	0	0	385,852	0	0	24	0	16384	2	72,4	70,3	30	0,44	0,35	0,3	-
19.09.2025	0,823	0	396,95	0	0	387,542	0	0	24	0	16384	2	72,9	70,8	30	0,44	0,35	0,3	-
20.09.2025	0,784	0	383,22	0	0	374,22	0	0	24	0	16384	2	72,6	70,5	30	0,44	0,35	0,3	-
21.09.2025	0,761	0	386,69	0	0	377,602	0	0	24	0	16384	2	72,6	70,6	30	0,44	0,35	0,3	-
22.09.2025	0,843	0	383,81	0	0	374,934	0	0	24	0	16384	2	72	69,7	30	0,44	0,35	0,3	-
23.09.2025	0,891	0	378,6	0	0	369,684	0	0	24	0	16384	2	72,7	70,3	30	0,43	0,35	0,3	-
Итого:	25,929	0	11978,627	0	0	11697,517	0	0	743,97	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,929																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

743,97

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2025	8682,467	673861,688	160	229,235	657596,5	156,578	228,225	70642,2	767,73	7325,23	0,27
23.09.2025	8708,395	685840,312	160	229,235	669294	156,578	228,225	71386,17	1511,7	7325,27	0,3

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

29.09.2025 11:01:43