

# #12533#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель 1812 года, дом 49,51,53, ТСЖ, УК  
Адрес потребителя улица 1812 года 49-51, 53, Калининград  
Номер абонента 2525  
Порядковый номер 6893  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 3711  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,072	0	90,4	0	0	88,297	0	0	24	0	16384	0	71,8	59	30	0,01	0,32	0,3	-
25.09.2021	1,03	0,001	86,91	0	0,026	84,898	0	0,026	24	0	16384	0	71,6	58,5	30	0,01	0,32	0,3	-
26.09.2021	1,077	0,003	93,82	0	0,131	91,635	0	0,131	24	0	16384	0	71,9	59,1	30	0,01	0,32	0,3	-
27.09.2021	1,057	0	89,4	0	0,012	87,325	0	0,012	24	0	16384	0	71,8	58,6	30	0,01	0,32	0,3	-
28.09.2021	1,092	0	90,82	0	0,016	88,697	0	0,016	24	0	16384	0	72	58,4	30	0,01	0,32	0,3	-
29.09.2021	1,06	0	84,27	0	0,017	82,313	0	0,017	24	0	16384	0	71,8	58	30	0,01	0,31	0,3	-
30.09.2021	1,105	0,001	93,9	0	0,045	91,731	0	0,045	24	0	16384	0	71,6	58,4	30	0,01	0,31	0,3	-
Итого:	7,493	0	629,52	0	0,247	614,896	0	0,247	168	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	7,493																		

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

### Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.09.2021	4769,415	272537,344	160	191,963	265861,594	156,578	191,084	38818,03	767,12	4939,15	0,88
30.09.2021	4776,907	273166,844	160	192,21	266476,5	156,578	191,331	38986,03	935,12	4939,15	0,88

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
08.10.2021 12:49:31