

#12486#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 22, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 5930
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246445
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	3,542	-0,105	142,2	143,09	138,86	141,66	-2,8	24	0	0	72,3	45,9	26,46	0,64	0,61	4,8
25.03.2021	3,466	-0,102	141,99	143,01	138,75	141,58	-2,83	24	0	0	71,4	45,5	25,93	0,64	0,61	6,9
26.03.2021	3,4	-0,106	141,74	142,79	138,57	141,42	-2,85	24	0	0	70,8	45,3	25,49	0,64	0,61	5,1
27.03.2021	3,334	-0,105	141,77	142,88	138,62	141,5	-2,88	24	0	0	70,4	45,4	25,02	0,64	0,61	8,7
28.03.2021	3,414	-0,107	141,04	142,15	137,94	140,87	-2,93	24	0	0	70,1	44,4	25,72	0,64	0,61	5,8
29.03.2021	3,277	-0,106	141,03	142,21	137,94	140,86	-2,92	24	0	0	69,7	44,9	24,75	0,64	0,61	7,8
30.03.2021	3,341	-0,107	141,66	142,78	138,53	141,42	-2,89	24	0	0	70,4	45,3	25,09	0,64	0,61	9,8
31.03.2021	3,355	-0,106	142,08	143,21	138,92	141,79	-2,87	24	0	0	70,8	45,7	25,09	0,64	0,61	8,7
01.04.2021	3,346	-0,103	141,47	142,56	138,33	141,16	-2,83	24	0	0	70,2	45,1	25,15	0,64	0,61	4,7
02.04.2021	3,442	-0,106	141,6	142,66	138,43	141,29	-2,86	24	0	0	70,9	45,1	25,84	0,64	0,61	3,8
03.04.2021	3,412	-0,109	141,5	142,56	138,32	141,19	-2,87	24	0	0	70,9	45,3	25,63	0,64	0,61	3,8
04.04.2021	3,515	-0,098	140,86	141,75	137,66	140,41	-2,75	24	0	0	71	44,6	26,44	0,64	0,61	4,2
05.04.2021	3,492	-0,101	141,21	142,14	138,05	140,84	-2,79	24	0	0	70,8	44,6	26,23	0,64	0,61	2,7
06.04.2021	3,574	-0,101	142,02	142,87	138,73	141,47	-2,74	24	0	0	71,8	45,2	26,67	0,64	0,61	2,6
07.04.2021	3,603	-0,102	142,23	143,05	138,89	141,62	-2,73	24	0	0	72,5	45,6	26,87	0,64	0,61	2,8
08.04.2021	3,553	-0,106	144,84	145,76	141,49	144,32	-2,83	24	0	0	72	46	26,05	0,64	0,6	4,3
09.04.2021	3,516	-0,107	145,97	146,95	142,65	145,49	-2,84	24	0	0	71	45,5	25,58	0,64	0,6	7,2
10.04.2021	3,538	-0,116	156,27	157,46	152,84	155,9	-3,06	24	0	0	70	45,9	24,09	0,64	0,6	4,9
11.04.2021	3,519	-0,12	156,86	158,07	153,42	156,47	-3,05	24	0	0	70,3	46,4	23,88	0,64	0,6	10,3
12.04.2021	3,402	-0,128	157,02	158,45	153,56	156,8	-3,24	24	0	0	69,6	46,5	23,16	0,64	0,6	7,7
13.04.2021	3,449	-0,12	156,19	157,51	152,81	155,94	-3,13	24	0	0	69,5	46	23,54	0,64	0,6	4,7
14.04.2021	3,429	-0,123	155,43	156,84	152,09	155,33	-3,24	24	0	0	69,1	45,6	23,55	0,63	0,6	4,1
15.04.2021	3,459	-0,114	151,89	153,11	148,57	151,64	-3,07	24	0	0	69,7	45,4	24,25	0,64	0,6	5,8
16.04.2021	3,453	-0,111	151,44	152,63	148,1	151,14	-3,04	24	0	0	70,1	45,8	24,28	0,64	0,6	5,6
17.04.2021	3,384	-0,123	153,26	154,65	149,95	153,15	-3,2	24	0	0	69,5	45,9	23,57	0,64	0,6	8,3
18.04.2021	3,421	-0,124	154,54	155,95	151,16	154,36	-3,2	24	0	0	69,8	46,2	23,65	0,64	0,6	10,4
19.04.2021	3,327	-0,13	156,2	157,68	152,79	156,03	-3,24	24	0	0	70	47,2	22,78	0,64	0,6	11
20.04.2021	3,233	-0,122	153,47	154,88	150,15	153,25	-3,1	24	0	0	69,6	47	22,52	0,64	0,6	9,9
21.04.2021	3,176	-0,061	158,45	158,51	154,98	156,73	-1,75	24	0	0	69,8	48,7	21,06	0,63	0,6	8,6
22.04.2021	3,481	0,016	161,49	159,89	158,03	158,2	-0,17	24	0	1	69,2	47,1	22,09	0,63	0,6	4,6
23.04.2021	3,407	-0,123	153,35	154,72	149,99	153,18	-3,19	24	0	0	70	46,2	23,72	0,63	0,6	-
Итого:	106,26	0	4591,07	4622,77	4489,12	4577,01	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	106,26															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	1786,566	94222,39	92361,47	92019,83	91101,87
23.04.2021	1892,826	98813,46	96984,24	96508,95	95678,88

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 17:59:32