

#12472#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2022 по 23.04.2022

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
 Адрес потребителя Алданская 22, Калининград
 Номер абонента 3428
 Порядковый номер 5930
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00246445
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2022	3,875	-0,152	167,36	168,71	163,29	166,78	-3,49	24	0	0	74,2	49,4	24,8	0,63	0,59	3,9
25.03.2022	3,825	-0,156	169,21	170,75	165,16	168,81	-3,65	24	0	0	73,6	49,3	24,26	0,63	0,59	7
26.03.2022	3,81	-0,164	168,9	170,53	164,83	168,61	-3,78	24	0	0	73,6	49,3	24,26	0,63	0,59	6,2
27.03.2022	3,78	-0,161	165,9	167,55	161,96	165,68	-3,72	24	0	0	73,2	48,7	24,46	0,63	0,59	5,2
28.03.2022	3,785	-0,158	167,95	169,57	163,91	167,63	-3,72	24	0	0	73,6	49,4	24,23	0,63	0,59	7
29.03.2022	3,773	-0,159	167,75	169,29	163,69	167,33	-3,64	24	0	0	74	49,8	24,17	0,63	0,59	4
30.03.2022	4,012	-0,152	162,83	164,16	158,7	162,26	-3,56	24	0	0	75,6	49,2	26,4	0,63	0,59	0,2
31.03.2022	4,256	-0,149	163,44	164,49	159,14	162,62	-3,48	24	0	0	77,4	49,6	27,85	0,63	0,59	-
01.04.2022	4,189	-0,15	164,91	166,08	160,65	164,21	-3,56	24	0	0	76,4	49,3	27,18	0,63	0,59	-
02.04.2022	4,175	-0,15	164,16	165,33	159,99	163,52	-3,53	24	0	0	75,6	48,4	27,16	0,63	0,6	-
03.04.2022	4,084	-0,109	166,6	167,02	162,4	165,08	-2,68	24	0	0	75,6	49,7	25,98	0,63	0,59	-
04.04.2022	3,997	-0,118	165,18	165,87	161,15	164,05	-2,9	24	0	0	74,2	48,5	25,7	0,63	0,59	-
05.04.2022	3,866	-0,154	162,68	164,25	158,74	162,45	-3,71	24	0	0	73,6	48,2	25,49	0,63	0,59	-
06.04.2022	3,761	-0,161	164	165,77	160,13	163,97	-3,84	24	0	0	72,8	48,2	24,66	0,64	0,59	-
07.04.2022	3,778	-0,168	171,06	172,92	166,99	170,92	-3,93	24	0	0	73,2	49,4	23,78	0,63	0,59	-
08.04.2022	3,703	-0,164	166,75	168,58	162,86	166,69	-3,83	24	0	0	72,4	48,5	23,89	0,63	0,59	-
09.04.2022	3,815	-0,16	166	167,66	162,07	165,85	-3,78	24	0	0	73	48,3	24,68	0,63	0,59	-
10.04.2022	3,82	-0,16	166,33	168,02	162,41	166,2	-3,79	24	0	0	73	48,4	24,66	0,63	0,59	-
11.04.2022	3,84	-0,154	165,82	167,38	161,81	165,5	-3,69	24	0	0	73,6	48,8	24,84	0,64	0,6	-
12.04.2022	3,721	-0,156	164,53	166,17	160,65	164,34	-3,69	24	0	0	72,8	48,5	24,28	0,64	0,6	-
13.04.2022	3,775	-0,156	167,44	169,09	163,52	167,25	-3,73	24	0	0	72,5	48,3	24,21	0,64	0,59	-
14.04.2022	3,67	-0,166	172,11	173,91	168,12	171,89	-3,77	24	0	0	72,4	49,4	22,94	0,63	0,59	-
15.04.2022	3,698	-0,165	170,87	172,69	166,88	170,71	-3,83	24	0	0	72,8	49,5	23,3	0,63	0,59	-
16.04.2022	3,839	-0,157	167,64	169,35	163,73	167,51	-3,78	24	0	0	72,6	48	24,58	0,63	0,59	-
17.04.2022	3,785	-0,16	167,28	168,99	163,38	167,17	-3,79	24	0	0	72,4	48,1	24,28	0,63	0,59	-
18.04.2022	3,751	-0,157	168,52	170,2	164,6	168,33	-3,73	24	0	0	72,3	48,4	23,91	0,63	0,59	-
19.04.2022	3,788	-0,165	170,77	172,52	166,75	170,57	-3,82	24	0	0	72,6	48,8	23,85	0,63	0,59	-
20.04.2022	3,729	-0,169	173,78	175,64	169,7	173,62	-3,92	24	0	0	72,6	49,5	23,13	0,63	0,59	-
21.04.2022	3,683	-0,167	175,42	177,2	171,27	175,1	-3,83	24	0	0	72,6	50	22,63	0,64	0,59	-
22.04.2022	3,597	-0,18	178,56	180,53	174,4	178,35	-3,95	24	0	0	72,4	50,6	21,78	0,64	0,59	-
23.04.2022	3,719	-0,177	179,76	181,73	175,54	179,57	-4,03	24	0	0	72,6	50,2	22,35	0,64	0,59	-
Итого:	118,899	0	5213,51	5261,95	5088,42	5202,57	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	118,899															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2022	2688,422	135301,78	133694,65	132120,59	131950,21
23.04.2022	2807,321	140515,29	138956,6	137209,01	137152,78

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2022 13:28:49