

#12479#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
 Адрес потребителя Алданская 22, Калининград
 Номер абонента 3428
 Порядковый номер 5930
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00246445
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	3,742	-0,125	172,82	173,85	168,84	171,93	-3,09	24	0	0	71,7	48,7	23,06	0,65	0,61	9,5
25.03.2023	3,754	-0,124	174,4	175,49	170,44	173,53	-3,09	24	0	0	71,5	48,5	22,93	0,65	0,61	7,8
26.03.2023	3,726	-0,127	170,79	171,85	166,91	169,99	-3,08	24	0	0	71,3	48,1	23,22	0,65	0,61	6
27.03.2023	3,976	-0,112	164,45	165,09	160,45	163,28	-2,83	24	0	0	74	48,4	25,64	0,65	0,61	2,1
28.03.2023	4,492	-0,112	166,01	166,24	161,5	164,23	-2,73	24	0	0	79	50,3	28,64	0,65	0,61	-1,5
29.03.2023	4,183	-0,118	166,25	166,73	161,97	164,81	-2,84	24	0	0	76,5	49,8	26,72	0,65	0,61	1,7
30.03.2023	3,888	-0,124	171,15	172,08	167,16	170,23	-3,07	24	0	0	72,1	47,9	24,16	0,65	0,61	7,1
31.03.2023	3,706	-0,121	170,9	171,85	166,99	169,96	-2,97	24	0	0	71,6	48,6	23,08	0,64	0,61	8,9
01.04.2023	3,821	-0,111	165,93	166,72	162,09	164,95	-2,86	24	0	0	72	47,5	24,44	0,64	0,6	5,2
02.04.2023	3,897	-0,11	162,95	163,66	159,16	161,94	-2,78	24	0	0	72,3	47	25,32	0,64	0,6	3,9
03.04.2023	4,139	-0,109	165,18	165,72	161,07	163,83	-2,76	24	0	0	75,3	48,7	26,54	0,64	0,6	1,7
04.04.2023	4,147	-0,112	165,2	165,68	161,05	163,81	-2,76	24	0	0	75,5	48,9	26,59	0,64	0,6	-0,1
05.04.2023	4,081	-0,112	164,6	165,12	160,51	163,28	-2,77	24	0	0	74,8	48,5	26,27	0,64	0,6	1
06.04.2023	3,973	-0,115	164,42	165,08	160,44	163,27	-2,83	24	0	0	73,9	48,3	25,62	0,65	0,61	2,3
07.04.2023	3,806	-0,116	170,42	171,31	166,6	169,52	-2,92	24	0	0	70,8	47,1	23,67	0,64	0,6	9,6
08.04.2023	3,744	-0,126	175,71	176,83	171,85	174,96	-3,11	24	0	0	70,1	47,4	22,67	0,64	0,59	10,3
09.04.2023	3,647	-0,122	169,21	170,32	165,46	168,54	-3,08	24	0	0	70,3	47,3	22,94	0,64	0,59	8,2
10.04.2023	3,654	-0,117	169,51	170,6	165,79	168,78	-2,99	24	0	0	70,2	47,3	22,9	0,64	0,6	7,9
11.04.2023	3,617	-0,126	172,42	173,68	168,68	171,89	-3,21	24	0	0	69,4	47,1	22,35	0,64	0,6	10
12.04.2023	3,602	-0,132	175,81	177,12	171,93	175,16	-3,23	24	0	0	70	48,1	21,88	0,64	0,6	11,3
13.04.2023	3,668	-0,134	175,11	176,44	171,3	174,59	-3,29	24	0	0	69,6	47,3	22,34	0,64	0,6	9,5
14.04.2023	3,476	-0,136	176,67	178,13	172,85	176,18	-3,33	24	0	0	69,4	48,3	21,06	0,64	0,6	11
15.04.2023	3,592	-0,135	175,31	176,63	171,45	174,73	-3,28	24	0	0	69,9	48	21,87	0,63	0,59	10,4
16.04.2023	3,501	-0,124	166,03	167,34	162,47	165,63	-3,16	24	0	0	69	46,5	22,49	0,64	0,6	6,1
17.04.2023	3,612	-0,127	170,25	171,52	166,52	169,76	-3,24	24	0	0	69,7	47,1	22,62	0,64	0,59	7,2
18.04.2023	3,63	-0,13	172,11	173,38	168,35	171,55	-3,2	24	0	0	69,8	47,3	22,47	0,62	0,57	9,5
19.04.2023	3,592	-0,132	172,27	173,61	168,51	171,78	-3,27	24	0	0	69,7	47,4	22,25	0,57	0,48	-
20.04.2023	2,201	-0,103	131,17	132,23	128,11	130,43	-2,32	24	0	0	72	53,9	18,13	0,56	0,46	-
21.04.2023	1,242	-0,067	99,38	100,24	97,09	98,67	-1,58	24	0	0	71,3	57,6	13,71	0,56	0,47	-
22.04.2023	1,333	-0,063	95,68	96,41	93,47	94,96	-1,49	24	0	0	72,2	57	15,16	0,57	0,47	-
23.04.2023	1,422	-0,068	99,06	99,77	96,64	98,19	-1,55	24	0	0	74,2	58,6	15,61	0,55	0,47	-
Итого:	108,864	0	5011,17	5040,72	4895,65	4984,36	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	108,864															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2023	3683,06	182088,59	180706,27	177762,39	178373,05
23.04.2023	3791,924	187099,76	185746,99	182658,04	183357,41

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.04.2023 9:55:10