

# #12485#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК  
Адрес потребителя Алданская 22, Калининград  
Номер абонента 3428  
Порядковый номер 5930  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00246445  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	3,386	-0,121	152,05	153,4	148,71	151,9	-3,19	24	0	0	69,8	46	23,79	0,63	0,6	4
25.04.2021	3,444	-0,119	151,87	153,23	148,56	151,76	-3,2	24	0	0	69,5	45,4	24,17	0,63	0,6	3,7
26.04.2021	3,414	-0,123	151,33	152,78	148,12	151,33	-3,21	24	0	0	68,9	44,9	24,05	0,63	0,6	2,9
27.04.2021	3,464	-0,119	153,18	154,5	149,79	152,98	-3,19	24	0	0	70,1	46	24,14	0,63	0,6	4,1
28.04.2021	3,513	-0,122	153,69	155,01	150,31	153,52	-3,21	24	0	0	70,1	45,8	24,37	0,63	0,59	6,7
29.04.2021	3,433	-0,127	153,92	155,33	150,55	153,81	-3,26	24	0	0	69,7	45,8	23,82	0,56	0,52	9,3
30.04.2021	2,122	-0,181	169,09	171,4	165,12	168,66	-3,54	24	0	0	72,5	58,4	14,06	0,53	0,49	7
01.05.2021	1,3	-0,191	169,6	172,07	165,41	168,7	-3,29	24	0	0	74,6	65,4	9,14	0,53	0,49	7,3
02.05.2021	1,174	-0,167	157,39	159,7	153,79	156,83	-3,04	24	0	0	71,2	62,4	8,86	0,53	0,49	6,2
03.05.2021	1,305	-0,168	160,28	162,48	156,43	159,42	-2,99	24	0	0	73,7	64,2	9,54	0,53	0,49	5,8
04.05.2021	1,273	-0,171	160,94	163,14	157,04	160,03	-2,99	24	0	0	73,9	64,6	9,32	0,53	0,49	9,6
05.05.2021	1,159	-0,164	156,18	158,51	152,68	155,71	-3,03	24	0	0	70,5	61,7	8,8	0,53	0,49	10,4
06.05.2021	1,301	-0,175	159,75	162,06	155,87	158,98	-3,11	24	0	0	73,9	64,3	9,61	0,53	0,49	6,9
07.05.2021	1,212	-0,189	165,77	168,3	161,81	165,12	-3,31	24	0	0	73,2	64,4	8,81	0,53	0,49	6,9
08.05.2021	1,262	-0,194	171,19	173,8	167,07	170,48	-3,41	24	0	0	73,4	64,5	8,86	0,54	0,49	6,3
09.05.2021	1,191	-0,197	169,64	172,3	165,54	168,96	-3,42	24	0	0	73,8	65,2	8,53	0,54	0,5	11,1
10.05.2021	1,233	-0,204	173,92	176,67	169,75	173,29	-3,54	24	0	0	73,4	64,8	8,62	0,53	0,48	17,8
11.05.2021	1,027	-0,195	172,65	175,48	168,73	172,22	-3,49	24	0	0	70,9	63,5	7,4	0,52	0,48	19,7
12.05.2021	1,052	-0,188	170,16	172,9	166,31	169,67	-3,36	24	0	0	71	63,4	7,59	0,53	0,48	19,2
13.05.2021	1,044	-0,194	174,95	177,77	171,04	174,52	-3,48	24	0	0	70,6	63,3	7,38	0,53	0,48	9,9
14.05.2021	1,098	-0,203	177,65	180,43	173,47	176,97	-3,5	24	0	0	72,4	64,7	7,63	0,52	0,48	10,6
15.05.2021	1,146	-0,2	176,05	178,76	171,9	175,36	-3,46	24	0	0	72,4	64,4	7,94	0,52	0,48	10
16.05.2021	1,183	-0,198	175,63	178,3	171,44	174,88	-3,44	24	0	0	73,1	64,9	8,19	0,53	0,48	12,5
17.05.2021	1,103	-0,207	180,23	183,09	175,99	179,58	-3,59	24	0	0	72,5	64,9	7,58	0,53	0,49	14,5
18.05.2021	1,069	-0,205	176,89	179,74	172,81	176,35	-3,54	24	0	0	71,8	64,3	7,49	0,53	0,48	11,4
19.05.2021	0,971	-0,076	103,17	104,35	101,04	102,75	-1,71	24	0	1	67,6	57	10,54	0,53	0,48	10,4
20.05.2021	1,034	-0,023	74,93	75,28	73,41	74,32	-0,91	24	0	0	66,8	52,1	14,75	0,53	0,48	-
21.05.2021	1,091	-0,025	73,56	73,83	72	72,88	-0,88	24	0	0	68,6	52,8	15,78	0,52	0,47	14
22.05.2021	1,144	-0,025	74,91	75,22	73,31	74,23	-0,92	24	0	0	68,7	52,5	16,25	0,53	0,47	-
23.05.2021	1,148	-0,032	78,52	78,93	76,78	77,83	-1,05	24	0	0	70,3	54,6	15,66	0,53	0,47	-
Итого:	49,296	0	4539,09	4598,76	4434,78	4523,04	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	49,296															

Общее время работы системы, ч 720  
Период нормальной работы системы, ч 720

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	1892,826	98813,46	96984,24	96508,95	95678,88
23.05.2021	1942,122	103352,55	101583	100943,73	100201,92

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.05.2021 7:34:40