

#130878#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2025 по 23.05.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лесной парк, ООО, УК

Алданская 22, Калининград

3428

5930

ВКТ-7

00246445

1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2025	1,018	-0,215	84,74	88,42	82,82	87,15	-4,33	24	0	1	70,7	55,5	15,2	0,55	0,47	-
25.04.2025	1,062	-0,212	84	87,63	82,1	86,38	-4,28	24	0	1	70,9	55,1	15,83	0,55	0,47	-
26.04.2025	1,092	-0,222	85,45	89,1	83,42	87,7	-4,28	24	0	1	73,7	57,7	16,03	0,55	0,47	-
27.04.2025	1,191	-0,225	85,65	89,22	83,51	87,86	-4,35	24	0	1	74,2	57	17,22	0,55	0,47	-
28.04.2025	1,122	-0,215	83,84	87,34	81,85	86,02	-4,17	24	0	1	73,4	56,9	16,57	0,55	0,47	-
29.04.2025	1,022	-0,19	79,81	83,14	78,02	81,96	-3,94	24	0	1	70,4	54,5	15,82	0,55	0,47	-
30.04.2025	1,07	-0,187	80,05	83,37	78,28	82,24	-3,96	24	0	1	70	53,6	16,4	0,55	0,47	-
01.05.2025	1,017	-0,186	79,39	82,65	77,65	81,5	-3,85	24	0	1	70	54,2	15,74	0,54	0,47	-
02.05.2025	0,999	-0,188	78,98	82,21	77,22	81,1	-3,88	24	0	1	69,6	54	15,64	0,54	0,47	-
03.05.2025	1,049	-0,176	78,7	81,84	76,99	80,72	-3,73	24	0	1	69,6	53,4	16,22	0,54	0,47	-
04.05.2025	1,011	-0,178	78,15	81,33	76,46	80,25	-3,79	24	0	1	68,9	53	15,86	0,55	0,47	-
05.05.2025	1,057	-0,176	78,14	81,31	76,46	80,24	-3,78	24	0	1	69,3	52,8	16,42	0,54	0,47	-
06.05.2025	1,044	-0,186	79,42	82,66	77,66	81,54	-3,88	24	0	1	70	53,9	16,11	0,54	0,47	-
07.05.2025	1,042	-0,185	78,64	81,89	76,93	80,8	-3,87	24	0	1	69,7	53,4	16,24	0,54	0,47	-
08.05.2025	1,118	-0,176	79,09	82,31	77,42	81,29	-3,87	24	0	1	68,5	51,5	16,99	0,55	0,48	-
09.05.2025	1,02	-0,183	80,19	83,53	78,51	82,44	-3,93	24	0	1	68,3	52,7	15,66	0,55	0,48	-
10.05.2025	1,129	-0,192	82,39	85,75	80,56	84,59	-4,03	24	0	1	70	53,4	16,68	0,56	0,48	-
11.05.2025	1,054	-0,187	80,47	83,82	78,76	82,73	-3,97	24	0	1	68,7	52,7	16,02	0,56	0,48	-
12.05.2025	1,08	-0,185	80,62	83,97	78,89	82,88	-3,99	24	0	1	69	52,6	16,35	0,56	0,48	-
13.05.2025	1,085	-0,205	83,53	86,98	81,59	85,72	-4,13	24	0	1	71,9	55,8	16,12	0,55	0,48	-
14.05.2025	0,982	-0,177	77,82	81,08	76,18	80,02	-3,84	24	0	1	67,4	51,8	15,52	0,55	0,47	-
15.05.2025	1,12	-0,198	83,48	87,01	81,67	85,85	-4,18	24	0	1	69,4	53	16,43	0,53	0,44	-
16.05.2025	0,988	-0,198	81,93	85,54	80,23	84,4	-4,17	24	0	1	68,4	53,3	15,05	0,54	0,45	-
17.05.2025	1,08	-0,211	86,21	89,93	84,35	88,71	-4,36	24	0	1	69,6	54	15,62	0,55	0,47	-
18.05.2025	1,045	-0,2	84,43	88,09	82,67	86,95	-4,28	24	0	1	67,9	52,6	15,35	0,56	0,47	-
19.05.2025	1,002	-0,218	86,85	90,65	84,96	89,36	-4,4	24	0	1	69,8	55,2	14,62	0,56	0,47	-
20.05.2025	1,012	-0,225	89,09	92,95	87,09	91,56	-4,47	24	0	1	70,5	56	14,49	0,56	0,46	-
21.05.2025	1,016	-0,233	89,38	93,28	87,37	91,91	-4,54	24	0	1	70,8	56,2	14,54	0,55	0,46	-
22.05.2025	1,023	-0,232	89,34	93,19	87,28	91,76	-4,48	24	0	1	71,8	57,2	14,62	0,55	0,46	-
23.05.2025	0,984	-0,215	86,89	90,66	85,01	89,41	-4,4	24	0	1	68,9	54,5	14,38	0,55	0,46	-
Итого:	31,534	0	2476,67	2580,85	2421,91	2545,04	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	31,534															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

720

720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2025	608,082	28251,67	29382,6	27574,25	29055,11
23.05.2025	639,616	30728,34	31963,45	29996,16	31600,15

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

27.05.2025 15:33:36