

# #12469#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК  
Адрес потребителя Алданская 22, Калининград  
Номер абонента 3428  
Порядковый номер 5930  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00246445  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	2,192	-0,103	112,64	113,9	110,01	112,49	-2,48	24	0	0	72,6	51,5	21,07	0,53	0,47	-
27.04.2022	0,993	0,095	90,5	88,68	88,34	87,06	1,28	24	0	1	73,5	63,2	10,25	0,53	0,47	-
28.04.2022	1,2	-0,004	83,93	83,73	82,04	82,48	-0,44	24	0	0	71,4	56,5	14,91	0,53	0,47	-
29.04.2022	1,21	-0,071	80,55	81,51	78,62	80,32	-1,7	24	0	0	73,1	56,5	16,61	0,53	0,47	-
30.04.2022	1,248	-0,065	79,55	80,49	77,73	79,36	-1,63	24	0	0	71,8	54,6	17,18	0,53	0,47	-
01.05.2022	1,197	-0,067	79,4	80,38	77,58	79,24	-1,66	24	0	0	71,4	54,8	16,59	0,53	0,47	-
02.05.2022	1,223	-0,072	80,51	81,49	78,61	80,31	-1,7	24	0	0	72,5	55,8	16,75	0,53	0,47	-
03.05.2022	1,18	-0,067	79,81	80,82	78,05	79,7	-1,65	24	0	0	70,4	54,2	16,25	0,53	0,47	-
04.05.2022	1,255	-0,044	79,25	79,69	77,42	78,58	-1,16	24	0	1	71,6	54,6	17,03	0,53	0,47	-
05.05.2022	1,222	-0,066	81,01	81,91	79,15	80,74	-1,59	24	0	0	71,9	55,4	16,52	0,53	0,47	-
06.05.2022	1,183	-0,072	82,97	83,87	80,97	82,58	-1,61	24	0	0	73,5	57,8	15,73	0,54	0,47	-
07.05.2022	1,259	-0,077	85,05	85,98	82,88	84,58	-1,7	24	0	0	75,6	59,2	16,39	0,53	0,47	-
08.05.2022	1,149	-0,066	81,46	82,44	79,63	81,23	-1,6	24	0	0	71	55,5	15,54	0,54	0,47	-
09.05.2022	1,176	-0,069	82,2	83,18	80,32	81,98	-1,66	24	0	0	71,6	55,8	15,78	0,54	0,47	-
10.05.2022	1,21	-0,072	84,31	85,25	82,29	83,93	-1,64	24	0	0	73,6	57,8	15,84	0,54	0,47	-
11.05.2022	1,218	-0,065	84,57	85,48	82,58	84,16	-1,58	24	0	0	72,7	56,9	15,84	0,54	0,47	-
12.05.2022	1,255	-0,062	83,2	84,06	81,29	82,86	-1,57	24	0	0	71,8	55,3	16,51	0,53	0,47	-
13.05.2022	1,101	-0,062	81,51	82,42	79,69	81,22	-1,53	24	0	0	70,5	55,6	14,87	0,54	0,47	-
14.05.2022	1,21	-0,064	83,24	84,12	81,3	82,86	-1,56	24	0	0	72,3	56,4	15,96	0,53	0,47	-
15.05.2022	1,312	-0,064	83,14	83,87	81,09	82,6	-1,51	24	0	0	74	56,8	17,25	0,53	0,47	-
16.05.2022	1,129	-0,056	79,24	80,06	77,49	78,93	-1,44	24	0	0	69,8	54,2	15,56	0,54	0,47	-
17.05.2022	1,237	-0,066	82,76	83,54	80,76	82,28	-1,52	24	0	0	73,1	56,7	16,39	0,54	0,47	-
18.05.2022	1,281	-0,067	84,42	85,21	82,38	83,92	-1,54	24	0	0	73,8	57,3	16,57	0,53	0,47	-
19.05.2022	1,156	-0,058	81,91	82,69	80,05	81,51	-1,46	24	0	0	70,8	55,4	15,46	0,54	0,47	-
20.05.2022	1,215	-0,067	86,22	87,07	84,15	85,71	-1,56	24	0	0	73,6	58,1	15,53	0,54	0,47	-
21.05.2022	1,212	-0,062	85,04	85,87	83,13	84,67	-1,54	24	0	0	70,4	54,8	15,58	0,54	0,47	-
22.05.2022	1,325	-0,058	86,86	87,58	84,83	86,34	-1,51	24	0	0	71,9	55,3	16,59	0,55	0,45	-
23.05.2022	0,852	-0,03	58,04	58,44	56,8	57,64	-0,84	17	7	1	68,9	53,1	15,75	0,54	0,47	-
Итого:	34,4	0	2323,29	2343,73	2269,18	2309,28	0	665	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	34,4															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 665

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	2814,586	140857,17	139302,06	137542,91	137494,27
23.05.2022	2848,986	143180,46	141645,79	139812,09	139803,55

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.05.2022 7:38:47