

#12484#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2021 по 23.06.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 22, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 5930
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246445
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2021	1,214	-0,038	78,66	79,05	76,82	77,93	-1,11	24	0	0	72,2	55,6	16,62	0,53	0,47	16
25.05.2021	1,182	-0,036	78,68	79,13	76,96	78,04	-1,08	24	0	0	69,9	53,8	16,1	0,53	0,47	-
26.05.2021	1,251	-0,043	80,58	81,05	78,7	79,9	-1,2	24	0	0	71,7	55	16,73	0,53	0,47	-
27.05.2021	1,168	-0,046	80,28	80,77	78,37	79,57	-1,2	24	0	0	72,8	57,1	15,79	0,53	0,47	-
28.05.2021	1,163	-0,042	80,09	80,56	78,22	79,39	-1,17	24	0	0	72	56,3	15,72	0,53	0,47	11
29.05.2021	1,154	-0,038	78,78	79,3	77,07	78,25	-1,18	24	0	0	69,4	53,6	15,83	0,53	0,47	12,3
30.05.2021	1,134	-0,036	78,43	78,95	76,77	77,89	-1,12	24	0	0	68,5	53	15,54	0,53	0,47	-
31.05.2021	1,227	-0,039	80,06	80,56	78,28	79,46	-1,18	24	0	0	70,4	54	16,48	0,53	0,47	16
01.06.2021	1,187	-0,042	79,54	80,06	77,73	78,92	-1,19	24	0	0	71,6	55,4	16,14	0,53	0,47	-
02.06.2021	1,108	-0,037	78,76	79,3	77,06	78,18	-1,12	24	0	0	69,6	54,5	15,17	0,53	0,47	-
03.06.2021	1,127	-0,043	80,77	81,3	78,87	80,07	-1,2	24	0	0	71,7	56,6	15,14	0,53	0,47	15
04.06.2021	1,087	-0,044	79,81	80,4	78,04	79,25	-1,21	24	0	0	70,2	55,4	14,79	0,53	0,47	-
05.06.2021	1,14	-0,04	79,9	80,39	78,09	79,23	-1,14	24	0	0	71,1	55,7	15,41	0,53	0,47	13,4
06.06.2021	1,1	-0,043	80,6	81,13	78,75	79,93	-1,18	24	0	0	71,3	56,6	14,79	0,53	0,47	22
07.06.2021	1,035	-0,038	79,74	80,29	77,98	79,11	-1,13	24	0	0	70,1	56	14,08	0,54	0,47	-
08.06.2021	1,138	-0,045	82	82,53	80,06	81,23	-1,17	24	0	0	72,8	57,8	15,02	0,53	0,47	18,8
09.06.2021	1,053	-0,038	80	80,58	78,23	79,37	-1,14	24	0	0	70,7	56,4	14,28	0,53	0,47	21
10.06.2021	1,039	-0,04	78,59	79,14	76,87	78,03	-1,16	24	0	0	69,4	55	14,32	0,53	0,47	-
11.06.2021	1,037	-0,037	78,66	79,17	76,91	78,01	-1,1	24	0	0	70,2	55,8	14,31	0,53	0,47	-
12.06.2021	1,126	-0,038	79,63	80,12	77,79	78,9	-1,11	24	0	0	71,9	56,6	15,27	0,53	0,47	-
13.06.2021	1,058	-0,045	79,12	79,67	77,3	78,5	-1,2	24	0	0	71	56,4	14,57	0,53	0,47	-
14.06.2021	1,044	-0,039	77,98	78,54	76,26	77,39	-1,13	24	0	0	69,8	55,4	14,5	0,53	0,47	-
15.06.2021	1,096	-0,039	79,21	79,71	77,42	78,53	-1,11	24	0	0	71	56,1	14,93	0,53	0,47	-
16.06.2021	1,106	-0,045	79,06	79,57	77,22	78,41	-1,19	24	0	0	71,2	56	15,2	0,54	0,47	-
17.06.2021	0,761	0,01	67,09	66,84	65,58	65,76	-0,18	20	4	1	69,9	58,2	11,71	0,53	0,47	-
18.06.2021	1,069	-0,031	79,19	79,55	77,4	78,39	-0,99	24	0	0	70,9	56,4	14,53	0,54	0,47	-
19.06.2021	0,957	-0,04	78,65	79,25	76,92	78,03	-1,11	24	0	0	70	56,8	13,24	0,53	0,47	-
20.06.2021	0,923	-0,046	77,24	77,96	75,51	76,79	-1,28	24	0	0	69,9	56,7	13,2	0,53	0,47	-
21.06.2021	0,949	-0,052	78,43	79,25	76,67	78,02	-1,35	24	0	0	70,9	57,5	13,37	0,53	0,47	-
22.06.2021	0,822	-0,048	71,37	72,14	69,83	71,06	-1,23	22	2	1	69,4	56,7	12,77	0,53	0,47	-
23.06.2021	0,931	-0,052	77,89	78,72	76,13	77,5	-1,37	24	0	0	70,8	57,5	13,25	0,53	0,47	-
Итого:	33,386	0	2438,79	2454,98	2383,81	2419,04	0	738	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	33,386															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 738

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2021	1942,122	103352,55	101583	100943,73	100201,92
23.06.2021	1975,508	105791,34	104037,98	103327,54	102620,96

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.06.2021 7:50:34