

#12470#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.05.2022 по 23.06.2022

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 22, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 5930
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246445
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.05.2022	1,174	-0,044	83,13	83,71	81,33	82,57	-1,24	24	0	0	69,4	54,2	15,26	0,54	0,47	-
25.05.2022	1,26	-0,05	86,11	86,72	84,11	85,44	-1,33	24	0	0	71,7	55,8	15,85	0,54	0,47	-
26.05.2022	1,277	-0,048	85,61	86,18	83,68	84,97	-1,29	24	0	0	70,6	54,5	16,1	0,54	0,47	-
27.05.2022	1,31	-0,048	87,07	87,67	85,1	86,41	-1,31	24	0	0	71	54,8	16,22	0,54	0,47	-
28.05.2022	1,322	-0,044	84,68	85,18	82,73	83,97	-1,24	24	0	0	71,8	55	16,81	0,55	0,47	-
29.05.2022	1,347	-0,042	85,85	86,34	83,97	85,2	-1,23	24	0	0	69,7	52,9	16,8	0,54	0,47	-
30.05.2022	1,292	-0,045	85,61	86,15	83,73	84,99	-1,26	24	0	0	69,9	53,6	16,24	0,55	0,47	-
31.05.2022	1,307	-0,047	86,17	86,7	84,23	85,48	-1,25	24	0	0	71,4	55,1	16,35	0,54	0,47	-
01.06.2022	1,246	-0,043	84,22	84,74	82,38	83,58	-1,2	24	0	0	69,8	53,9	15,91	0,55	0,47	-
02.06.2022	1,268	-0,043	86,18	86,69	84,24	85,44	-1,2	24	0	0	70,7	54,9	15,81	0,55	0,47	-
03.06.2022	1,299	-0,044	87,69	88,22	85,73	86,95	-1,22	24	0	0	70,9	55	15,95	0,55	0,48	-
04.06.2022	1,298	-0,048	87,59	88,16	85,59	86,89	-1,3	24	0	0	71,5	55,5	15,99	0,55	0,48	-
05.06.2022	1,337	-0,044	86,11	86,59	84,17	85,38	-1,21	24	0	0	70,9	54,2	16,64	0,55	0,48	-
06.06.2022	0,954	0,071	93,88	92,52	91,76	90,87	0,89	24	0	1	71,1	61,3	9,76	0,55	0,48	-
07.06.2022	1,181	0,008	91,83	91,32	89,71	89,85	-0,14	24	0	1	72	58,7	13,24	0,55	0,48	-
08.06.2022	1,16	-0,047	88,04	88,69	86,08	87,37	-1,29	24	0	0	70,7	56,4	14,3	0,56	0,48	-
09.06.2022	1,185	-0,047	88,92	89,47	86,9	88,13	-1,23	24	0	0	70,9	56,4	14,42	0,56	0,48	-
10.06.2022	1,183	-0,055	90,49	91,18	88,4	89,77	-1,37	24	0	0	72	57,7	14,27	0,56	0,48	-
11.06.2022	1,201	-0,058	90,52	91,18	88,39	89,77	-1,38	24	0	0	72,4	57,9	14,49	0,56	0,48	-
12.06.2022	1,175	-0,053	89,68	90,37	87,64	89	-1,36	24	0	0	71	56,7	14,31	0,55	0,48	-
13.06.2022	1,149	-0,05	88,27	88,93	86,3	87,61	-1,31	24	0	0	70,4	56,2	14,17	0,55	0,47	-
14.06.2022	1,305	-0,05	89,51	90,08	87,45	88,76	-1,31	24	0	0	71,8	56	15,75	0,56	0,48	-
15.06.2022	1,282	-0,052	89,5	90,08	87,45	88,76	-1,31	24	0	0	71,4	56	15,47	0,56	0,48	-
16.06.2022	0,056	-0,003	3,84	3,87	3,75	3,82	-0,07	1	0	0	70,5	54,6	15,95	0,56	0,48	-
17.06.2022	1,183	-0,047	88,21	88,81	86,28	87,55	-1,27	24	0	0	69,6	55,1	14,51	0,56	0,48	-
18.06.2022	1,28	-0,051	90,43	90,98	88,32	89,63	-1,31	24	0	0	71,8	56,5	15,33	0,55	0,48	-
19.06.2022	1,319	-0,045	88,46	88,95	86,51	87,72	-1,21	24	0	0	70,3	54,3	16	0,56	0,48	-
20.06.2022	1,301	-0,052	90,6	91,17	88,43	89,78	-1,35	24	0	0	73,1	57,6	15,58	0,55	0,48	-
21.06.2022	1,265	-0,046	88,52	89,08	86,56	87,82	-1,26	24	0	0	70,4	55	15,41	0,55	0,48	-
22.06.2022	1,223	-0,042	88,31	88,88	86,37	87,59	-1,22	24	0	0	70	55	14,91	0,56	0,48	-
23.06.2022	1,221	-0,049	89,29	89,89	87,31	88,62	-1,31	24	0	0	70	55,2	14,83	0,56	0,48	-
Итого:	37,36	0	2644,32	2658,5	2584,6	2619,69	0	721	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	37,36															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 721

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.05.2022	2848,986	143180,46	141645,79	139812,09	139803,55
23.06.2022	2886,346	145824,78	144304,29	142396,69	142423,24

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.06.2022 7:35:18