

#12482#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 13.07.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 22, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 5930
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246445
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.06.2021	0,974	-0,05	77,94	78,69	76,13	77,45	-1,32	24	0	0	71,9	58,1	13,81	0,53	0,47	-
25.06.2021	0,928	-0,051	77,55	78,36	75,83	77,17	-1,34	24	0	0	70,5	57,2	13,26	0,53	0,47	-
26.06.2021	0,946	-0,049	76,3	77,08	74,66	75,98	-1,32	24	0	0	68,9	55,2	13,65	0,52	0,47	-
27.06.2021	0,924	-0,045	75,16	75,93	73,6	74,87	-1,27	24	0	0	67,4	54	13,49	0,53	0,47	-
28.06.2021	0,995	-0,051	77,04	77,79	75,37	76,68	-1,31	24	0	0	69,3	55,1	14,16	0,53	0,47	-
29.06.2021	0,954	-0,047	75,95	76,7	74,31	75,62	-1,31	24	0	0	68,7	54,9	13,82	0,53	0,47	-
30.06.2021	0,93	-0,057	79,93	80,77	78,16	79,54	-1,38	24	0	0	70,2	57,3	12,89	0,53	0,47	-
01.07.2021	0,945	-0,054	80,6	81,46	78,86	80,26	-1,4	24	0	0	69,6	56,7	12,94	0,53	0,47	-
02.07.2021	0,881	-0,054	80,33	81,22	78,61	79,99	-1,38	24	0	0	69,1	56,9	12,23	0,54	0,47	-
03.07.2021	1,013	-0,056	82,19	82,99	80,27	81,68	-1,41	24	0	0	72	58,3	13,63	0,53	0,47	-
04.07.2021	0,947	-0,056	80,33	81,16	78,57	79,95	-1,38	24	0	0	69,6	56,5	13,07	0,54	0,47	-
05.07.2021	1,029	-0,059	81,97	82,78	80,07	81,5	-1,43	24	0	0	71,8	57,9	13,88	0,53	0,47	-
06.07.2021	0,952	-0,056	81,16	82,01	79,34	80,74	-1,4	24	0	0	70,4	57,4	13,02	0,53	0,47	-
07.07.2021	0,975	-0,059	81,93	82,77	80,05	81,49	-1,44	24	0	0	71	57,8	13,22	0,53	0,47	-
08.07.2021	0,925	-0,06	81,55	82,41	79,72	81,15	-1,43	24	0	0	70,6	57,9	12,63	0,53	0,47	-
09.07.2021	0,93	-0,06	81,85	82,73	80,01	81,45	-1,44	24	0	0	70,6	57,9	12,68	0,53	0,47	-
10.07.2021	0,974	-0,054	81,44	82,26	79,6	80,98	-1,38	24	0	0	70,7	57,5	13,22	0,53	0,47	-
11.07.2021	0,953	-0,057	81,09	81,92	79,25	80,63	-1,38	24	0	0	70,8	57,8	13,05	0,53	0,47	-
12.07.2021	0,97	-0,057	81,71	82,54	79,87	81,3	-1,43	24	0	0	70,3	57,2	13,16	0,54	0,47	-
13.07.2021	0,95	-0,058	82,26	83,1	80,37	81,78	-1,41	24	0	0	71,5	58,6	12,87	0,53	0,47	-
Итого:	19,095	0	1598,28	1614,67	1562,65	1590,21	0	480	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,095															

Общее время работы системы, ч 480

Период нормальной работы системы, ч 480

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.06.2021	1975,508	105791,34	104037,98	103327,54	102620,96
13.07.2021	1994,603	107389,62	105652,65	104890,19	104211,17

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
15.07.2021 8:23:15