

#28730#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2023 по 23.08.2023

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 22, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 5930
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246445
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,3	22,3	0,06	0,11	0,11	-
25.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	22,3	22,2	0,07	0,11	0,12	-
26.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,9	21,8	0,08	0,18	0,19	-
27.07.2023	0,014	0,014	0,69	0	0,69	0	0,69	24	0	1	21	21,4	-0,43	0,38	0,38	-
28.07.2023	0,005	0,005	0,31	0,03	0,31	0,03	0,28	24	0	1	21,1	20,8	0,38	0,37	0,38	-
29.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,1	21	0,12	0,37	0,38	-
30.07.2023	0	0	0	0	0	0	0	24	0	1	21,3	21,1	0,15	0,49	0,22	-
31.07.2023	0,023	0,023	1,12	0	1,12	0	1,12	24	0	1	20,3	20,5	-0,27	0,55	0,33	-
01.08.2023	0,96	0,007	55,85	54,77	54,63	54,06	0,57	24	0	1	69,3	52,2	17,08	0,55	0,46	-
02.08.2023	1,216	-0,057	91,14	91,83	89	90,39	-1,39	24	0	0	72,3	57,7	14,56	0,55	0,46	-
03.08.2023	1,11	-0,097	93,43	94,82	91,32	93,39	-2,07	24	0	0	70,6	57,2	13,44	0,55	0,46	-
04.08.2023	1,076	-0,093	92,6	94,07	90,54	92,64	-2,1	24	0	0	70,2	57	13,21	0,55	0,46	-
05.08.2023	1,135	-0,083	93,37	94,55	91,22	93,07	-1,85	24	0	0	71,4	57,8	13,59	0,56	0,47	-
06.08.2023	1,16	-0,077	94,95	96,02	92,76	94,52	-1,76	24	0	0	71,6	57,9	13,62	0,55	0,46	-
07.08.2023	1,156	-0,079	94,54	95,61	92,34	94,13	-1,79	24	0	0	71,6	57,9	13,65	0,55	0,46	-
08.08.2023	1,222	-0,074	94,74	95,7	92,52	94,22	-1,7	24	0	0	71,9	57,7	14,25	0,56	0,47	-
09.08.2023	1,23	-0,083	99,24	100,29	96,8	98,59	-1,79	24	0	0	74,2	60,4	13,81	0,55	0,46	-
10.08.2023	1,197	-0,075	98,01	99,06	95,82	97,54	-1,72	24	0	0	71,2	57,7	13,53	0,55	0,46	-
11.08.2023	1,167	-0,074	97,17	98,2	95,02	96,73	-1,71	24	0	0	70,1	56,8	13,26	0,55	0,46	-
12.08.2023	1,153	-0,073	97,22	98,21	95,06	96,74	-1,68	24	0	0	70,3	57,1	13,15	0,56	0,46	-
13.08.2023	1,185	-0,078	99,28	100,28	96,97	98,71	-1,74	24	0	0	71,7	58,5	13,24	0,56	0,46	-
14.08.2023	1,141	-0,042	100,32	100,84	97,99	99,17	-1,18	24	0	0	72	59,6	12,35	0,57	0,46	-
15.08.2023	1,153	-0,073	100,98	101,93	98,6	100,24	-1,64	24	0	0	72,5	59,8	12,7	0,57	0,46	-
16.08.2023	1,149	-0,077	102,15	103,09	99,68	101,31	-1,63	24	0	0	73,4	60,9	12,51	0,56	0,46	-
17.08.2023	1,136	-0,07	100,44	101,34	98,07	99,63	-1,56	24	0	0	72,4	59,8	12,54	0,57	0,46	-
18.08.2023	1,152	-0,073	103,55	104,45	101,05	102,63	-1,58	24	0	0	73,5	61,2	12,34	0,57	0,46	-
19.08.2023	1,171	-0,073	105,32	106,18	102,78	104,32	-1,54	24	0	0	73,8	61,5	12,3	0,57	0,46	-
20.08.2023	1,103	-0,131	104,2	105,89	101,67	104,04	-2,37	24	0	1	73,2	61	12,26	0,57	0,46	-
21.08.2023	1,135	-0,068	103,28	104,09	100,84	102,31	-1,47	24	0	0	72,3	60,2	12,11	0,56	0,46	-
22.08.2023	1,188	-0,059	101,69	102,4	99,3	100,72	-1,42	24	0	0	72,2	59,4	12,79	0,56	0,46	-
23.08.2023	1,147	-0,057	101,53	102,24	99,18	100,55	-1,37	24	0	0	72	59,6	12,35	0,56	0,46	-
Итого:	26,484	0	2227,12	2245,89	2175,28	2209,68	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	26,484															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2023	3890,18	195157,17	193992,15	190534,2	191479,09
23.08.2023	3916,664	197384,29	196238,04	192709,48	193688,77

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.08.2023 13:48:45