

#145210#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.07.2025 по 23.08.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лесной парк, ООО, УК
Алданская 22, Калининград
3428
5930
ВКТ-7
00246445
1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.07.2025	0,867	-0,275	101,53	105,85	99,11	103,98	-4,87	24	0	1	73,3	61,5	11,78	0,57	0,45	-
25.07.2025	0,828	-0,267	99,35	103,62	97,04	101,89	-4,85	24	0	1	71,7	60,2	11,53	0,57	0,44	-
26.07.2025	0,812	-0,274	100,03	104,36	97,72	102,57	-4,85	24	0	1	72,1	60,8	11,3	0,57	0,44	-
27.07.2025	0,878	-0,262	99,32	103,59	97,08	101,93	-4,85	24	0	1	71,1	59,2	11,98	0,57	0,44	-
28.07.2025	0,804	-0,279	100,79	105,18	98,4	103,33	-4,93	24	0	1	72,6	61,4	11,2	0,56	0,44	-
29.07.2025	0,84	-0,257	95,64	99,81	93,44	98,17	-4,73	24	0	1	71,6	59,6	11,97	0,56	0,44	-
30.07.2025	0,858	-0,268	97,4	101,64	95,07	99,87	-4,8	24	0	1	73,6	61,4	12,13	0,56	0,44	-
31.07.2025	0,824	-0,257	95,18	99,4	93,02	97,8	-4,78	24	0	1	70,8	58,9	11,87	0,56	0,44	-
01.08.2025	0,829	-0,257	95,81	100,04	93,65	98,35	-4,7	24	0	1	71,4	59,5	11,84	0,56	0,45	-
02.08.2025	0,826	-0,263	96,27	100,52	94,04	98,83	-4,79	24	0	1	71,9	60	11,82	0,56	0,44	-
03.08.2025	0,834	-0,265	96,77	101,03	94,48	99,31	-4,83	24	0	1	72,3	60,4	11,88	0,56	0,44	-
04.08.2025	0,81	-0,269	96,78	101,05	94,5	99,32	-4,82	24	0	1	72,4	60,8	11,66	0,56	0,45	-
05.08.2025	0,848	-0,262	95,87	100,07	93,66	98,42	-4,76	24	0	1	71,9	59,9	12,07	0,55	0,44	-
06.08.2025	0,811	-0,255	93,71	97,88	91,62	96,34	-4,72	24	0	1	70,2	58,3	11,85	0,56	0,44	-
07.08.2025	0,872	-0,261	96,08	100,3	93,87	98,63	-4,76	24	0	1	72	59,7	12,31	0,56	0,45	-
08.08.2025	0,864	-0,259	95,97	100,22	93,78	98,6	-4,82	24	0	1	71	58,8	12,21	0,56	0,45	-
09.08.2025	0,835	-0,267	96,78	101,06	94,52	99,36	-4,84	24	0	1	72,1	60,2	11,9	0,56	0,44	-
10.08.2025	0,868	-0,251	94,31	98,46	92,19	96,92	-4,73	24	0	1	70,3	57,9	12,36	0,56	0,44	-
11.08.2025	0,845	-0,264	96,36	100,62	94,11	98,93	-4,82	24	0	1	72,2	60,1	12,07	0,56	0,44	-
12.08.2025	0,824	-0,267	97,51	101,85	95,28	100,13	-4,85	24	0	1	71,7	60	11,68	0,56	0,44	-
13.08.2025	0,842	-0,277	99,33	103,72	96,98	101,95	-4,97	24	0	1	72,4	60,6	11,78	0,56	0,44	-
14.08.2025	0,851	-0,273	99,78	104,2	97,48	102,44	-4,96	24	0	1	71,8	60	11,76	0,57	0,44	-
15.08.2025	0,774	-0,282	101,06	105,58	98,72	103,75	-5,03	24	0	1	72,1	61,2	10,95	0,57	0,44	-
16.08.2025	0,786	-0,27	99,85	104,31	97,62	102,57	-4,95	24	0	1	70,8	59,8	11,07	0,57	0,44	-
17.08.2025	0,847	-0,281	100,44	104,92	98,1	103,18	-5,08	24	0	1	71,9	60,1	11,74	0,57	0,44	-
18.08.2025	0,83	-0,29	101,2	105,69	98,76	103,82	-5,06	24	0	1	73,5	61,9	11,54	0,57	0,44	-
19.08.2025	0,831	-0,277	99,47	103,88	97,14	102,11	-4,97	24	0	1	72,1	60,4	11,63	0,57	0,44	-
20.08.2025	0,694	-0,235	83,78	87,56	81,82	86,04	-4,22	20	4	1	72,4	60,8	11,6	0,57	0,44	-
21.08.2025	0,893	-0,281	99,78	104,2	97,42	102,44	-5,02	24	0	1	72,8	60,5	12,25	0,56	0,44	-
22.08.2025	0,863	-0,276	99,35	103,79	97,04	102,06	-5,02	24	0	1	71,8	59,8	11,97	0,57	0,44	-
23.08.2025	0,871	-0,281	99,41	103,88	97,08	102,14	-5,06	24	0	1	72,5	60,4	12,1	0,57	0,44	-
Итого:	25,859	0	3024,91	3158,28	2954,74	3105,18	0	740	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	25,859															

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

740

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.07.2025	685,658	35283,56	36706,77	34447,05	36268,52
23.08.2025	711,517	38308,47	39865,05	37401,79	39373,7

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

26.08.2025 13:27:24