

#12468#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 22, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 5930
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246445
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.08.2022	1,144	-0,076	94,6	95,61	92,36	94,05	-1,69	24	0	0	72,8	59,4	13,43	0,55	0,46	-
25.08.2022	1,049	-0,07	92,08	93,04	89,95	91,56	-1,61	24	0	0	71,4	58,7	12,71	0,55	0,46	-
26.08.2022	1,104	-0,07	94,57	95,55	92,33	93,94	-1,61	24	0	0	72,9	59,9	12,98	0,55	0,46	-
27.08.2022	1,137	-0,07	95,02	95,89	92,74	94,29	-1,55	24	0	0	73,3	60	13,26	0,55	0,46	-
28.08.2022	1,089	-0,067	94,38	95,24	92,13	93,64	-1,51	24	0	0	72,7	59,9	12,83	0,55	0,46	-
29.08.2022	1,129	-0,071	96,39	97,24	94	95,53	-1,53	24	0	0	74,3	61,3	12,98	0,55	0,46	-
30.08.2022	1,155	-0,062	94,7	95,5	92,48	93,92	-1,44	24	0	0	72,8	59,4	13,39	0,55	0,46	-
31.08.2022	1,266	-0,067	95,92	96,61	93,43	94,88	-1,45	24	0	0	76,5	62	14,46	0,55	0,46	-
01.09.2022	1,22	-0,061	94,3	95	91,97	93,37	-1,4	24	0	0	74,5	60,3	14,18	0,55	0,46	-
02.09.2022	1,194	-0,055	93,18	93,84	90,95	92,32	-1,37	24	0	0	73,2	59,2	14	0,55	0,46	-
03.09.2022	1,26	-0,058	94,92	95,53	92,51	93,85	-1,34	24	0	0	75,8	61,3	14,5	0,55	0,46	-
04.09.2022	1,252	-0,054	92,44	93,03	90,24	91,56	-1,32	24	0	0	73,1	58,4	14,71	0,55	0,46	-
05.09.2022	1,243	-0,057	93,77	94,35	91,46	92,79	-1,33	24	0	0	74,4	59,9	14,46	0,55	0,46	-
06.09.2022	1,258	-0,058	94,09	94,74	91,81	93,21	-1,4	24	0	0	73,7	59,1	14,59	0,55	0,46	-
07.09.2022	1,255	-0,058	94	94,63	91,71	93,08	-1,37	24	0	0	74	59,4	14,58	0,55	0,46	-
08.09.2022	1,3	-0,058	93,71	94,31	91,43	92,79	-1,36	24	0	0	74,3	59,2	15,11	0,54	0,46	-
09.09.2022	1,213	-0,048	90,93	91,53	88,84	90,14	-1,3	24	0	0	71,7	57,2	14,49	0,54	0,46	-
10.09.2022	1,363	-0,051	92,29	92,84	90,01	91,33	-1,32	24	0	0	75	59	15,99	0,54	0,46	-
11.09.2022	1,368	-0,054	91,96	92,45	89,64	90,94	-1,3	24	0	0	75,3	59,2	16,12	0,54	0,46	-
12.09.2022	1,312	-0,051	91,73	92,25	89,43	90,73	-1,3	24	0	0	74,7	59,1	15,54	0,54	0,46	-
13.09.2022	1,261	-0,049	88,52	89,04	86,38	87,64	-1,26	24	0	0	73,2	57,8	15,44	0,54	0,46	-
14.09.2022	1,262	-0,048	87,85	88,34	85,77	87	-1,23	24	0	0	72,7	57,2	15,52	0,54	0,46	-
15.09.2022	1,286	-0,047	88,42	88,93	86,38	87,61	-1,23	24	0	0	72,1	56,5	15,66	0,54	0,46	-
16.09.2022	1,316	-0,056	90,31	90,77	88	89,29	-1,29	24	0	0	75,6	59,8	15,82	0,53	0,46	-
17.09.2022	1,219	-0,041	86,17	86,63	84,25	85,4	-1,15	24	0	0	70,5	55,3	15,2	0,54	0,46	-
18.09.2022	1,295	-0,041	87,58	88,03	85,56	86,7	-1,14	24	0	0	72,1	56,2	15,89	0,54	0,46	-
19.09.2022	1,226	-0,047	91,88	92,47	89,8	91,08	-1,28	24	0	0	71,2	56,8	14,45	0,55	0,46	-
20.09.2022	1,274	-0,053	94,65	95,27	92,45	93,83	-1,38	24	0	0	72,1	57,4	14,61	0,55	0,46	-
21.09.2022	1,262	-0,055	95,96	96,6	93,74	95,1	-1,36	24	0	0	71,8	57,5	14,27	0,55	0,46	-
22.09.2022	1,319	-0,059	96,31	96,93	94,02	95,43	-1,41	24	0	0	72,9	58	14,9	0,55	0,46	-
23.09.2022	1,332	-0,082	115,76	116,62	112,94	114,63	-1,69	24	0	0	73,8	61,2	12,7	0,54	0,46	-
Итого:	38,363	0	2898,39	2918,81	2828,71	2871,63	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	38,363															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.08.2022	2944,004	150320,02	148814,81	146787,19	146862,01
23.09.2022	2982,367	153218,41	151733,62	149615,9	149733,64

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.09.2022 7:36:59