

#12481#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2021 по 30.09.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 22, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 5930
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246445
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2021	1,215	-0,022	77	77,1	75,14	75,94	-0,8	24	0	0	73,3	56,5	16,8	0,52	0,49	-
25.09.2021	1,208	-0,028	76,17	76,37	74,34	75,24	-0,9	24	0	0	73,3	56,4	16,92	0,52	0,49	-
26.09.2021	1,188	-0,026	75,81	76,05	74,08	74,99	-0,91	24	0	0	71,4	54,7	16,72	0,52	0,49	-
27.09.2021	1,094	-0,021	73,94	74,18	72,3	73,15	-0,85	24	0	0	70,3	54,5	15,8	0,52	0,49	-
28.09.2021	1,018	-0,023	74,11	74,46	72,48	73,39	-0,91	24	0	0	70	55,2	14,72	0,52	0,49	-
29.09.2021	1,222	-0,034	77,76	78,03	75,88	76,87	-0,99	24	0	0	73,6	56,7	16,85	0,52	0,49	-
30.09.2021	1,253	-0,03	81,64	81,82	79,6	80,48	-0,88	24	0	0	75,5	59,1	16,41	0,57	0,54	-
Итого:	8,198	0	536,43	538,01	523,82	530,06	0	168	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	8,198															

Общее время работы системы, ч 168

Период нормальной работы системы, ч 168

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2021	2050,091	111570,26	109848,19	108975,11	108342,81
30.09.2021	2058,289	112106,69	110386,2	109498,93	108872,87

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ МП «Калининградтеплосеть» ОТЧЕТ ПРИНЯТ 08.10.2021 12:45:21
