

# #12494#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2022 по 23.10.2022

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК  
Адрес потребителя Алданская 22, Калининград  
Номер абонента 3428  
Порядковый номер 5930  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00246445  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2022	1,322	-0,125	133,48	135,08	130,31	132,73	-2,42	24	0	0	72,6	61,3	11,27	0,55	0,46	-
25.09.2022	1,425	-0,124	134,75	136,26	131,45	133,84	-2,39	24	0	0	74,1	62,2	11,95	0,54	0,46	-
26.09.2022	1,285	-0,123	132,12	133,73	129,01	131,4	-2,39	24	0	0	72,6	61,5	11,09	0,54	0,46	-
27.09.2022	1,324	-0,123	132,45	134,07	129,38	131,78	-2,4	24	0	0	72,1	60,8	11,35	0,54	0,46	-
28.09.2022	1,342	-0,12	134,69	136,26	131,53	133,9	-2,37	24	0	0	72,4	61,2	11,27	0,55	0,46	-
29.09.2022	1,391	-0,12	135,24	136,78	132,01	134,36	-2,35	24	0	0	73,3	61,7	11,63	0,55	0,46	-
30.09.2022	1,455	-0,123	131,52	132,9	128,03	130,34	-2,31	24	0	0	77,5	64,9	12,55	0,54	0,47	-
01.10.2022	1,465	-0,111	124,89	126,1	121,64	123,78	-2,14	24	0	0	76,4	63,3	13,15	0,54	0,47	-
02.10.2022	1,463	-0,108	123,81	125,04	120,73	122,85	-2,12	24	0	0	74,8	61,6	13,2	0,55	0,48	-
03.10.2022	1,394	-0,115	127,87	129,25	124,73	126,96	-2,23	24	0	0	74,3	62	12,27	0,56	0,48	-
04.10.2022	1,4	-0,124	131,91	133,38	128,58	130,94	-2,36	24	0	0	75,2	63,2	12,03	0,6	0,55	-
05.10.2022	2,731	-0,108	149,47	150,45	145,87	148,34	-2,47	24	0	0	73,6	54	19,61	0,63	0,59	-
06.10.2022	3,258	-0,101	153,38	154,18	149,94	152,51	-2,57	22	2	1	70,6	48	22,57	0,63	0,59	-
07.10.2022	3,229	-0,098	151,73	152,53	148,37	150,91	-2,54	23	1	1	70,4	47,8	22,58	0,62	0,59	-
08.10.2022	3,387	-0,092	149,17	149,84	145,8	148,3	-2,5	24	0	0	70,9	46,8	24,06	0,61	0,58	-
09.10.2022	3,145	-0,08	139,27	139,95	136,28	138,59	-2,31	24	0	0	69,1	45,3	23,87	0,62	0,59	-
10.10.2022	3,311	-0,085	143,47	144,08	140,3	142,7	-2,4	24	0	0	70	45,6	24,4	0,62	0,59	-
11.10.2022	3,388	-0,099	155,02	155,84	151,58	154,19	-2,61	24	0	0	70,3	47,1	23,17	0,63	0,59	-
12.10.2022	3,508	-0,114	166,29	167,26	162,57	165,45	-2,88	24	0	0	70,3	47,9	22,45	0,64	0,59	-
13.10.2022	3,552	-0,121	177,05	178,19	173,16	176,18	-3,02	24	0	0	70,2	48,8	21,37	0,64	0,59	-
14.10.2022	3,592	-0,13	181,5	182,67	177,45	180,58	-3,13	24	0	0	70,6	49,5	21,13	0,64	0,59	-
15.10.2022	3,616	-0,129	184,28	185,42	180,15	183,27	-3,12	24	0	0	70,6	49,6	20,96	0,64	0,59	-
16.10.2022	3,639	-0,126	186,76	187,78	182,57	185,57	-3	24	0	0	70,8	50	20,77	0,64	0,59	-
17.10.2022	3,535	-0,129	186,83	187,93	182,7	185,72	-3,02	24	0	0	70,4	50,2	20,19	0,64	0,59	-
18.10.2022	3,495	-0,138	178,94	180,29	174,98	178,25	-3,27	24	0	0	70,1	49,2	20,89	0,64	0,6	-
19.10.2022	3,489	-0,122	168,81	169,96	165,07	168,09	-3,02	24	0	0	70,4	48,3	22,03	0,64	0,6	-
20.10.2022	3,567	-0,121	172,74	173,8	168,93	171,91	-2,98	24	0	0	70,3	48,3	21,98	0,64	0,6	-
21.10.2022	3,645	-0,126	175,74	176,88	171,82	174,95	-3,13	24	0	0	70,5	48,4	22,12	0,64	0,59	-
22.10.2022	3,536	-0,137	176,29	177,71	172,45	175,79	-3,34	24	0	0	69,9	48,4	21,46	0,65	0,6	-
23.10.2022	3,699	-0,146	185,35	186,83	181,21	184,68	-3,47	24	0	0	70,7	49,4	21,37	0,65	0,6	-
Итого:	80,588	0	4624,82	4660,44	4518,6	4598,86	0	717	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	80,588															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 717

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2022	2982,367	153218,41	151733,62	149615,9	149733,64
23.10.2022	3062,955	157843,23	156394,06	154134,5	154332,5

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.10.2022 8:02:28