

#32252#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.09.2023 по 23.10.2023

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 22, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 5930
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246445
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.09.2023	0,897	-0,008	71,14	71,05	69,55	69,96	-0,41	24	0	1	70,4	57,2	13,21	0,42	0,38	-
25.09.2023	0,912	0,005	59,33	58,79	58,14	58,08	0,06	24	0	1	66,5	50,8	15,65	0,54	0,45	-
26.09.2023	1,177	-0,034	91,81	92,13	89,79	90,79	-1	24	0	0	69,6	55,8	13,76	0,55	0,45	-
27.09.2023	1,241	-0,071	97,06	97,96	94,83	96,43	-1,6	24	0	0	71,7	57,6	14,02	0,54	0,45	-
28.09.2023	1,105	-0,075	94,64	95,76	92,57	94,33	-1,76	24	0	0	69,4	56,4	13	0,54	0,45	-
29.09.2023	1,068	-0,066	91,91	92,87	89,94	91,54	-1,6	24	0	0	68,2	55,4	12,86	0,54	0,45	-
30.09.2023	1,114	-0,052	92,09	92,87	90,17	91,55	-1,38	24	0	0	67,8	54,6	13,19	0,53	0,45	-
01.10.2023	1,263	-0,044	92,64	93,11	90,58	91,76	-1,18	24	0	0	70,3	55,6	14,67	0,53	0,45	-
02.10.2023	1,248	-0,029	89,78	90	87,79	88,69	-0,9	24	0	0	70,6	55,8	14,78	0,54	0,45	-
03.10.2023	0,829	-0,019	68,91	69,07	67,42	68,03	-0,61	19	5	1	68,9	56,1	12,8	0,52	0,45	-
04.10.2023	1,026	-0,025	86,64	86,91	84,85	85,67	-0,82	24	0	1	67,7	55,1	12,61	0,52	0,45	-
05.10.2023	1,055	-0,02	88,45	88,64	86,62	87,36	-0,74	24	0	0	68	55,4	12,64	0,53	0,45	-
06.10.2023	1,232	-0,04	91,05	91,54	89,07	90,25	-1,18	24	0	0	69,4	54,9	14,52	0,53	0,45	-
07.10.2023	1,157	-0,042	92,33	92,88	90,38	91,54	-1,16	24	0	0	69,1	55,6	13,5	0,53	0,45	-
08.10.2023	1,231	-0,041	92,3	92,79	90,28	91,45	-1,17	24	0	0	69,9	55,6	14,31	0,53	0,45	-
09.10.2023	1,221	-0,041	89,53	89,97	87,61	88,75	-1,14	24	0	0	69,2	54,5	14,63	0,53	0,46	-
10.10.2023	1,274	-0,035	89,32	89,68	87,34	88,41	-1,07	24	0	0	70,4	55,1	15,26	0,55	0,49	-
11.10.2023	2,871	-0,084	144,31	144,74	140,78	142,83	-2,05	24	0	0	74,4	53,2	21,16	0,55	0,52	-
12.10.2023	3,298	-0,109	165,05	165,92	161,33	163,99	-2,66	24	0	0	71	49,7	21,28	0,58	0,54	-
13.10.2023	3,189	-0,11	162,56	163,73	159,15	161,97	-2,82	24	0	0	68,2	47,3	20,89	0,6	0,55	-
14.10.2023	3,331	-0,136	180,05	181,47	176,12	179,35	-3,23	24	0	0	69,6	49,8	19,84	0,59	0,55	-
15.10.2023	3,466	-0,092	169,54	170,02	165,87	168,23	-2,36	24	0	1	69,4	47,8	21,61	0,59	0,55	-
16.10.2023	3,571	-0,105	165,47	166,26	161,81	164,52	-2,71	24	0	0	70,2	47,4	22,89	0,58	0,55	-
17.10.2023	3,551	-0,104	163,92	164,72	160,3	162,99	-2,69	24	0	0	70,1	47,2	22,95	0,59	0,55	-
18.10.2023	3,577	-0,103	166,34	167,08	162,66	165,27	-2,61	24	0	0	70,2	47,5	22,77	0,58	0,55	-
19.10.2023	3,534	-0,098	159,82	160,55	156,3	158,87	-2,57	24	0	0	70	46,6	23,4	0,61	0,57	-
20.10.2023	3,85	-0,109	168,54	169,17	164,63	167,36	-2,73	24	0	0	72,1	47,9	24,2	0,62	0,58	-
21.10.2023	3,822	-0,111	174,93	175,67	170,93	173,73	-2,8	24	0	0	71,6	48,4	23,17	0,63	0,58	-
22.10.2023	3,69	-0,113	179,94	180,77	175,95	178,77	-2,82	24	0	0	70,3	48,6	21,77	0,63	0,59	-
23.10.2023	3,705	-0,113	181,99	182,76	177,94	180,73	-2,79	24	0	0	70,3	48,7	21,59	0,63	0,59	-
Итого:	64,505	0	3661,39	3678,88	3580,7	3633,2	0	715	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	64,505															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 715

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.09.2023	3952,596	200415,48	199286,86	195670,77	196688,5
23.10.2023	4017,101	204076,87	202965,74	199251,47	200321,7

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.10.2023 12:34:06