

#12476#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.10.2021 по 23.11.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 22, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 5930
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246445
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.10.2021	3,039	-0,078	118,33	119,14	115,72	118,11	-2,39	24	0	0	69,7	42,5	27,18	0,62	0,6	-
25.10.2021	3,078	-0,077	118,63	119,42	116,01	118,41	-2,4	24	0	0	69,9	42,4	27,46	0,62	0,6	-
26.10.2021	3,125	-0,076	118,06	118,76	115,42	117,76	-2,34	24	0	0	71,1	43,1	27,99	0,63	0,6	-
27.10.2021	3,178	-0,096	132,86	133,85	129,9	132,57	-2,67	24	0	0	70,4	45	25,38	0,62	0,6	-
28.10.2021	3,105	-0,088	129,71	130,67	126,89	129,46	-2,57	24	0	0	69,8	44,4	25,39	0,62	0,6	-
29.10.2021	3,043	-0,077	123,53	124,36	120,87	123,22	-2,35	24	0	0	69,6	43,6	26,04	0,61	0,59	-
30.10.2021	3,007	-0,085	124,33	125,23	121,68	124,13	-2,45	24	0	0	68,7	43,1	25,62	0,63	0,6	-
31.10.2021	3,241	-0,091	133,43	134,35	130,49	133,11	-2,62	24	0	0	69,8	44	25,74	0,61	0,58	-
01.11.2021	3,024	-0,091	129,08	130,11	126,33	128,93	-2,6	24	0	0	68,7	43,8	24,86	0,62	0,6	-
02.11.2021	3,241	-0,088	133,82	134,71	130,89	133,44	-2,55	24	0	0	70	44,3	25,66	0,62	0,6	-
03.11.2021	3,14	-0,082	127,01	127,82	124,29	126,66	-2,37	24	0	0	70	43,8	26,14	0,62	0,59	-
04.11.2021	3,149	-0,082	123,34	124,15	120,64	123,11	-2,47	24	0	0	69,8	42,8	27	0,62	0,59	-
05.11.2021	3,183	-0,084	123,53	124,3	120,82	123,24	-2,42	24	0	0	70,3	43	27,24	0,62	0,59	-
06.11.2021	3,163	-0,08	123,54	124,3	120,84	123,24	-2,4	24	0	0	70	43	27,06	0,62	0,59	-
07.11.2021	3,152	-0,078	123,42	124,21	120,78	123,16	-2,38	24	0	0	69,3	42,3	26,96	0,62	0,59	-
08.11.2021	3,137	-0,08	123,32	124,1	120,6	123,02	-2,42	24	0	0	70,3	43,4	26,91	0,61	0,59	-
09.11.2021	3,368	-0,084	122,91	123,47	119,93	122,34	-2,41	24	0	0	73,4	44,4	29,01	0,62	0,59	-
10.11.2021	3,175	-0,081	122,79	123,54	120,09	122,5	-2,41	24	0	0	70,2	42,9	27,35	0,62	0,6	6
11.11.2021	3,121	-0,082	122,6	123,39	119,95	122,35	-2,4	24	0	0	69,6	42,7	26,9	0,62	0,6	-
12.11.2021	3,147	-0,08	122,45	123,17	119,74	122,14	-2,4	24	0	0	70,1	42,9	27,17	0,62	0,6	-
13.11.2021	3,371	-0,081	122,57	123,15	119,69	122,09	-2,4	24	0	0	72,8	43,7	29,09	0,62	0,6	-
14.11.2021	3,237	-0,077	122,24	122,93	119,53	121,9	-2,37	24	0	0	70,4	42,4	27,95	0,62	0,6	-
15.11.2021	3,209	-0,073	122,09	122,76	119,45	121,74	-2,29	24	0	0	69,8	42	27,71	0,62	0,6	-
16.11.2021	3,11	-0,076	119,41	120,11	116,83	119,13	-2,3	24	0	0	69,4	42	27,46	0,62	0,6	-
17.11.2021	3,083	-0,063	114,6	115,2	112,15	114,28	-2,13	24	0	0	69,5	41,2	28,3	0,62	0,6	-
18.11.2021	3,029	-0,068	114,66	115,26	112,2	114,33	-2,13	24	0	0	69,4	41,6	27,84	0,62	0,6	5
19.11.2021	3,027	-0,063	114,71	115,34	112,28	114,37	-2,09	24	0	0	69,2	41,5	27,78	0,62	0,6	-
20.11.2021	3,029	-0,067	114,75	115,4	112,28	114,44	-2,16	24	0	0	69,6	41,8	27,81	0,61	0,6	9
21.11.2021	3,021	-0,066	114,68	115,32	112,22	114,36	-2,14	24	0	0	69,4	41,7	27,75	0,61	0,6	6
22.11.2021	3,278	-0,07	114,9	115,35	112,19	114,35	-2,16	24	0	0	73,1	43	30,09	0,61	0,6	-
23.11.2021	3,217	-0,07	114,92	115,41	112,23	114,41	-2,18	24	0	0	72,2	42,7	29,51	0,62	0,6	-
Итого:	97,427	0	3786,22	3809,28	3702,93	3776,3	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	97,427															

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.10.2021	2124,61	114762,64	113057,9	112096,86	111521
23.11.2021	2222,037	118548,86	116867,18	115799,79	115297,3

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.11.2021 7:29:40