

#64011#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.11.2023 по 23.12.2023

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 22, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 5930
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246445
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.11.2023	4,16	-0,083	165,41	165,3	161,26	163,46	-2,2	24	0	0	75,2	48,8	26,48	0,62	0,59	3,5
25.11.2023	4,388	-0,086	165,43	165,16	160,97	163,21	-2,24	24	0	0	78,3	50,4	27,98	0,62	0,59	-0,2
26.11.2023	4,514	-0,089	164,32	163,9	159,73	161,95	-2,22	24	0	0	79,4	50,5	28,98	0,62	0,58	-2,4
27.11.2023	4,858	-0,087	166,77	166,11	161,85	164,03	-2,18	24	0	0	82,2	51,5	30,71	0,62	0,59	-7,5
28.11.2023	4,83	-0,088	166,62	165,92	161,62	163,79	-2,17	24	0	0	83,2	52,6	30,58	0,62	0,58	-7,3
29.11.2023	4,961	-0,089	167,36	166,57	162,25	164,38	-2,13	24	0	0	83,9	52,6	31,25	0,62	0,58	-6,5
30.11.2023	4,811	-0,092	166,24	165,6	161,33	163,5	-2,17	24	0	0	82,7	52,2	30,52	0,62	0,59	-5,4
01.12.2023	4,6	-0,08	162,2	161,72	157,72	159,84	-2,12	24	0	0	79,6	49,7	29,83	0,62	0,59	-
02.12.2023	4,575	-0,082	163,15	162,69	158,67	160,8	-2,13	24	0	0	79,5	50	29,51	0,62	0,58	-
03.12.2023	4,633	-0,083	164,58	164,1	160	162,17	-2,17	24	0	0	79,8	50,1	29,62	0,62	0,59	-
04.12.2023	4,584	-0,085	163,35	162,91	158,84	161	-2,16	24	0	0	79,3	49,8	29,54	0,62	0,58	-
05.12.2023	4,809	-0,089	168,02	167,44	163,18	165,38	-2,2	24	0	0	81,4	51,2	30,16	0,62	0,58	-
06.12.2023	5,069	-0,105	179,54	178,93	174,12	176,53	-2,41	24	0	0	83,5	53,7	29,83	0,62	0,58	-
07.12.2023	4,953	-0,112	181,03	180,68	175,78	178,36	-2,58	24	0	0	81,4	52,4	28,94	0,62	0,58	-
08.12.2023	4,97	-0,105	174,72	174,23	169,55	171,94	-2,39	24	0	0	82,7	52,6	30,05	0,62	0,58	-
09.12.2023	5,062	-0,105	174,84	174,28	169,65	172,07	-2,42	24	0	0	82,7	52,1	30,57	0,62	0,58	-
10.12.2023	4,873	-0,101	175,38	175,03	170,47	172,91	-2,44	24	0	0	80,1	50,8	29,3	0,54	0,51	-
11.12.2023	3,348	-0,075	130,12	130,53	126,86	129,12	-2,26	24	0	1	74,7	47,5	27,25	0,62	0,58	-
12.12.2023	4,343	-0,085	172,62	172,49	168,28	170,51	-2,23	24	0	0	75,7	49,2	26,47	0,62	0,58	-
13.12.2023	4,42	-0,076	170,31	169,88	165,88	167,92	-2,04	24	0	0	76,7	49,5	27,24	0,63	0,59	-
14.12.2023	4,566	-0,101	170,28	170,11	165,6	168,04	-2,44	24	0	0	79,3	51	28,33	0,63	0,59	-
15.12.2023	4,352	-0,105	170,91	171,03	166,45	169,05	-2,6	24	0	0	76,7	49,8	26,92	0,63	0,59	-
16.12.2023	3,968	-0,122	169,25	170,24	165,34	168,46	-3,12	24	0	0	72	47,1	24,91	0,63	0,59	-
17.12.2023	4,014	-0,128	173,53	174,61	169,53	172,79	-3,26	24	0	0	71,9	47,3	24,62	0,63	0,59	-
18.12.2023	3,8	-0,124	168,06	169,24	164,39	167,57	-3,18	24	0	0	69,7	45,7	24,02	0,56	0,53	-
19.12.2023	2,674	-0,085	121,76	123,06	119,3	121,98	-2,68	24	0	1	66,6	43,2	23,4	0,64	0,6	-
20.12.2023	3,824	-0,101	161,5	162,16	157,77	160,49	-2,72	24	0	0	71,5	46,4	25,07	0,64	0,6	-
21.12.2023	3,947	-0,108	163,04	163,69	159,24	162,02	-2,78	24	0	0	72,5	46,9	25,62	0,64	0,6	-
22.12.2023	4,187	-0,082	164,09	164,05	160,05	162,29	-2,24	24	0	0	74,6	47,8	26,84	0,64	0,6	-
23.12.2023	4,395	-0,078	165,95	165,51	161,59	163,61	-2,02	24	0	0	77,3	49,4	27,84	0,64	0,6	-
Итого:	132,488	0	4970,38	4967,17	4837,27	4909,17	0	720	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	132,488															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.11.2023	4136,678	209283,47	208180,78	204336,8	205480,3
23.12.2023	4269,166	214253,85	213147,95	209174,07	210389,47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.12.2023 16:23:11