

#12475#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
 Адрес потребителя Алданская 22, Калининград
 Номер абонента 3428
 Порядковый номер 5930
 Тип теплосчётчика ВКТ-7
 Заводской номер 00246445
 Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2021	4,009	-0,08	118,9	118,9	115,44	117,7	-2,26	24	0	0	81,8	46,2	35,63	0,62	0,6	-
25.12.2021	3,99	-0,078	118,74	118,74	115,32	117,55	-2,23	24	0	0	81,4	45,9	35,49	0,62	0,6	-
26.12.2021	4,01	-0,078	118,85	118,86	115,42	117,66	-2,24	24	0	0	81,8	46,2	35,62	0,62	0,6	-
27.12.2021	4,218	-0,081	120,16	119,97	116,49	118,71	-2,22	24	0	0	84	46,8	37,12	0,62	0,59	-
28.12.2021	4,348	-0,078	122,77	122,31	118,92	121,01	-2,09	24	0	0	85,2	47,9	37,37	0,6	0,57	-
29.12.2021	4,298	-0,09	129,89	129,85	126,07	128,46	-2,39	24	0	0	82,7	47,7	34,99	0,63	0,6	-
30.12.2021	4,166	-0,11	140,86	141,34	137,04	139,85	-2,81	24	0	0	78,7	47,3	31,39	0,63	0,6	-
31.12.2021	3,989	-0,114	144,13	144,98	140,53	143,57	-3,04	24	0	0	75	45,7	29,37	0,63	0,6	-
01.01.2022	3,721	-0,122	145,16	146,14	141,55	144,57	-3,02	24	0	0	75,3	48	27,31	0,63	0,6	-
02.01.2022	3,669	-0,124	144,45	145,51	140,89	143,99	-3,1	24	0	0	74,4	47,4	27,07	0,63	0,6	-
03.01.2022	3,652	-0,123	144,43	145,49	140,89	143,97	-3,08	24	0	0	74,3	47,4	26,98	0,63	0,6	-
04.01.2022	3,73	-0,12	145,21	146,11	141,56	144,53	-2,97	24	0	0	75,4	48,1	27,37	0,63	0,6	-
05.01.2022	3,805	-0,122	145,08	145,95	141,42	144,42	-3	24	0	0	75,6	47,7	27,93	0,63	0,6	-
06.01.2022	3,868	-0,118	144,89	145,71	141,19	144,16	-2,97	24	0	0	76,3	47,9	28,41	0,63	0,6	-
07.01.2022	4,092	-0,118	146,23	146,77	142,22	145,1	-2,88	24	0	0	79	49,3	29,77	0,63	0,6	-
08.01.2022	4,169	-0,111	146,26	146,68	142,28	145,03	-2,75	24	0	0	79	48,8	30,24	0,63	0,6	-
09.01.2022	4,274	-0,115	146,73	147,07	142,56	145,36	-2,8	24	0	0	80,4	49,5	30,95	0,63	0,6	-
10.01.2022	4,438	-0,108	145,2	145,29	140,93	143,6	-2,67	24	0	0	82,6	50,1	32,45	0,63	0,6	-
11.01.2022	4,234	-0,106	142,4	142,61	138,34	140,96	-2,62	24	0	0	81,4	49,9	31,53	0,62	0,6	-
12.01.2022	4,095	-0,105	139,34	139,66	135,45	138,09	-2,64	24	0	0	80,1	48,9	31,2	0,62	0,6	-
13.01.2022	3,804	-0,1	133,55	134,1	130,12	132,77	-2,65	24	0	0	76,4	46,2	30,19	0,62	0,6	-
14.01.2022	3,459	-0,09	128,62	129,36	125,6	128,14	-2,54	24	0	0	72,8	44,4	28,46	0,62	0,6	-
15.01.2022	3,544	-0,09	128,04	128,74	124,95	127,57	-2,62	24	0	0	73,3	44	29,32	0,62	0,6	-
16.01.2022	3,817	-0,092	129,03	129,47	125,67	128,21	-2,54	24	0	0	76,6	45,3	31,29	0,62	0,6	-
17.01.2022	3,775	-0,095	130,19	130,74	126,82	129,46	-2,64	24	0	0	76,1	45,4	30,72	0,62	0,6	-
18.01.2022	3,652	-0,09	129,62	130,17	126,43	128,92	-2,49	24	0	0	74,9	45,1	29,81	0,62	0,6	-
19.01.2022	3,685	-0,092	129,79	130,45	126,62	129,22	-2,6	24	0	0	74,7	44,6	30,04	0,62	0,6	-
20.01.2022	3,806	-0,097	130,21	130,77	126,86	129,51	-2,65	24	0	0	76,4	45,4	30,98	0,62	0,6	-
21.01.2022	3,929	-0,1	131,51	132,05	128,04	130,74	-2,7	24	0	0	77,8	46,1	31,67	0,62	0,6	-
22.01.2022	3,853	-0,095	130,74	131,3	127,35	129,99	-2,64	24	0	0	76,8	45,6	31,22	0,62	0,6	-
23.01.2022	3,89	-0,099	130,94	131,5	127,53	130,22	-2,69	24	0	0	77,2	45,7	31,5	0,62	0,6	-
Итого:	121,989	0	4181,92	4196,59	4070,5	4153,04	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	121,989															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2021	2333,587	122133,22	120457,2	119288,85	118853,37
23.01.2022	2455,576	126315,14	124653,79	123359,35	123006,41

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.01.2022 7:28:23