

#67603#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2023 по 23.01.2024

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 22, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 5930
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246445
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.12.2023	4,522	-0,105	169,09	169,16	164,52	167,17	-2,65	24	0	0	78,4	50,1	28,3	0,64	0,6	-
25.12.2023	4,024	-0,128	170,23	171,24	166,19	169,39	-3,2	24	0	0	72,8	47,7	25,14	0,64	0,6	-
26.12.2023	3,831	-0,128	166,03	167,19	162,21	165,45	-3,24	24	0	0	71,9	47,4	24,58	0,64	0,6	-
27.12.2023	3,881	-0,122	162,71	163,77	158,94	162,07	-3,13	24	0	0	72,1	46,7	25,35	0,64	0,6	-
28.12.2023	4,094	-0,132	167,95	168,9	163,84	167,03	-3,19	24	0	0	74,4	48,4	25,94	0,64	0,6	-
29.12.2023	3,865	-0,131	168,4	169,63	164,6	167,9	-3,3	24	0	0	71	46,5	24,43	0,64	0,6	-
30.12.2023	3,823	-0,117	163,93	165	160,28	163,39	-3,11	24	0	0	70,6	45,8	24,76	0,64	0,6	-
31.12.2023	4,077	-0,113	163,72	164,48	159,88	162,83	-2,95	24	0	0	72,4	46,1	26,35	0,63	0,6	-
01.01.2024	4,22	-0,119	167,07	167,59	162,69	165,61	-2,92	24	0	0	76,9	50,1	26,85	0,64	0,6	-
02.01.2024	4,757	-0,106	168,2	167,93	163,35	165,85	-2,5	24	0	0	81,5	51,6	29,89	0,64	0,6	-
03.01.2024	5,098	-0,094	166,77	166,07	161,64	163,93	-2,29	24	0	0	84,6	52,4	32,27	0,64	0,6	-
04.01.2024	5,211	-0,095	165,92	165,07	160,66	162,89	-2,23	24	0	0	86,2	53	33,14	0,64	0,6	-
05.01.2024	4,862	-0,099	167,19	166,74	162,3	164,69	-2,39	24	0	0	82	51,3	30,71	0,64	0,6	-
06.01.2024	4,97	-0,1	167,54	166,98	162,51	164,91	-2,4	24	0	0	83,2	51,8	31,35	0,64	0,6	-
07.01.2024	5,642	-0,093	166,65	165,33	160,87	163,04	-2,17	24	0	0	90,3	54,6	35,76	0,64	0,6	-
08.01.2024	5,843	-0,09	166,07	164,57	160,21	162,33	-2,12	24	0	0	91,4	54,2	37,16	0,64	0,6	-
09.01.2024	5,345	-0,094	166,99	166,05	161,71	163,95	-2,24	24	0	0	85,6	51,9	33,75	0,61	0,58	-
10.01.2024	4,529	-0,084	156,29	155,98	151,99	154,23	-2,24	24	0	1	79,4	48,8	30,53	0,64	0,6	-
11.01.2024	4,71	-0,088	168,73	168,35	164,14	166,4	-2,26	24	0	0	78,7	49,3	29,38	0,64	0,6	-
12.01.2024	4,649	-0,003	173,87	171,79	169	169,56	-0,56	24	0	0	80,5	52,8	27,68	0,64	0,6	-
13.01.2024	4,588	-0,088	167,27	166,88	162,66	164,92	-2,26	24	0	0	79,2	50,3	28,91	0,64	0,6	-
14.01.2024	4,724	-0,088	170,66	170,2	165,95	168,18	-2,23	24	0	0	79,5	50,3	29,16	0,64	0,6	-
15.01.2024	4,607	-0,089	168,89	168,5	164,26	166,48	-2,22	24	0	0	79,4	50,7	28,74	0,64	0,6	-
16.01.2024	5,036	-0,088	167,77	167,03	162,79	164,97	-2,18	24	0	0	83	51,4	31,64	0,64	0,6	-
17.01.2024	5,07	-0,094	168,37	167,55	163,2	165,42	-2,22	24	0	0	84,2	52,4	31,76	0,64	0,6	-
18.01.2024	4,768	-0,091	169,75	169,3	164,96	167,25	-2,29	24	0	0	80,4	50,8	29,61	0,63	0,59	-
19.01.2024	4,694	-0,093	168,3	167,93	163,65	166	-2,35	24	0	0	79,4	50	29,42	0,62	0,58	-
20.01.2024	4,832	-0,092	172,53	172,03	167,63	169,92	-2,29	24	0	0	80,7	51,1	29,52	0,63	0,58	-
21.01.2024	4,907	-0,09	172,61	172,06	167,66	169,93	-2,27	24	0	0	81,2	51,2	29,95	0,63	0,58	-
22.01.2024	4,452	-0,091	171,33	171,23	166,97	169,33	-2,36	24	0	0	76	48,6	27,36	0,63	0,59	-
23.01.2024	4,104	-0,09	169,62	169,77	165,62	167,98	-2,36	24	0	0	72,8	47,4	25,47	0,62	0,59	-
Итого:	143,735	0	5200,45	5194,3	5056,88	5133	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	143,735															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.12.2023	4269,166	214253,85	213147,95	209174,07	210389,47
23.01.2024	4412,901	219454,3	218342,25	214230,95	215522,47

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2024 7:41:51