

#12489#

Отчёт по теплопотреблению за период с 24.12.2022 по 23.01.2023

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 22, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 5930
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00246445
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
25.12.2022	4,178	-0,088	143,53	143,62	139,74	142,13	-2,39	24	0	0	77,7	47	30,71	0,63	0,6	-0,6
26.12.2022	4,067	-0,089	146,84	147,07	143,11	145,55	-2,44	24	0	0	75,9	46,7	29,22	0,63	0,6	2,3
27.12.2022	3,969	-0,092	146,36	146,68	142,74	145,19	-2,45	24	0	0	75,1	46,5	28,62	0,63	0,6	4,2
28.12.2022	4,125	-0,087	145,81	145,99	142,1	144,51	-2,41	24	0	0	76,1	46,3	29,84	0,63	0,6	2,1
29.12.2022	3,718	-0,087	142,62	142,97	139,15	141,51	-2,36	23	1	1	74,2	46,7	27,53	0,63	0,6	5,6
30.12.2022	3,782	-0,085	144,51	144,96	141,13	143,61	-2,48	24	0	0	72,3	44,7	27,61	0,63	0,6	6,3
31.12.2022	3,873	-0,088	147,32	147,81	143,89	146,4	-2,51	24	0	0	72,2	44,5	27,71	0,64	0,6	6,1
01.01.2023	3,721	-0,117	165,62	166,52	161,78	164,73	-2,95	24	0	0	72	48,1	23,87	0,64	0,6	-
02.01.2023	3,818	-0,124	171,9	172,91	167,97	171,01	-3,04	24	0	0	71,8	48,2	23,62	0,64	0,6	-
03.01.2023	3,838	-0,114	165,82	166,67	161,99	164,91	-2,92	24	0	0	71,9	47,4	24,56	0,64	0,6	-
04.01.2023	3,866	-0,11	161,91	162,66	158,12	160,95	-2,83	24	0	0	72,6	47,3	25,31	0,64	0,6	-
05.01.2023	3,934	-0,115	164,89	165,65	160,96	163,87	-2,91	24	0	0	73,3	48	25,32	0,64	0,59	-
06.01.2023	4,523	-0,114	165,39	165,58	160,83	163,59	-2,76	24	0	0	79,5	50,5	28,99	0,64	0,6	-
07.01.2023	4,68	-0,122	169,12	169,23	164,31	167,16	-2,85	24	0	0	80,7	51,3	29,37	0,64	0,6	-
08.01.2023	4,54	-0,119	168,98	169,25	164,41	167,27	-2,86	24	0	0	78,5	50,1	28,48	0,64	0,6	-
09.01.2023	4,303	-0,115	166,76	167,2	162,46	165,28	-2,82	24	0	0	76,5	49,2	27,36	0,64	0,6	-
10.01.2023	4,022	-0,109	161,1	161,65	157,14	159,92	-2,78	24	0	0	74,3	47,9	26,45	0,64	0,6	-
11.01.2023	3,96	-0,107	156,84	157,47	153,08	155,84	-2,76	24	0	0	73,4	46,6	26,73	0,64	0,6	-
12.01.2023	3,74	-0,06	155,11	154,92	151,46	153,27	-1,81	23	1	1	72,8	47,6	25,26	0,64	0,6	-
13.01.2023	3,846	-0,11	161,92	162,66	158,11	160,94	-2,83	24	0	0	72,6	47,4	25,19	0,64	0,6	-
14.01.2023	3,894	-0,109	160,78	161,47	156,98	159,79	-2,81	24	0	0	73,1	47,4	25,67	0,64	0,6	-
15.01.2023	3,91	-0,103	157,78	158,42	154,08	156,79	-2,71	24	0	0	72,8	46,6	26,2	0,64	0,6	-
16.01.2023	3,885	-0,106	156,61	157,35	152,93	155,75	-2,82	24	0	0	72,7	46,4	26,28	0,64	0,6	-
17.01.2023	4,111	-0,121	167,44	168,17	163,34	166,31	-2,97	24	0	0	74,4	48,4	26,06	0,65	0,61	-
18.01.2023	4,226	-0,12	166,74	167,19	162,4	165,24	-2,84	24	0	0	77	50,1	26,91	0,63	0,54	-
19.01.2023	2,585	-0,067	97,84	98,01	95,23	96,86	-1,63	14	10	1	78	50	28,02	0,65	0,6	-
20.01.2023	4,457	-0,108	168,09	168,13	163,54	166,14	-2,6	24	0	0	78,6	50,6	28,06	0,64	0,6	-
21.01.2023	4,56	-0,12	168,17	168,34	163,51	166,35	-2,84	24	0	0	79,4	50,6	28,77	0,64	0,6	-
22.01.2023	4,621	-0,116	167,89	168,04	163,23	166,04	-2,81	24	0	0	79,6	50,4	29,18	0,64	0,6	-
23.01.2023	4,57	-0,115	168,12	168,29	163,5	166,26	-2,76	24	0	0	79,5	50,7	28,81	0,65	0,6	-
Итого:	121,322	0	4731,81	4744,88	4613,22	4693,17	0	708	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	121,322															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 708

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
24.12.2022	3314,65	167814,91	166391,8	163851,17	164216,4
23.01.2023	3435,972	172546,72	171136,68	168464,39	168909,57

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.01.2023 8:03:42