

#126386#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2025 по 23.04.2025

Потребитель

Адрес потребителя

Номер абонента

Порядковый номер

Тип теплосчётчика

Заводской номер

Номер системы

Лесной парк, ООО, УК
Лужская 38-40а, Калининград
3428
7467
ВКТ-9
4159
2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.03.2025	0,543	0	22,423	14,151	0	22,109	14,034	0	24	0	0	2	54,9	42,5	0	0,37	0,36	0	5,5
25.03.2025	0,567	0	20,823	12,055	0	20,524	11,961	0	24	0	0	0	55,6	41,4	0	0,37	0,37	0	4,4
26.03.2025	0,489	0	21,768	13,84	0	21,492	13,735	0	23,95	0,05	0	32774	52,1	40,8	0	0,37	0,36	0	6,9
27.03.2025	0,497	0	20,4	12,049	0	20,147	11,966	0	23,95	0,05	0	32774	51,6	39	0	0,37	0,37	0	5,7
28.03.2025	0,547	0	20,115	11,147	0	19,842	11,065	0	24	0	0	2	54,1	40,4	0	0,37	0,37	0	8,9
29.03.2025	0,51	0	22,95	15,063	0	22,645	14,94	0	24	0	0	2	53,4	42,2	0	0,36	0,36	0	9,9
30.03.2025	0,492	0	24,03	16,198	0	23,728	16,07	0	24	0	0	2	51,9	41,7	0	0,36	0,35	0	6,8
31.03.2025	0,519	0	24,103	15,694	0	23,792	15,565	0	24	0	0	2	52,6	42,2	0	0,36	0,36	0	5,9
01.04.2025	0,551	0	22,34	12,844	0	22,054	12,747	0	23,62	0,38	262147	32774	52,4	40,8	0	0,36	0,36	0	-
02.04.2025	0,529	0	22,245	13,728	0	21,952	13,621	0	24	0	0	2	53,2	41,3	0	0,36	0,36	0	-
03.04.2025	0,507	0	20,748	12,663	0	20,475	12,569	0	24	0	0	2	53,1	40,5	0	0,37	0,37	0	-
04.04.2025	0,533	0	19,923	11,098	0	19,658	11,019	0	23,93	0,07	0	32774	53,4	39,7	0	0,37	0,37	0	-
05.04.2025	0,57	0	18,637	9,489	0	18,37	9,424	0	24	0	0	0	55,6	39,3	0	0,38	0,38	0	-
06.04.2025	0,589	0	21,948	12,714	0	21,631	12,61	0	24	0	0	0	55,8	42,4	0	0,37	0,37	0	-
07.04.2025	0,502	0	18,54	11,051	0	18,273	10,967	0	24	0	0	2	55,7	41	0	0,37	0,37	0	-
08.04.2025	0,556	0	21,385	12,169	0	21,098	12,076	0	24	0	0	2	53,6	40,9	0	0,36	0,37	0	-
09.04.2025	0,561	0	19,905	10,53	0	19,636	10,456	0	24	0	0	2	53,9	39,6	0	0,37	0,37	0	-
10.04.2025	0,486	0	21,008	13,609	0	20,725	13,501	0	23,9	0,1	0	32774	53,7	41,6	0	0,36	0,36	0	-
11.04.2025	0,525	0	18,495	10,349	0	18,232	10,274	0	24	0	0	0	55,4	40,2	0	0,36	0,38	0	-
12.04.2025	0,585	0	18,337	9,249	0	18,061	9,183	0	24	0	0	0	57,1	39,8	0	0,38	0,38	0	-
13.04.2025	0,54	0	21,235	12,951	0	20,931	12,843	0	24	0	2	32770	55,5	42,7	0	0,37	0,37	0	-
14.04.2025	0,529	0	19,12	11,343	0	18,833	11,251	0	24	0	0	0	57	42,3	0	0,37	0,37	0	-
15.04.2025	0,338	0	11,642	6,614	0	11,481	6,573	0	18,67	5,33	786435	32768	54,6	37,2	0	0,43	0,36	0	-
16.04.2025	0,436	0	14,953	8,076	0	14,735	8,013	0	19,85	4,15	3	33282	55,8	40,6	0	0,38	0,38	0	-
17.04.2025	0,536	0	22,873	15,1	0	22,535	14,964	0	24	0	0	2	56,1	44,1	0	0,36	0,36	0	-
18.04.2025	0,475	0	18,33	10,953	0	18,08	10,872	0	24	0	0	2	54,2	40,4	0	0,38	0,38	0	-
19.04.2025	0,468	0	19,173	11,466	0	18,928	11,385	0	24	0	0	2	52,3	39,8	0	0,37	0,38	0	-
20.04.2025	0,475	0	20,165	11,958	0	19,923	11,878	0	23,9	0,1	0	32774	50,6	38,7	0	0,37	0,37	0	-
21.04.2025	0,439	0	19,778	12,404	0	19,543	12,32	0	24	0	0	2	50,3	38,9	0	0,37	0,37	0	-
22.04.2025	0,482	0	19,578	11,488	0	19,333	11,408	0	24	0	0	2	51,8	39,2	0	0,37	0,37	0	-
23.04.2025	0,467	0	19,558	11,617	0	19,323	11,542	0	24	0	0	2	50,5	38	0	0,37	0,37	0	-
Итого:	15,843	0	626,528	373,66	0	618,089	370,832	0	733,77	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	15,843																		

Общее время работы системы, ч

Период нормальной работы системы, ч

744

733,77

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.03.2025	1851,322	96883,5	75566,68	0	95199,125	74649,5	0	67393,88	695,87	3776,93	0,13
23.04.2025	1867,167	97510,023	75940,344	0	95817,211	75020,328	0	68127,65	1429,63	3787,17	10,37

Подпись абонента

Представитель теплоснабжения

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ

МП «Калининградтеплосеть»

ОТЧЕТ ПРИНЯТ

25.04.2025 7:56:55