

#12451#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
 Адрес потребителя Лужская 38-40а, Калининград
 Номер абонента 3428
 Порядковый номер 7467
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 4159
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	0,549	0	18,852	10,379	0	18,586	10,309	0	24	0	0	0	55,2	39	0	0,38	0,38	0	4
25.04.2021	0,613	0	22,238	12,326	0	21,93	12,234	0	24	0	0	0	54,6	40,6	0	0,37	0,37	0	3,7
26.04.2021	0,571	0	20,798	11,744	0	20,513	11,661	0	24	0	0	0	54,3	39,6	0	0,37	0,37	0	2,9
27.04.2021	0,601	0	20,585	11,143	0	20,291	11,063	0	24	0	0	0	55,5	39,9	0	0,38	0,37	0	4,1
28.04.2021	0,611	0	22,293	12,898	0	21,971	12,797	0	24	0	0	0	55,8	41,4	0	0,37	0,37	0	6,7
29.04.2021	0,594	0	23,86	14,858	0	23,52	14,734	0	24	0	0	0	55,4	42,7	0	0,36	0,36	0	9,3
30.04.2021	0,59	0	19,017	10,759	0	18,715	10,678	0	24	0	0	0	58,7	40,8	0	0,38	0,38	0	7
01.05.2021	0,748	0	21,76	10,962	0	21,388	10,872	0	24	0	0	0	61	42,5	0	0,37	0,37	0	7,3
02.05.2021	0,618	0	19,145	9,928	0	18,851	9,861	0	24	0	0	0	57,6	39,1	0	0,38	0,38	0	6,2
03.05.2021	0,727	0	22,375	11,864	0	22,009	11,77	0	24	0	0	0	59,6	41,8	0	0,37	0,37	0	5,8
04.05.2021	0,715	0	20,595	10,399	0	20,249	10,322	0	24	0	0	0	60,5	40,6	0	0,38	0,38	0	9,6
05.05.2021	0,71	0	22,633	11,577	0	22,285	11,486	0	24	0	0	0	57,6	41,5	0	0,37	0,37	0	10,4
06.05.2021	0,711	0	20,277	10,01	0	19,94	9,938	0	24	0	0	0	60,2	40,1	0	0,38	0,38	0	6,9
07.05.2021	0,685	0	20,112	9,795	0	19,795	9,728	0	24	0	0	0	58,5	39,3	0	0,38	0,38	0	6,9
08.05.2021	0,671	0	20,108	9,798	0	19,802	9,734	0	24	0	0	0	57,3	38,3	0	0,38	0,38	0	6,3
09.05.2021	0,665	0	19,905	9,598	0	19,604	9,536	0	23,65	0,35	0	32774	57,2	38,2	0	0,38	0,38	0	11,1
10.05.2021	0,69	0	24,363	14,063	0	23,989	13,943	0	24	0	0	0	57,6	43	0	0,36	0,36	0	17,8
11.05.2021	0,587	0	23,653	14,809	0	23,319	14,69	0	24	0	0	2	55	42	0	0,36	0,36	0	19,7
12.05.2021	0,645	0	24,15	13,939	0	23,804	13,825	0	24	0	0	0	55,5	42,3	0	0,36	0,36	0	19,2
13.05.2021	0,61	0	20,665	10,995	0	20,37	10,918	0	24	0	0	0	55,3	39,5	0	0,38	0,38	0	9,9
14.05.2021	0,638	0	20,27	10,679	0	19,957	10,6	0	24	0	0	0	57,8	40,5	0	0,38	0,38	0	10,6
15.05.2021	0,612	0	19,317	10,185	0	19,02	10,113	0	24	0	0	0	57,7	40	0	0,38	0,38	0	10
16.05.2021	0,598	0	21,205	12,832	0	20,871	12,723	0	24	0	0	0	58,4	43	0	0,37	0,37	0	12,5
17.05.2021	0,725	0	23,565	12,734	0	23,181	12,619	0	24	0	0	0	59,4	44,1	0	0,37	0,37	0	14,5
18.05.2021	0,614	0	21,058	12,342	0	20,729	12,244	0	24	0	0	0	58,1	41,9	0	0,37	0,37	0	11,4
19.05.2021	0,518	0	18,98	10,311	0	18,719	10,23	0	19,95	4,05	3	33286	54,3	41,2	0	0,29	0,28	0	10,4
20.05.2021	0,557	0	20,428	11,816	0	20,15	11,737	0	24	0	0	0	54	38,7	0	0,37	0,37	0	-
21.05.2021	0,639	0	20,165	10,158	0	19,868	10,09	0	24	0	0	0	56,3	38,7	0	0,38	0,38	0	14
22.05.2021	0,648	0	20,025	9,699	0	19,727	9,632	0	24	0	0	0	56,6	39,2	0	0,38	0,38	0	-
23.05.2021	0,675	0	22,235	12,32	0	21,878	12,214	0	24	0	0	0	58,9	43,1	0	0,37	0,37	0	-
Итого:	19,135	0	634,632	344,92	0	625,031	342,301	0	715,6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,135																		

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 715,6

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.04.2021	1027,642	57936,262	47316,52	0	56881,992	46705,316	0	34959,8	768	1890,62	0
23.05.2021	1046,779	58570,891	47661,445	0	57507,023	47047,617	0	35675,4	1483,6	1895,02	4,4

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 МП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.05.2021 12:23:01