

#12453#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.06.2021 по 23.07.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Лужская 38-40а, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 7467
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4159
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|---------|---------|---------|---------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.06.2021 | 0,615 | 0 | 19,23 | 10,261 | 0 | 18,91 | 10,173 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60 | 43,3 | 0 | 0,38 | 0,38 | 0 | - |
| 25.06.2021 | 0,567 | 0 | 18,25 | 9,963 | 0 | 17,957 | 9,882 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,9 | 42,3 | 0 | 0,38 | 0,38 | 0 | - |
| 26.06.2021 | 0,554 | 0 | 18,465 | 10,17 | 0 | 18,184 | 10,093 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,3 | 41,1 | 0 | 0,38 | 0,38 | 0 | - |
| 27.06.2021 | 0,597 | 0 | 21,73 | 12,452 | 0 | 21,414 | 12,353 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,9 | 41,9 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0 | - |
| 28.06.2021 | 0,633 | 0 | 21,793 | 12,12 | 0 | 21,458 | 12,018 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 43 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0 | - |
| 29.06.2021 | 0,562 | 0 | 21,033 | 12,822 | 0 | 20,717 | 12,715 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,8 | 42,6 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0 | - |
| 30.06.2021 | 0,593 | 0 | 21,325 | 12,435 | 0 | 21,002 | 12,33 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 43 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0 | - |
| 01.07.2021 | 0,584 | 0 | 21,848 | 13,103 | 0 | 21,516 | 12,988 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,2 | 43,8 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0 | - |
| 02.07.2021 | 0,524 | 0 | 18,33 | 10,411 | 0 | 18,058 | 10,331 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,5 | 41,3 | 0 | 0,38 | 0,38 | 0 | - |
| 03.07.2021 | 0,589 | 0 | 18,692 | 9,932 | 0 | 18,397 | 9,855 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,5 | 41,5 | 0 | 0,38 | 0,38 | 0 | - |
| 04.07.2021 | 0,583 | 0 | 20,805 | 12,056 | 0 | 20,492 | 11,957 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57 | 42,4 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0 | - |
| 05.07.2021 | 0,579 | 0 | 19,747 | 11,384 | 0 | 19,432 | 11,286 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,7 | 43,3 | 0 | 0,38 | 0,38 | 0 | - |
| 06.07.2021 | 0,621 | 0 | 21,015 | 11,527 | 0 | 20,69 | 11,43 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,8 | 42,9 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0 | - |
| 07.07.2021 | 0,566 | 0 | 20,933 | 12,843 | 0 | 20,609 | 12,732 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,7 | 43,4 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0 | - |
| 08.07.2021 | 0,498 | 0 | 17,735 | 10,603 | 0 | 17,465 | 10,519 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,3 | 41,8 | 0 | 0,37 | 0,38 | 0 | - |
| 09.07.2021 | 0,547 | 0 | 18,938 | 10,83 | 0 | 18,648 | 10,743 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 42,2 | 0 | 0,38 | 0,38 | 0 | - |
| 10.07.2021 | 0,545 | 0 | 18,252 | 10,238 | 0 | 17,972 | 10,159 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,6 | 41,4 | 0 | 0,38 | 0,38 | 0 | - |
| 11.07.2021 | 0,552 | 0 | 19,595 | 11,622 | 0 | 19,295 | 11,528 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 42,2 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0 | - |
| 12.07.2021 | 0,578 | 0 | 23,29 | 15,171 | 0 | 22,924 | 15,025 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,2 | 45,6 | 0 | 0,36 | 0,36 | 0 | - |
| 13.07.2021 | 0,609 | 0 | 22,928 | 14,383 | 0 | 22,55 | 14,238 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,7 | 46,5 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0 | - |
| 14.07.2021 | 0,597 | 0 | 21,813 | 13,622 | 0 | 21,448 | 13,488 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,1 | 46 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0 | - |
| 15.07.2021 | 0,509 | 0 | 18,757 | 11,556 | 0 | 18,464 | 11,455 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,1 | 43,6 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0 | - |
| 16.07.2021 | 0,562 | 0 | 19,645 | 11,812 | 0 | 19,325 | 11,707 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,4 | 44,1 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0 | - |
| 17.07.2021 | 0,49 | 0 | 17,24 | 10,397 | 0 | 16,969 | 10,312 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,2 | 42,4 | 0 | 0,37 | 0,38 | 0 | - |
| 18.07.2021 | 0,555 | 0 | 18,57 | 10,583 | 0 | 18,273 | 10,495 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,8 | 42,8 | 0 | 0,37 | 0,38 | 0 | - |
| 19.07.2021 | 0,525 | 0 | 18,815 | 10,791 | 0 | 18,539 | 10,706 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,2 | 41,7 | 0 | 0,36 | 0,38 | 0 | - |
| 20.07.2021 | 0,553 | 0 | 18,797 | 10,598 | 0 | 18,51 | 10,515 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,5 | 41,7 | 0 | 0,38 | 0,38 | 0 | - |
| 21.07.2021 | 0,515 | 0 | 18,772 | 11,664 | 0 | 18,483 | 11,569 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,7 | 42,3 | 0 | 0,37 | 0,37 | 0 | - |
| 22.07.2021 | 0,577 | 0 | 22,14 | 13,645 | 0 | 21,809 | 13,527 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,8 | 43,4 | 0 | 0,36 | 0,37 | 0 | - |
| 23.07.2021 | 0,527 | 0 | 18,24 | 10,259 | 0 | 17,971 | 10,183 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 56,3 | 40,7 | 0 | 0,39 | 0,38 | 0 | - |
| Итого: | 16,906 | 0 | 596,723 | 349,253 | 0 | 587,481 | 346,312 | 0 | 720 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 16,906 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 720

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|---------|----------|---------|---------|
| 23.06.2021 | 1066,349 | 59228,141 | 48037,934 | 0 | 58153,797 | 47420,969 | 0 | 36419,4 | 768 | 1895,02 | 0 |
| 23.07.2021 | 1083,256 | 59824,863 | 48387,195 | 0 | 58741,273 | 47767,281 | 0 | 37139,4 | 1488 | 1895,02 | 0 |

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
26.07.2021 8:23:51