

#12454#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2021 по 23.09.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Лужская 38-40а, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 7467
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4159
Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
24.08.2021	0,731	0	24	13,987	0	23,583	13,852	0	24	0	0	0	61,4	45,3	0	0,36	0,36	0	-
25.08.2021	0,612	0	20,898	11,767	0	20,586	11,679	0	24	0	0	0	56,7	40,6	0	0,37	0,37	0	-
26.08.2021	0,594	0	19,175	9,534	0	18,879	9,452	0	23,75	0,25	3	32768	57,5	42,9	0	0,37	0,37	0	-
27.08.2021	0,622	0	19,157	9,984	0	18,853	9,91	0	24	0	0	0	58,7	40,6	0	0,38	0,38	0	-
28.08.2021	0,59	0	20,168	12,074	0	19,847	11,977	0	24	0	0	0	58,6	41,9	0	0,37	0,37	0	-
29.08.2021	0,684	0	23,173	13,679	0	22,78	13,548	0	24	0	0	0	60,6	45,3	0	0,37	0,37	0	-
30.08.2021	0,647	0	20,88	10,997	0	20,556	10,91	0	24	0	0	0	57,8	41,7	0	0,38	0,38	0	-
31.08.2021	0,628	0	22,053	13,179	0	21,706	13,069	0	24	0	0	0	58,2	42,6	0	0,37	0,37	0	-
01.09.2021	0,626	0	22,358	13,352	0	22,014	13,242	0	24	0	0	0	57,6	42,4	0	0,37	0,37	0	-
02.09.2021	0,578	0	20,765	12,81	0	20,436	12,7	0	24	0	0	0	58,4	43	0	0,37	0,37	0	-
03.09.2021	0,585	0	18,657	11,216	0	18,338	11,125	0	24	0	0	0	61	42,1	0	0,38	0,38	0	-
04.09.2021	0,597	0	18,85	10,404	0	18,551	10,329	0	24	0	0	0	58,6	40,2	0	0,37	0,38	0	-
05.09.2021	0,636	0	24,533	16,007	0	24,135	15,853	0	24	0	0	0	59,2	45,4	0	0,37	0,35	0	-
06.09.2021	0,599	0	20,91	12,891	0	20,569	12,779	0	24	0	0	0	59,4	43,3	0	0,38	0,37	0	-
07.09.2021	0,587	0	20,733	12,254	0	20,421	12,159	0	24	0	0	0	57	41,2	0	0,37	0,37	0	-
08.09.2021	0,629	0	22,283	12,852	0	21,953	12,752	0	24	0	0	0	56,4	41,3	0	0,36	0,37	0	-
09.09.2021	0,677	0	23,535	13,858	0	23,16	13,738	0	24	0	0	0	58,7	43,4	0	0,36	0,36	0	-
10.09.2021	0,622	0	20,063	10,742	0	19,755	10,662	0	24	0	0	0	57,5	40,6	0	0,38	0,38	0	-
11.09.2021	0,604	0	19,05	10,138	0	18,752	10,064	0	24	0	0	0	58,1	40,4	0	0,36	0,38	0	-
12.09.2021	0,601	0	22,158	13,406	0	21,824	13,296	0	24	0	0	2	56,8	42,3	0	0,36	0,37	0	-
13.09.2021	0,605	0	21,78	13,165	0	21,444	13,056	0	24	0	0	0	57,7	42,6	0	0,38	0,37	0	-
14.09.2021	0,565	0	20,643	12,712	0	20,328	12,61	0	24	0	0	0	57,3	42	0	0,36	0,37	0	-
15.09.2021	0,614	0	21,9	12,986	0	21,564	12,879	0	24	0	0	0	57,5	42,5	0	0,36	0,37	0	-
16.09.2021	0,618	0	20,643	11,388	0	20,327	11,3	0	24	0	0	0	57,4	41,4	0	0,35	0,37	0	-
17.09.2021	0,586	0	18,982	10,532	0	18,685	10,454	0	24	0	0	0	58,2	40,7	0	0,36	0,38	0	-
18.09.2021	0,655	0	19,98	10,34	0	19,662	10,265	0	24	0	0	0	58,7	40,3	0	0,36	0,37	0	-
19.09.2021	0,734	0	24,273	13,195	0	23,89	13,083	0	24	0	0	0	58,4	43	0	0,35	0,36	0	-
20.09.2021	0,597	0	20,685	12,3	0	20,367	12,205	0	24	0	0	0	57,6	41,2	0	0,38	0,37	0	-
21.09.2021	0,629	0	20,753	12,093	0	20,421	11,998	0	24	0	0	0	58,9	41,4	0	0,37	0,37	0	-
22.09.2021	0,654	0	21,985	12,49	0	21,641	12,389	0	24	0	0	0	58,1	42	0	0,36	0,37	0	-
23.09.2021	0,669	0	21,763	12,329	0	21,412	12,229	0	24	0	0	0	59,1	42	0	0,37	0,37	0	-
Итого:	19,375	0	656,786	378,661	0	646,439	375,564	0	743,75	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	19,375																		

Общее время работы системы, ч 744
Период нормальной работы системы, ч 743,75

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
23.08.2021	1093,671	60210,84	48620,051	0	59121,348	47998,098	0	37586,12	470,72	2192,32	297,3
23.09.2021	1113,044	60867,617	48998,719	0	59767,785	48373,66	0	38329,87	1214,47	2192,57	297,55

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
27.09.2021 10:20:06