

# #12433#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 23.08.2022 по 23.09.2022

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК  
Адрес потребителя Лужская 38-40а, Калининград  
Номер абонента 3428  
Порядковый номер 7467  
Тип теплосчётчика ВКТ-9  
Заводской номер 4159  
Номер системы 2

### Ведомость регистрации параметров:

| Дата       | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3  | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т  | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|----------|-----------|----------|---------|---------|--------|---------|--------|----------|---------|--------|--------|--------|--------|--------|---------|---------|---------|-------------|
| 24.08.2022 | 0,569    | 0         | 35,705   | 30,526  | 0       | 35,105 | 30,173  | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 60,2   | 49,7   | 0      | 0,3     | 0,32    | 0       | -           |
| 25.08.2022 | 0,566    | 0         | 35,68    | 29,439  | 0       | 35,109 | 29,104  | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 58,6   | 49,4   | 0      | 0,29    | 0,32    | 0       | -           |
| 26.08.2022 | 0,57     | 0         | 33,555   | 27,043  | 0       | 32,994 | 26,717  | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 60     | 50,7   | 0      | 0,29    | 0,33    | 0       | -           |
| 27.08.2022 | 0,511    | 0         | 30,498   | 26,349  | 0       | 29,955 | 26,035  | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 62,1   | 50,4   | 0      | 0,3     | 0,34    | 0       | -           |
| 28.08.2022 | 0,591    | 0         | 32,623   | 25,418  | 0       | 32,069 | 25,103  | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 60,6   | 51,3   | 0      | 0,29    | 0,33    | 0       | -           |
| 29.08.2022 | 0,632    | 0         | 35,855   | 29,587  | 0       | 35,214 | 29,22   | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 62,2   | 51,5   | 0      | 0,3     | 0,32    | 0       | -           |
| 30.08.2022 | 0,562    | 0         | 33,578   | 27,952  | 0       | 33,022 | 27,635  | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 59,8   | 49,3   | 0      | 0,28    | 0,33    | 0       | -           |
| 31.08.2022 | 0,63     | 0         | 30,49    | 23,132  | 0       | 29,952 | 22,855  | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 61,8   | 50,6   | 0      | 0,28    | 0,35    | 0       | -           |
| 01.09.2022 | 0,591    | 0         | 29,085   | 21,768  | 0       | 28,599 | 21,519  | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 60     | 49,3   | 0      | 0,27    | 0,35    | 0       | -           |
| 02.09.2022 | 0,599    | 0         | 28,408   | 20,739  | 0       | 27,952 | 20,52   | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 58,8   | 47,5   | 0      | 0,27    | 0,35    | 0       | -           |
| 03.09.2022 | 0,63     | 0         | 26,603   | 18,934  | 0       | 26,14  | 18,726  | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 61,4   | 48,4   | 0      | 0,27    | 0,36    | 0       | -           |
| 04.09.2022 | 0,627    | 0         | 30,28    | 22,202  | 0       | 29,798 | 21,967  | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 58,5   | 47,6   | 0      | 0,26    | 0,34    | 0       | -           |
| 05.09.2022 | 0,631    | 0         | 33,933   | 26,592  | 0       | 33,365 | 26,283  | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 60,1   | 49,8   | 0      | 0,26    | 0,33    | 0       | -           |
| 06.09.2022 | 0,692    | 0         | 42,673   | 34,9    | 0       | 41,941 | 34,458  | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 60,9   | 52,1   | 0      | 0,27    | 0,31    | 0       | -           |
| 07.09.2022 | 0,644    | 0         | 34,338   | 26,594  | 0       | 33,771 | 26,288  | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 59,7   | 49,6   | 0      | 0,26    | 0,33    | 0       | -           |
| 08.09.2022 | 0,647    | 0         | 34,675   | 26,769  | 0       | 34,112 | 26,466  | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 59,2   | 49,2   | 0      | 0,26    | 0,33    | 0       | -           |
| 09.09.2022 | 0,648    | 0         | 36,823   | 29,176  | 0       | 36,223 | 28,84   | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 59,2   | 49,6   | 0      | 0,26    | 0,32    | 0       | -           |
| 10.09.2022 | 0,647    | 0         | 34,113   | 27,594  | 0       | 33,468 | 27,23   | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 64,2   | 53,1   | 0      | 0,27    | 0,33    | 0       | -           |
| 11.09.2022 | 0,713    | 0         | 35,41    | 27,699  | 0       | 34,745 | 27,337  | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 64     | 52,8   | 0      | 0,27    | 0,31    | 0       | -           |
| 12.09.2022 | 0,684    | 0         | 35,463   | 27,982  | 0       | 34,817 | 27,625  | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 62,9   | 52,2   | 0      | 0,27    | 0,32    | 0       | -           |
| 13.09.2022 | 0,643    | 0         | 35,063   | 27,685  | 0       | 34,466 | 27,354  | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 60,6   | 50,5   | 0      | 0,27    | 0,32    | 0       | -           |
| 14.09.2022 | 0,652    | 0         | 35,828   | 28,458  | 0       | 35,203 | 28,105  | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 61,4   | 51,4   | 0      | 0,27    | 0,32    | 0       | -           |
| 15.09.2022 | 0,637    | 0         | 36,375   | 29,151  | 0       | 35,761 | 28,801  | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 60,4   | 50,7   | 0      | 0,27    | 0,32    | 0       | -           |
| 16.09.2022 | 0,651    | 0         | 36,938   | 30,274  | 0       | 36,257 | 29,875  | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 63,3   | 53,1   | 0      | 0,27    | 0,33    | 0       | -           |
| 17.09.2022 | 0,648    | 0         | 34,158   | 26,278  | 0       | 33,589 | 25,971  | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 59,9   | 49,9   | 0      | 0,26    | 0,33    | 0       | -           |
| 18.09.2022 | 0,731    | 0         | 37,71    | 28,797  | 0       | 37,063 | 28,447  | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 60,9   | 50,9   | 0      | 0,26    | 0,31    | 0       | -           |
| 19.09.2022 | 0,722    | 0         | 40,375   | 31,443  | 0       | 39,701 | 31,061  | 0      | 24       | 0       | 0      | 2      | 60     | 51     | 0      | 0,26    | 0,31    | 0       | -           |
| 20.09.2022 | 0,635    | 0         | 35,773   | 28,512  | 0       | 35,158 | 28,161  | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 60,9   | 51,2   | 0      | 0,25    | 0,32    | 0       | -           |
| 21.09.2022 | 0,675    | 0         | 36,953   | 29,189  | 0       | 36,32  | 28,835  | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 60,8   | 50,9   | 0      | 0,25    | 0,32    | 0       | -           |
| 22.09.2022 | 0,748    | 0         | 41,24    | 32,849  | 0       | 40,492 | 32,417  | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 62,7   | 53     | 0      | 0,26    | 0,32    | 0       | -           |
| 23.09.2022 | 0,77     | 0         | 44,24    | 35,657  | 0       | 43,439 | 35,183  | 0      | 24       | 0       | 0      | 0      | 62,7   | 53,4   | 0      | 0,27    | 0,31    | 0       | -           |
| Итого:     | 19,896   | 0         | 1084,441 | 858,688 | 0       | 1065,8 | 848,311 | 0      | 744      | 0       | 0      | 0      | 0      | 0      | 0      | 0       | 0       | 0       | 0           |
| Гкал       | 19,896   |           |          |         |         |        |         |        |          |         |        |        |        |        |        |         |         |         |             |

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

### Показания интеграторов:

| Дата       | Q, Гкал  | V1, м3    | V2, м3    | V3, м3 | M1, т     | M2, т     | M3, т | TNar, ч  | dTNar, ч | Ttn, ч  | dTtn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.08.2022 | 1327,297 | 70771,469 | 56173,98  | 0      | 69503,734 | 55466,387 | 0     | 45996,67 | 521,42   | 2541,87 | 246,63  |
| 23.09.2022 | 1347,193 | 71855,906 | 57032,664 | 0      | 70569,539 | 56314,703 | 0     | 46740,67 | 1265,42  | 2541,87 | 246,63  |

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
27.09.2022 15:16:21