

#12462#

Отчёт по теплопотреблению за период с 04.10.2022 по 23.10.2022

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Лужская 38-40а, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 7466
Тип теплосчётчика ВКТ-9
Заводской номер 4159
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	TehErr	t1, °C	t2, °C	t3, °C	p1, МПа	p2, МПа	p3, МПа	TempNar, °C
05.10.2022	1,939	0	130,32	0	0	128,109	0	0	14,73	9,27	1	32774	60,4	36,8	0	0,28	0,28	0	-
06.10.2022	2,657	0	166,511	0	0	163,591	0	0	24	0	0	0	61,8	45,4	0	0,3	0,3	0	-
07.10.2022	2,476	0	149,516	0	0	146,943	0	0	24	0	0	0	61,2	44,3	0	0,3	0,3	0	-
08.10.2022	0,787	0	44,44	0	0	43,78	0	0	17,82	6,18	786433	32770	56,6	30,8	0	0,35	0,36	0	-
09.10.2022	0,384	0	23,88	0	0	23,586	0	0	8,35	15,65	786433	32770	51,2	25	0	0,37	0,31	0	-
10.10.2022	2,465	0	156,961	0	0	154,394	0	0	23,77	0,23	786433	32768	59,7	43,3	0	0,39	0,39	0	-
11.10.2022	2,103	0	145,691	0	0	143,516	0	0	24	0	0	0	56,6	41,8	0	0,29	0,3	0	-
12.10.2022	1,625	0	137,481	0	0	135,907	0	0	24	0	0	0	49,7	37,8	0	0,29	0,3	0	-
13.10.2022	1,607	0	137,246	0	0	135,693	0	0	24	0	0	0	49,4	37,6	0	0,29	0,3	0	-
14.10.2022	1,576	0	135,626	0	0	134,118	0	0	24	0	0	0	49	37,2	0	0,29	0,3	0	-
15.10.2022	1,549	0	136,911	0	0	135,401	0	0	24	0	0	0	48,8	37,3	0	0,29	0,3	0	-
16.10.2022	1,546	0	136,976	0	0	135,438	0	0	24	0	0	0	49,2	37,8	0	0,29	0,3	0	-
17.10.2022	1,51	0	135,781	0	0	134,283	0	0	24	0	0	0	48,8	37,5	0	0,29	0,3	0	-
18.10.2022	1,768	0	198,671	0	0	196,342	0	0	24	0	0	0	50,3	40,8	0	0,33	0,33	0	-
19.10.2022	1,966	0	233,821	0	0	230,994	0	0	24	0	0	0	51,1	42,6	0	0,34	0,34	0	-
20.10.2022	1,856	0	232,515	0	0	229,896	0	0	24	0	0	0	49,3	41,2	0	0,34	0,34	0	-
21.10.2022	1,695	0	236,946	0	0	234,613	0	0	24	0	0	0	46,1	38,9	0	0,35	0,34	0	-
22.10.2022	1,614	0	240,731	0	0	238,451	0	0	24	0	0	2	45,3	38,5	0	0,35	0,35	0	-
23.10.2022	1,584	0	240,616	0	0	238,325	0	0	24	0	0	0	45,4	38,8	0	0,35	0,34	0	-
Итого:	32,707	0	3020,64	0	0	2983,38	0	0	424,67	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	32,707																		

Общее время работы системы, ч 456
Период нормальной работы системы, ч 424,67

Показания интеграторов:

Дата	Q, Гкал	V1, м3	V2, м3	V3, м3	M1, т	M2, т	M3, т	TNar, ч	dTNar, ч	Ttn, ч	dTtn, ч
04.10.2022	2332,671	226964,141	0	0	223930,859	0	0	24912,85	0	24633,7	744
23.10.2022	2365,377	229984,781	0	0	226914,234	0	0	25337,52	424,67	24665,03	775,33

Подпись абонента _____
Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
28.10.2022 11:00:31