

#12438#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.12.2021 по 23.01.2022

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
 Адрес потребителя Лужская 38-40а, Калининград
 Номер абонента 3428
 Порядковый номер 7467
 Тип теплосчётчика ВКТ-9
 Заводской номер 4159
 Номер системы 2

Ведомость регистрации параметров:

| Дата | dQ, Гкал | dQg, Гкал | dV1, м3 | dV2, м3 | dV3, м3 | dM1, т | dM2, т | dM3, т | dTNar, ч | dTtn, ч | TekErr | TehErr | t1, °C | t2, °C | t3, °C | p1, МПа | p2, МПа | p3, МПа | TempNar, °C |
|------------|-------------|--------------|------------|------------|------------|---------|---------|-----------|-------------|------------|--------|--------|-----------|-----------|-----------|------------|------------|------------|----------------|
| 24.12.2021 | 0,642 | 0 | 26,958 | 19,644 | 0 | 26,466 | 19,416 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,2 | 49,7 | 0 | 0,36 | 0,36 | 0 | - |
| 25.12.2021 | 0,618 | 0 | 23,03 | 15,611 | 0 | 22,621 | 15,451 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,2 | 46,9 | 0 | 0,36 | 0,36 | 0 | - |
| 26.12.2021 | 0,643 | 0 | 24,19 | 16,521 | 0 | 23,754 | 16,345 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,8 | 47,8 | 0 | 0,37 | 0,36 | 0 | - |
| 27.12.2021 | 0,706 | 0 | 23,803 | 15,175 | 0 | 23,351 | 15,009 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,5 | 48,3 | 0 | 0,37 | 0,36 | 0 | - |
| 28.12.2021 | 0,602 | 0 | 25,518 | 18,846 | 0 | 25,051 | 18,629 | 0 | 23,28 | 0,72 | 3 | 32768 | 63,2 | 49,5 | 0 | 0,35 | 0,34 | 0 | - |
| 29.12.2021 | 0,721 | 0 | 28,738 | 19,592 | 0 | 28,221 | 19,364 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,6 | 49,9 | 0 | 0,34 | 0,35 | 0 | - |
| 30.12.2021 | 0,704 | 0 | 24,133 | 13,952 | 0 | 23,736 | 13,822 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,6 | 45 | 0 | 0,33 | 0,36 | 0 | - |
| 31.12.2021 | 0,738 | 0 | 34,123 | 22,788 | 0 | 33,632 | 22,566 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 55,6 | 45,8 | 0 | 0,31 | 0,31 | 0 | - |
| 01.01.2022 | 0,486 | 0 | 16,875 | 10,474 | 0 | 16,613 | 10,398 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 40,3 | 0 | 0,31 | 0,38 | 0 | - |
| 02.01.2022 | 0,517 | 0 | 17,417 | 10,314 | 0 | 17,148 | 10,239 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 57,9 | 40,3 | 0 | 0,32 | 0,38 | 0 | - |
| 03.01.2022 | 0,637 | 0 | 21,753 | 12,593 | 0 | 21,402 | 12,482 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,1 | 43,8 | 0 | 0,33 | 0,37 | 0 | - |
| 04.01.2022 | 0,565 | 0 | 17,97 | 10,33 | 0 | 17,676 | 10,252 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,6 | 41 | 0 | 0,33 | 0,38 | 0 | - |
| 05.01.2022 | 0,557 | 0 | 17,787 | 10,325 | 0 | 17,498 | 10,248 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,4 | 40,7 | 0 | 0,33 | 0,38 | 0 | - |
| 06.01.2022 | 0,613 | 0 | 18,595 | 9,962 | 0 | 18,29 | 9,888 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 59,7 | 40,7 | 0 | 0,32 | 0,38 | 0 | - |
| 07.01.2022 | 0,617 | 0 | 20,673 | 12,999 | 0 | 20,311 | 12,881 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,8 | 44,2 | 0 | 0,34 | 0,38 | 0 | - |
| 08.01.2022 | 0,633 | 0 | 20,405 | 12,335 | 0 | 20,046 | 12,226 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,9 | 44 | 0 | 0,34 | 0,37 | 0 | - |
| 09.01.2022 | 0,755 | 0 | 34,24 | 25,534 | 0 | 33,609 | 25,214 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,5 | 51,6 | 0 | 0,34 | 0,32 | 0 | - |
| 10.01.2022 | 0,684 | 0 | 24,633 | 16,674 | 0 | 24,16 | 16,484 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 64,9 | 49,3 | 0 | 0,35 | 0,36 | 0 | - |
| 11.01.2022 | 0,673 | 0 | 27,453 | 19,758 | 0 | 26,943 | 19,527 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63,7 | 50 | 0 | 0,35 | 0,35 | 0 | - |
| 12.01.2022 | 0,664 | 0 | 23,85 | 15,604 | 0 | 23,417 | 15,438 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 63 | 47,8 | 0 | 0,35 | 0,36 | 0 | - |
| 13.01.2022 | 0,698 | 0 | 30,853 | 22,172 | 0 | 30,327 | 21,924 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,9 | 48,9 | 0 | 0,34 | 0,34 | 0 | - |
| 14.01.2022 | 0,639 | 0 | 25,845 | 17,075 | 0 | 25,438 | 16,912 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,4 | 45,5 | 0 | 0,31 | 0,36 | 0 | - |
| 15.01.2022 | 0,628 | 0 | 25,683 | 17,26 | 0 | 25,275 | 17,094 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 58,6 | 45,6 | 0 | 0,31 | 0,36 | 0 | - |
| 16.01.2022 | 0,632 | 0 | 27,845 | 20,345 | 0 | 27,366 | 20,12 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,2 | 48,6 | 0 | 0,33 | 0,33 | 0 | - |
| 17.01.2022 | 0,641 | 0 | 27,258 | 19,578 | 0 | 26,792 | 19,371 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,9 | 47,7 | 0 | 0,31 | 0,35 | 0 | - |
| 18.01.2022 | 0,66 | 0 | 30,983 | 22,947 | 0 | 30,452 | 22,682 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61 | 49,7 | 0 | 0,31 | 0,33 | 0 | - |
| 19.01.2022 | 0,653 | 0 | 27,005 | 18,551 | 0 | 26,556 | 18,358 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 60,1 | 47,3 | 0 | 0,31 | 0,35 | 0 | - |
| 20.01.2022 | 0,609 | 0 | 25,105 | 17,879 | 0 | 24,673 | 17,693 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,2 | 47,2 | 0 | 0,3 | 0,35 | 0 | - |
| 21.01.2022 | 0,65 | 0 | 30,05 | 23,024 | 0 | 29,507 | 22,753 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,8 | 50,2 | 0 | 0,3 | 0,35 | 0 | - |
| 22.01.2022 | 0,657 | 0 | 28,375 | 20,514 | 0 | 27,878 | 20,282 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 61,7 | 49,1 | 0 | 0,29 | 0,34 | 0 | - |
| 23.01.2022 | 0,715 | 0 | 33,203 | 24,62 | 0 | 32,614 | 24,323 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 62,1 | 50,8 | 0 | 0,3 | 0,32 | 0 | - |
| Итого: | 19,957 | 0 | 784,349 | 532,996 | 0 | 770,823 | 527,391 | 0 | 743,28 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Гкал | 19,957 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

Общее время работы системы, ч 744
 Период нормальной работы системы, ч 743,28

Показания интеграторов:

| Дата | Q, Гкал | V1, м3 | V2, м3 | V3, м3 | M1, т | M2, т | M3, т | TNar, ч | dTNar, ч | Ttn, ч | dTtn, ч |
|------------|----------|-----------|-----------|--------|-----------|-----------|-------|----------|----------|---------|---------|
| 23.12.2021 | 1171,245 | 63314,574 | 50691,523 | 0 | 62174,328 | 50048,891 | 0 | 40497,33 | 737,65 | 2209,12 | 6,37 |
| 23.01.2022 | 1191,201 | 64098,918 | 51224,523 | 0 | 62945,148 | 50576,281 | 0 | 41240,62 | 1480,93 | 2209,83 | 7,08 |

Подпись абонента _____
 Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
 ИП «Калининградтеплосеть»
 ОТЧЕТ ПРИНЯТ
 25.01.2022 12:54:37