

#12426#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.02.2021 по 23.03.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 11-13, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 6561
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205788
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.02.2021	5,296	-0,153	218,32	219,2	213,19	216,97	-3,78	24	0	0	72,6	46,9	25,7	0,61	0,6	8,2
25.02.2021	4,854	-0,151	219,6	220,91	214,85	218,71	-3,86	24	0	0	69,5	46	23,44	0,6	0,6	10,7
26.02.2021	4,997	-0,154	220,45	221,65	215,6	219,45	-3,85	24	0	0	70,1	46,1	24,03	0,61	0,6	4,9
27.02.2021	5,292	-0,151	219,25	220,21	214,16	217,99	-3,83	24	0	0	71,9	46,4	25,56	0,61	0,6	3,2
28.02.2021	5,491	-0,152	219,21	219,98	213,99	217,78	-3,79	24	0	0	73,2	46,6	26,52	0,61	0,6	3
01.03.2021	5,564	-0,152	213,94	214,63	208,7	212,43	-3,73	24	0	0	74,4	46,9	27,52	0,61	0,6	2,5
02.03.2021	5,429	-0,151	214,08	214,91	208,96	212,74	-3,78	24	0	0	73,4	46,6	26,84	0,61	0,6	3,2
03.03.2021	5,865	-0,154	213,5	213,87	207,98	211,64	-3,66	24	0	0	76,5	47,5	29,05	0,61	0,6	1,3
04.03.2021	5,765	-0,152	214,21	214,62	208,76	212,39	-3,63	24	0	0	75,9	47,5	28,47	0,61	0,6	1,3
05.03.2021	6,259	-0,142	217,44	217,31	211,49	214,9	-3,41	24	0	0	79,1	48,7	30,4	0,61	0,6	-0,7
06.03.2021	6,105	-0,142	219,03	219,1	213,24	216,71	-3,47	24	0	0	77,7	48,3	29,44	0,61	0,6	1,4
07.03.2021	6,017	-0,146	221,25	221,47	215,55	219,07	-3,52	24	0	0	76,6	47,9	28,7	0,6	0,6	1,7
08.03.2021	6,269	-0,144	219,12	219,03	213,19	216,63	-3,44	24	0	0	78,4	48,2	30,19	0,61	0,6	0
09.03.2021	6,488	-0,134	216,04	215,51	209,85	213,07	-3,22	24	0	0	81,2	49,6	31,68	0,6	0,6	-1,7
10.03.2021	6,385	-0,139	217,83	217,61	211,82	215,21	-3,39	24	0	0	79,6	48,7	30,92	0,61	0,6	-0,7
11.03.2021	6,295	-0,142	216,5	216,37	210,56	213,96	-3,4	24	0	0	79,2	48,5	30,69	0,61	0,6	-0,8
12.03.2021	5,841	-0,144	219,56	219,82	213,99	217,44	-3,45	24	0	0	75,7	47,6	28,07	0,61	0,6	4,6
13.03.2021	5,564	-0,147	220,93	221,55	215,64	219,28	-3,64	24	0	0	73,5	46,9	26,62	0,61	0,6	4,9
14.03.2021	5,585	-0,145	225,82	226,42	220,51	224,13	-3,62	24	0	0	72,6	46,5	26,11	0,6	0,6	3,7
15.03.2021	5,476	-0,153	223,73	224,6	218,49	222,35	-3,86	24	0	0	72,3	46,4	25,89	0,6	0,6	3,2
16.03.2021	5,523	-0,157	221,84	222,81	216,58	220,54	-3,96	24	0	0	73	46,6	26,36	0,6	0,6	2,5
17.03.2021	5,584	-0,163	221,86	222,83	216,53	220,55	-4,02	24	0	0	73,4	46,7	26,68	0,6	0,6	1,6
18.03.2021	5,745	-0,16	220,34	221,19	214,95	218,91	-3,96	24	0	0	74,5	46,8	27,62	0,6	0,6	1
19.03.2021	6,093	-0,16	216,67	217,16	210,98	214,8	-3,82	24	0	0	77,6	47,8	29,75	0,6	0,6	-1,1
20.03.2021	6,402	-0,153	216,4	216,4	210,34	214	-3,66	24	0	0	79,8	48,5	31,28	0,61	0,6	-1,1
21.03.2021	6,201	-0,153	218,61	218,78	212,76	216,39	-3,63	24	0	0	78	48	29,98	0,61	0,6	1,8
22.03.2021	5,99	-0,153	217,14	217,5	211,46	215,11	-3,65	24	0	0	77,1	48	29,17	0,61	0,6	2,6
23.03.2021	5,727	-0,159	221,09	221,87	215,6	219,5	-3,9	24	0	0	74,8	47,4	27,43	0,61	0,6	-
Итого:	162,102	0	6123,76	6137,31	5969,72	6072,65	0	672	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	162,102															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 672

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.02.2021	409,373	13001,39	12893,87	12628,81	12753,88
23.03.2021	571,475	19125,15	19031,18	18598,53	18826,53

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.03.2021 18:56:55