

#12425#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2021 по 23.04.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 11-13, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 6561
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205788
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2021	5,431	-0,16	223,51	224,55	218,3	222,27	-3,97	24	0	0	72,2	46,5	25,74	0,61	0,6	4,8
25.03.2021	5,29	-0,156	224,52	225,62	219,42	223,34	-3,92	24	0	0	71,3	46,4	24,97	0,61	0,6	6,9
26.03.2021	5,145	-0,163	219,99	221,35	215,1	219,16	-4,06	24	0	0	70,6	45,8	24,82	0,61	0,6	5,1
27.03.2021	4,979	-0,169	214,03	215,61	209,3	213,52	-4,22	24	0	0	70,3	45,6	24,72	0,61	0,6	8,7
28.03.2021	5,03	-0,16	220,8	222,2	215,95	220	-4,05	24	0	0	70	45,8	24,18	0,61	0,6	5,8
29.03.2021	5,026	-0,156	226,18	227,53	221,29	225,27	-3,98	24	0	0	69,6	46	23,57	0,61	0,6	7,8
30.03.2021	5,09	-0,162	226,09	227,49	221,11	225,21	-4,1	24	0	0	70,2	46,3	23,91	0,61	0,6	9,8
31.03.2021	4,858	-0,171	211,67	213,35	206,92	211,19	-4,27	24	0	0	70,7	46,2	24,46	0,61	0,6	8,7
01.04.2021	4,593	-0,175	199,03	200,93	194,64	198,97	-4,33	24	0	0	70,1	45,5	24,63	0,61	0,6	4,7
02.04.2021	4,851	-0,173	204,24	205,97	199,67	203,98	-4,31	24	0	0	70,8	45,5	25,3	0,61	0,6	3,8
03.04.2021	5,313	-0,157	227,22	228,42	222,13	226,12	-3,99	24	0	0	70,8	46	24,78	0,61	0,6	3,8
04.04.2021	5,38	-0,147	231,33	232,13	226,12	229,82	-3,7	24	0	0	70,9	46,3	24,58	0,61	0,6	4,2
05.04.2021	5,303	-0,131	227,66	228,2	222,57	225,92	-3,35	24	0	0	70,7	46,1	24,54	0,61	0,6	2,7
06.04.2021	5,402	-0,126	224,77	225,17	219,61	222,89	-3,28	24	0	0	71,8	46,5	25,34	0,61	0,6	2,6
07.04.2021	5,477	-0,106	222,14	222	216,95	219,72	-2,77	24	0	0	72,4	46,6	25,87	0,61	0,6	2,8
08.04.2021	5,413	-0,1	228,38	228,12	223,1	225,73	-2,63	24	0	0	72	47,2	24,84	0,6	0,6	4,3
09.04.2021	5,331	-0,076	231	230,28	225,78	227,92	-2,14	24	0	0	71	46,9	24,09	0,6	0,59	7,2
10.04.2021	5,418	-0,043	251,5	250,11	245,98	247,45	-1,47	24	0	0	69,8	47,5	22,32	0,6	0,59	4,9
11.04.2021	5,514	-0,05	253,48	252,1	247,88	249,42	-1,54	24	0	0	70,1	47,5	22,56	0,6	0,59	10,3
12.04.2021	5,289	-0,115	254,36	254,41	248,84	251,72	-2,88	24	0	0	69,5	47,6	21,84	0,6	0,59	7,7
13.04.2021	5,02	-0,097	236,82	236,75	231,71	234,27	-2,56	23	1	1	69,4	47,2	22,2	0,6	0,59	4,7
14.04.2021	4,95	-0,126	234,93	235,46	229,91	233,02	-3,11	23	1	1	69	46,8	22,18	0,6	0,59	4,1
15.04.2021	5,271	-0,102	239,34	239,17	234,12	236,74	-2,62	24	0	0	69,5	46,4	23,06	0,6	0,59	5,8
16.04.2021	5,405	-0,069	242,73	241,87	237,41	239,38	-1,97	24	0	0	69,9	46,7	23,18	0,6	0,59	5,6
17.04.2021	5,251	-0,129	247,89	248,34	242,57	245,75	-3,18	24	0	0	69,2	47	22,28	0,61	0,59	8,3
18.04.2021	5,213	-0,141	247,76	248,4	242,38	245,77	-3,39	24	0	0	69,7	47,5	22,19	0,61	0,59	10,4
19.04.2021	5,066	-0,145	246,44	247,19	241,05	244,56	-3,51	24	0	0	69,7	48	21,73	0,6	0,59	11
20.04.2021	4,954	-0,142	246,9	247,74	241,59	245,06	-3,47	24	0	0	69,3	48,1	21,23	0,6	0,59	9,9
21.04.2021	4,979	-0,142	246,41	247,15	241,06	244,47	-3,41	24	0	0	69,6	48,3	21,36	0,6	0,59	8,6
22.04.2021	4,91	-0,133	244,57	245,26	239,35	242,61	-3,26	24	0	0	69	47,8	21,19	0,6	0,59	4,6
23.04.2021	5,171	-0,138	245,16	245,75	239,8	243,16	-3,36	24	0	0	69,8	47,5	22,25	0,6	0,59	-
Итого:	160,323	0	7200,85	7218,62	7041,61	7144,41	0	742	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	160,323															

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 742

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.03.2021	571,475	19125,15	19031,18	18598,53	18826,53
23.04.2021	731,798	26326	26249,8	25640,14	25970,94

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2021 18:11:25