

#12416#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2023 по 23.04.2023

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 11-13, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 6561
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205788
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2023	4,097	0	141,32	140,09	0	138,09	138,93	0	0	24	0	0	71,7	42	29,67	0,73	0,6	9,5
25.03.2023	4,232	0	151,5	150,06	0	148,07	148,77	0	0	24	0	0	71,4	42,8	28,57	0,73	0,6	7,8
26.03.2023	4,661	0	173,21	171,21	0	169,28	169,65	0	0	24	0	0	71,2	43,7	27,54	0,73	0,6	6
27.03.2023	5,397	0	211,56	208,06	0	206,4	205,8	0	0	24	0	0	74	47,8	26,15	0,73	0,6	2,1
28.03.2023	5,994	0	215,07	210,97	0	209,19	208,47	0	0	24	0	0	79	50,4	28,64	0,73	0,6	-1,5
29.03.2023	5,409	0	190,67	187,87	0	185,66	185,83	0	0	24	0	0	77,3	48,1	29,13	0,73	0,6	1,7
30.03.2023	4,347	0	156,48	155,25	0	152,89	153,87	0	0	24	0	0	71,8	43,3	28,44	0,73	0,6	7,1
31.03.2023	4,057	0	141,42	140,43	0	138,2	139,26	0	0	24	0	0	71,5	42,2	29,35	0,72	0,6	8,9
01.04.2023	4,908	0	188,05	186,02	0	183,7	184,23	0	0	24	0	0	71,9	45,2	26,72	0,72	0,6	5,2
02.04.2023	5,312	0	210,14	207,22	0	205,25	205,13	0	0	24	0	0	72,4	46,5	25,89	0,72	0,6	3,9
03.04.2023	5,684	0	217,5	214,17	0	212,06	211,8	0	0	24	0	0	75,3	48,5	26,81	0,72	0,6	1,7
04.04.2023	5,552	0	210,55	207,63	0	205,25	205,32	0	0	24	0	0	75,6	48,5	27,04	0,72	0,6	-0,1
05.04.2023	5,495	0	206,28	203,61	0	201,18	201,45	0	0	24	0	0	74,9	47,6	27,31	0,72	0,6	1
06.04.2023	5,315	0	200,07	197,7	0	195,22	195,65	0	0	24	0	0	74,1	46,9	27,22	0,73	0,6	2,3
07.04.2023	4,164	0	152,85	151,53	0	149,39	150,19	0	0	24	0	0	71,2	43,4	27,88	0,72	0,59	9,6
08.04.2023	3,963	0	141,64	140,48	0	138,55	139,34	0	0	24	0	0	69,9	41,3	28,6	0,72	0,59	10,3
09.04.2023	4,173	0	156,34	155,19	0	152,91	153,87	0	0	24	0	0	70,2	42,8	27,3	0,72	0,59	8,2
10.04.2023	4,174	0	163,61	162,06	0	160	160,56	0	0	24	0	0	70,3	44,2	26,11	0,72	0,59	7,9
11.04.2023	3,897	0	153,76	152,42	0	150,46	151,08	0	0	24	0	0	69,2	43,3	25,9	0,72	0,59	10
12.04.2023	3,743	0	137,37	135,98	0	134,36	134,85	0	0	24	0	0	69,9	42	27,86	0,72	0,59	11,3
13.04.2023	3,785	0	139,99	138,57	0	136,96	137,44	0	0	24	0	0	69,5	41,8	27,63	0,72	0,59	9,5
14.04.2023	3,731	0	140,01	138,54	0	137,01	137,41	0	0	24	0	0	69,3	42	27,24	0,72	0,59	11
15.04.2023	3,73	0	134,88	133,45	0	131,94	132,39	0	0	24	0	0	69,7	41,5	28,27	0,71	0,58	10,4
16.04.2023	4,303	0	171,95	169,89	0	168,3	168,41	0	0	24	0	0	68,9	43,3	25,58	0,72	0,59	6,1
17.04.2023	4,226	0	161,99	160,14	0	158,48	158,75	0	0	24	0	0	69,6	43	26,67	0,72	0,59	7,2
18.04.2023	4,044	0	153,68	152,02	0	150,34	150,7	0	0	24	0	0	69,7	42,8	26,9	0,7	0,57	9,5
19.04.2023	4,186	0	162,3	160,52	0	158,78	159,14	0	0	24	0	0	69,6	43,2	26,37	0,65	0,48	-
20.04.2023	2,437	0	99,9	99,76	0	97,6	98,73	0	0	24	0	0	71,6	46,7	24,93	0,64	0,44	-
21.04.2023	1,472	0	79,73	80,5	0	77,92	79,47	0	0	24	0	0	70,9	52,1	18,83	0,64	0,45	-
22.04.2023	1,544	0	80,05	80,67	0	78,21	79,66	0	0	24	0	0	71,3	51,6	19,71	0,65	0,45	-
23.04.2023	1,569	0	73,64	74,16	0	71,88	73,22	0	0	24	0	0	73,6	51,8	21,78	0,64	0,45	-
Итого:	129,601	0	4917,51	4866,17	0	4803,53	4819,37	0	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	129,601																	

Общее время работы системы, ч 744

Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2023	749,449	26823,45	26434,14	0,15	26117,16	26139,42	0,15
23.04.2023	879,05	31740,96	31300,31	0,15	30920,69	30958,79	0,15

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.04.2023 10:06:57