

#80063#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.03.2024 по 23.04.2024

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК  
Адрес потребителя Алданская 11-13, Калининград  
Номер абонента 3428  
Порядковый номер 6561  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205788  
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.03.2024	4,754	0	182,81	180,07	0	178,65	178,36	0	0	24	0	0	71,5	44,8	26,63	0,7	0,58	3,6
25.03.2024	4,584	0	179,44	176,8	0	175,35	175,1	0	0	24	0	0	71,5	45,4	26,14	0,7	0,58	3,9
26.03.2024	4,322	0	166,39	164,27	0	162,68	162,78	0	0	24	0	0	70,6	44	26,58	0,7	0,58	5,5
27.03.2024	3,989	0	149,93	148,3	0	146,61	147,01	0	0	24	0	0	70,2	43	27,21	0,71	0,58	9,1
28.03.2024	3,774	0	135,23	133,86	0	132,18	132,75	0	0	24	0	0	70,9	42,3	28,58	0,71	0,58	11,8
29.03.2024	3,893	0	141,05	139,55	0	137,91	138,36	0	0	24	0	0	70,8	42,5	28,24	0,71	0,58	10,7
30.03.2024	3,629	0	134,09	132,75	0	131,11	131,58	0	0	24	0	0	70,7	43	27,68	0,72	0,58	13,4
31.03.2024	3,591	0	134,41	133,06	0	131,45	131,91	0	0	24	0	0	70,2	42,8	27,33	0,72	0,58	16,7
01.04.2024	3,455	0	132,34	131,12	0	129,39	129,95	0	0	24	0	0	70,7	44	26,69	0,71	0,58	-
02.04.2024	3,674	0	145,13	143,73	0	141,97	142,42	0	0	24	0	0	70	44,1	25,88	0,7	0,57	-
03.04.2024	5,138	0	206,43	203,12	0	201,44	200,89	0	0	24	0	0	74	48,5	25,5	0,7	0,57	-
04.04.2024	4,668	0	176,54	174,05	0	172,28	172,24	0	0	24	0	0	73,8	46,7	27,11	0,71	0,57	-
05.04.2024	3,869	0	142,97	141,44	0	139,77	140,2	0	0	24	0	0	70,9	43,2	27,67	0,71	0,58	-
06.04.2024	3,829	0	142,36	140,88	0	139,26	139,69	0	0	24	0	0	70	42,5	27,49	0,71	0,58	-
07.04.2024	3,805	0	146,65	145,21	0	143,4	143,89	0	0	24	0	0	70,4	43,9	26,53	0,72	0,58	-
08.04.2024	3,646	0	136,42	135,15	0	133,32	133,91	0	0	24	0	0	71,3	44	27,35	0,7	0,56	-
09.04.2024	3,472	0	131,01	129,89	0	128,06	128,7	0	0	24	0	0	71	43,9	27,1	0,61	0,48	-
10.04.2024	2,573	0	93,93	93,56	0	91,79	92,72	0	0	24	0	0	71,7	43,7	28,04	0,61	0,46	-
11.04.2024	1,331	0	67,74	68,31	0	66,2	67,46	0	0	24	0	0	71,3	51,3	20,04	0,61	0,45	-
12.04.2024	1,351	0	76,25	76,79	0	74,53	75,79	0	0	24	0	0	70,6	52,4	18,12	0,61	0,45	-
13.04.2024	1,354	0	73,03	73,56	0	71,45	72,67	0	0	24	0	0	68,9	50	18,91	0,61	0,45	-
14.04.2024	1,401	0	68,64	69,13	0	67,15	68,37	0	0	24	0	0	69,4	48,6	20,77	0,62	0,44	-
15.04.2024	1,547	0	69,36	69,84	0	67,6	68,9	0	0	24	0	0	75,8	52,9	22,85	0,62	0,44	-
16.04.2024	1,459	0	69,6	70,13	0,04	67,87	69,19	0,04	0,04	24	0	0	74,7	53,2	21,43	0,62	0,44	-
17.04.2024	1,539	0	70,18	70,59	0	68,51	69,71	0	0	24	0	0	73,7	51,2	22,43	0,63	0,49	-
18.04.2024	3,513	0	155,17	154,6	0	151,82	153,03	0	0	24	0	0	69,3	46,2	23,12	0,64	0,53	-
19.04.2024	4,903	0	193,24	191,69	0	188,78	189,77	0	0	24	0	0	72,1	46,1	25,98	0,64	0,53	-
20.04.2024	5,016	0	188,02	186,26	0	183,57	184,45	0	0	24	0	0	72,9	45,5	27,33	0,64	0,53	-
21.04.2024	5,109	0	196,61	194,74	0	192,04	192,82	0	0	24	0	0	72,3	45,7	26,61	0,64	0,53	-
22.04.2024	5,235	0	209,25	207,08	0	204,31	204,91	0	0	24	0	0	72,8	47,2	25,61	0,64	0,53	-
23.04.2024	4,849	0	182,81	180,84	0	178,37	179	0	0	24	0	0	73,7	46,5	27,18	0,65	0,53	-
Итого:	109,272	0	4297,03	4260,37	0,04	4198,82	4218,53	0,04	0	744	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	109,272																	

Общее время работы системы, ч 744  
Период нормальной работы системы, ч 744

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dV3, м3	dM1, т	dM2, т	dM3, т
23.03.2024	1969,885	76236,06	75267,93	0,77	74344,32	74438,89	0,77
23.04.2024	2079,157	80533,09	79528,3	0,81	78543,14	78657,42	0,81

Подпись абонента \_\_\_\_\_  
Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
25.04.2024 7:28:49