

#12424#

Отчёт по теплопотреблению за период с 23.04.2021 по 23.05.2021

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК
Адрес потребителя Алданская 11-13, Калининград
Номер абонента 3428
Порядковый номер 6561
Тип теплосчётчика ВКТ-7
Заводской номер 00205788
Номер системы 1

Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
24.04.2021	5,245	-0,13	248,74	249,21	243,34	246,57	-3,23	24	0	0	69,6	47,4	22,22	0,6	0,59	4
25.04.2021	5,406	-0,134	254,41	254,8	248,91	252,16	-3,25	24	0	0	69,3	47	22,35	0,6	0,58	3,7
26.04.2021	5,299	-0,136	252,46	253,04	247,07	250,43	-3,36	24	0	0	68,8	46,7	22,09	0,6	0,58	2,9
27.04.2021	5,36	-0,135	247,13	247,58	241,71	244,99	-3,28	24	0	0	69,9	47,1	22,84	0,6	0,59	4,1
28.04.2021	5,367	-0,128	247,56	247,93	242,15	245,33	-3,18	24	0	0	70	47,2	22,81	0,6	0,58	6,7
29.04.2021	5,279	-0,135	251,48	251,9	246,03	249,27	-3,24	24	0	0	69,5	47,4	22,11	0,53	0,51	9,3
30.04.2021	3,139	-0,143	150,21	151,99	146,88	150,36	-3,48	24	0	1	70,2	47,6	22,53	0,5	0,48	7
01.05.2021	1,356	-0,096	61,14	62,85	59,66	62,14	-2,48	24	0	1	73,1	48,3	24,77	0,5	0,48	7,3
02.05.2021	1,285	-0,052	72,03	72,91	70,48	72,07	-1,59	24	0	1	68,9	49,5	19,36	0,49	0,47	6,2
03.05.2021	1,432	-0,022	63,71	63,89	62,2	63,18	-0,98	24	0	0	73	49,2	23,81	0,5	0,47	5,8
04.05.2021	1,354	-0,012	56,56	56,6	55,2	55,99	-0,79	24	0	0	73,3	48,1	25,26	0,5	0,47	9,6
05.05.2021	1,388	-0,008	74,69	74,7	73,13	73,86	-0,73	24	0	0	68,2	48,7	19,48	0,5	0,47	10,4
06.05.2021	1,398	-0,004	57,8	57,74	56,45	57,09	-0,64	24	0	0	73,2	47,8	25,33	0,5	0,47	6,9
07.05.2021	1,412	-0,008	60,1	60,01	58,67	59,35	-0,68	24	0	0	72,5	47,8	24,65	0,5	0,47	6,9
08.05.2021	1,341	-0,004	58,16	58,1	56,79	57,45	-0,66	24	0	0	72,5	48,2	24,21	0,5	0,47	6,3
09.05.2021	1,433	-0,002	62,39	62,26	60,94	61,58	-0,64	24	0	0	72,3	48,2	24,07	0,51	0,48	11,1
10.05.2021	1,427	-0,003	67,65	67,51	66,14	66,77	-0,63	24	0	0	70,5	48,4	22,1	0,5	0,47	17,8
11.05.2021	1,35	-0,007	83,25	83,14	81,56	82,2	-0,64	24	0	0	66,4	49,4	16,99	0,49	0,46	19,7
12.05.2021	1,335	-0,002	89,48	89,19	87,75	88,19	-0,44	24	0	0	64,8	49,4	15,47	0,49	0,47	19,2
13.05.2021	1,035	-0,004	74,45	74,34	72,98	73,42	-0,44	23	1	1	65,8	51,3	14,51	0,49	0,46	9,9
14.05.2021	1,353	-0,006	65,33	65,33	63,9	64,62	-0,72	24	0	0	69,7	47,9	21,75	0,49	0,46	10,6
15.05.2021	1,413	-0,006	69,06	68,97	67,52	68,19	-0,67	24	0	0	69,9	48,4	21,46	0,49	0,46	10
16.05.2021	1,429	-0,005	67,97	67,69	66,45	66,96	-0,51	24	0	0	70,7	48,7	21,93	0,5	0,47	12,5
17.05.2021	1,377	-0,005	65,55	65,36	64,07	64,65	-0,58	24	0	0	70,3	48,3	21,93	0,5	0,47	14,5
18.05.2021	1,399	-0,01	72,97	72,98	71,43	72,18	-0,75	24	0	0	68,3	48,2	20,1	0,5	0,47	11,4
19.05.2021	1,419	-0,008	96,49	96,38	94,67	95,29	-0,62	24	0	0	64,3	49	15,33	0,5	0,47	10,4
20.05.2021	1,465	-0,002	106,3	105,98	104,34	104,76	-0,42	24	0	0	63,6	49,3	14,26	0,49	0,47	-
21.05.2021	1,389	-0,014	94,7	94,65	92,84	93,52	-0,68	24	0	0	65,4	50	15,34	0,48	0,46	14
22.05.2021	1,36	-0,013	86,28	86,29	84,55	85,32	-0,77	24	0	0	65,9	49,3	16,59	0,49	0,46	-
23.05.2021	1,497	-0,012	83,39	83,28	81,63	82,34	-0,71	24	0	0	68,3	49,6	18,78	0,49	0,46	-
Итого:	66,742	0	3341,44	3346,6	3269,44	3310,23	0	719	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	66,742															

Общее время работы системы, ч 720

Период нормальной работы системы, ч 719

Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
23.04.2021	731,798	26326	26249,8	25640,14	25970,94
23.05.2021	798,54	29667,44	29596,4	28909,58	29281,17

Подпись абонента _____

Представитель теплоснабжения _____

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ
МП «Калининградтеплосеть»
ОТЧЕТ ПРИНЯТ
25.05.2021 7:44:05