

# #12406#

## Отчёт по теплопотреблению за период с 25.04.2022 по 23.05.2022

Потребитель Эдельвейс, ООО, УК  
Адрес потребителя Алданская 11-13, Калининград  
Номер абонента 3428  
Порядковый номер 6561  
Тип теплосчётчика ВКТ-7  
Заводской номер 00205788  
Номер системы 1

### Ведомость регистрации параметров:

Дата	dQ, Гкал	dQg, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т	dMg, т	dTNar, ч	dTtn, ч	TekErr	t1, °C	t2, °C	td	p1, МПа	p2, МПа	TempNar, °C
26.04.2022	3,059	-0,198	206,55	208,6	201,67	205,48	-3,81	24	0	0	72,8	56,6	16,21	0,5	0,46	-
27.04.2022	0,365	-0,308	180,14	184,6	175,76	180,51	-4,75	24	0	0	73,9	70	3,9	0,49	0,46	-
28.04.2022	0,871	-0,283	187,92	192,01	183,59	188,27	-4,68	24	0	0	71,8	65,4	6,36	0,49	0,46	-
29.04.2022	1,067	-0,241	197,01	200,22	192,31	196,26	-3,95	24	0	0	73	66	6,91	0,49	0,47	-
30.04.2022	1,194	-0,137	199,8	201,48	195,21	197,62	-2,41	24	0	0	71,4	64,5	6,91	0,49	0,47	-
01.05.2022	1,258	-0,075	199,96	200,66	195,36	196,85	-1,49	24	0	0	71,2	64,3	6,93	0,5	0,46	-
02.05.2022	1,279	-0,05	197,17	197,57	192,57	193,72	-1,15	24	0	0	72,3	65,3	7,02	0,5	0,47	-
03.05.2022	1,316	-0,04	200,1	200,25	195,61	196,54	-0,93	24	0	0	70,6	63,6	7,02	0,5	0,47	-
04.05.2022	1,31	-0,008	189,32	188,91	185,02	185,37	-0,35	22	2	1	71,3	64,1	7,2	0,49	0,46	-
05.05.2022	1,385	-0,019	144,31	144,2	141,08	141,72	-0,64	24	0	0	70,6	60,5	10,08	0,5	0,46	-
06.05.2022	1,325	0	52,72	52,48	51,51	51,99	-0,48	24	0	0	71,6	45,5	26,14	0,5	0,46	-
07.05.2022	1,33	0	48,25	48,06	47,09	47,59	-0,5	24	0	0	73,8	45,1	28,72	0,5	0,46	-
08.05.2022	1,381	-0,002	66,09	65,93	64,69	65,28	-0,59	24	0	0	67,8	45,9	21,83	0,5	0,46	-
09.05.2022	1,31	-0,003	61,89	61,81	60,59	61,16	-0,57	24	0	0	68,7	46,6	22,07	0,5	0,46	-
10.05.2022	1,32	-0,004	54,32	54,28	53,1	53,76	-0,66	24	0	0	71	45,6	25,46	0,5	0,46	-
11.05.2022	1,329	-0,006	55,2	55,16	53,97	54,66	-0,69	24	0	0	70,2	45	25,22	0,5	0,46	-
12.05.2022	1,283	-0,006	59,19	59,22	57,93	58,63	-0,7	24	0	0	68,4	45,7	22,74	0,5	0,46	-
13.05.2022	1,251	-0,005	60,92	60,95	59,67	60,33	-0,66	24	0	1	67,6	46,1	21,51	0,5	0,46	-
14.05.2022	1,367	-0,007	56,16	56,17	54,9	55,64	-0,74	24	0	0	71	45,4	25,51	0,5	0,46	-
15.05.2022	1,393	-0,008	54,53	54,52	53,29	54	-0,71	24	0	0	71,8	45,1	26,76	0,5	0,46	-
16.05.2022	1,331	-0,009	80,07	80,13	78,57	79,3	-0,73	24	0	0	63,8	46,4	17,42	0,5	0,46	-
17.05.2022	1,336	-0,007	62,39	62,45	61,05	61,79	-0,74	24	0	0	68,6	46,1	22,51	0,51	0,46	-
18.05.2022	1,355	-0,009	53,37	53,43	52,11	52,91	-0,8	24	0	0	72,1	45,3	26,76	0,5	0,46	-
19.05.2022	1,314	-0,01	66,13	66,23	64,81	65,57	-0,76	24	0	1	66,8	45,9	20,84	0,5	0,46	-
20.05.2022	1,295	-0,01	53,74	53,86	52,56	53,34	-0,78	24	0	0	70,4	45	25,35	0,5	0,46	-
21.05.2022	1,214	-0,014	54,88	55,04	53,7	54,53	-0,83	23	1	1	68,9	45,5	23,35	0,51	0,46	-
22.05.2022	1,456	-0,01	58,86	58,89	57,55	58,33	-0,78	24	0	1	71	45	25,91	0,5	0,46	-
23.05.2022	1,256	-0,014	63,39	63,58	62,12	62,97	-0,85	24	0	1	66,7	45,8	20,87	0,5	0,46	-
Итого:	36,95	0	2964,38	2980,69	2897,39	2934,12	0	669	0	0	0	0	0	0	0	0
Гкал	36,95															

Общее время работы системы, ч 672

Период нормальной работы системы, ч 669

### Показания интеграторов:

Дата	dQ, Гкал	dV1, м3	dV2, м3	dM1, т	dM2, т
25.04.2022	2050,197	80287,41	80180,15	78317,78	79332,91
23.05.2022	2087,147	83251,79	83160,84	81215,17	82267,03

Подпись абонента \_\_\_\_\_

Представитель теплоснабжения \_\_\_\_\_

ТЕПЛОСЧЕТЧИКИ  
МП «Калининградтеплосеть»  
ОТЧЕТ ПРИНЯТ  
26.05.2022 7:43:53